

ATELIER PENTA v.o.s.
Mrštíkova 12
586 01 Jihlava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
IJP150424-41VYŘIZUJE / KLAJKA
Ing. Požár / 623DNE
24.4.2015

**Vyjádření
k existenci teplovodu a kabelových vedení v majetku
TTS energo s.r.o.
a stanovení podmínek pro realizaci stavby**

Název stavby: „Nemocnice Třebíč - Pavilon chirurgických oborů“

Investor: Kraj Vysočina

Místo stavby: areál Nemocnice Třebíč

Při realizaci výše uvedených prací **dojde** ke střetu se zařízením ve správě TTS energo s.r.o., které je chráněno ochranným pásmem. Toto vyjádření platí jen pro území a rozsah prací vymezených v projektové dokumentaci. Případné změny je nutné znovu odsouhlasit.

K Vaší žádosti o vyjádření pro **územní řízení** ke stavbě „Nemocnice Třebíč - Pavilon chirurgických oborů“ Vám sdělujeme, že v místě výše uvedené plánované stavby se **nachází** teplovod a kabelové vedení TTS energo s.r.o.

S provedením výše uvedené stavby TTS souhlasí za předpokladu, že budou dodrženy „**Podmínky pro provádění prací**“ viz. příloha č.1

Dále požadujeme odstranit tyto závady a doplnit projektovou dokumentaci pro stavební povolení:

- TTS energo s.r.o. provozuje vyvíječ páry (pára na vlhčení vzduchu pro operační sály a neurologie JIP), který je umístěn v prostoru VZT za centrální sterilizací pavilonu Operační sály, zajímá nás, jak bude zabezpečena dodávka plynu pro tento vyvíječ v době demolice a výstavby nového pavilonu. V projektové dokumentaci je řešena pouze přeložka HUP pro pavilon Stravovací provoz, přičemž HUP pro pavilon Operační sály je zrušena.
- Projektant (investor) bere na vědomí, že pavilony "O" a "G" jsou vytápěny z výměníkůvých stanic, které budou demolicí zrušeny, resp. průvodní zpráva řeší pouze ponechání stanice v objektu staré chirurgie. O druhé stanici, která vytápí panilo G, se v projektu nemluví.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vystavení.

Ing. Jaroslav Požár
Investiční technik

tts
Průmyslová 163, 674 01 Třebíč

TTS energo s.r.o.
DIČ: CZ60724692
IČ: 607 24 692

Podmínky pro provádění prací:

1. Upozorňujeme, že teplovod a kabelové vedení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb.
2. Případný souběh a křížení teplovodu s novým zařízením musí odpovídat ČSN 73 6005
3. Na teplovodu a kabelových vedení nesmí být bez souhlasu vlastníka zřizovány stavby, konstrukce ani jiné podobné zařízení
4. Na teplovodu a kabelových vedení nesmí být vysazovány trvalé porosty
5. Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz zařízení TTS.
6. Nechat si vytyčit teplovod a kabelové vedení ne déle než 14 dní před zahájením zemních prací. Úhrada v hotovosti na místě samém. Kontakt - **p. Novotný Mojmír – 604 250 511**
7. Seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět, s polohou teplovodu a kabelového vedení a upozornit je, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodné nářadí a 1m před a za osou vytyčeného zařízení těžili zeminu pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických a motorových nářadí a to tak, aby nedošlo k poškození zařízení.
8. Upozorňujeme na možnou odchylku 50 cm od vytyčeného zařízení.
9. Při protlaku u zařízení s neznámým výškovým uložením musí být teplovod a kabelové vedení v místě křížení s protlakem obnažen, protlak musí být ukončen 1m před teplovodem a kabelovým vedením. V místě kde není obnažení teplovodu a kabelového vedení možné požadujeme výškové uložení od atestované organizace – požadujeme předložení atestu.
10. Odkrytý teplovod a kabely musí být řádně zabezpečeny proti poškození.
11. Lože teplovodního a kabelového vedení před záhozem řádně zapískovat, zhutnit a osadit výstražnou fólií.
12. Zahájení prací musí být oznámeno na oddělení tepelného hospodářství TTS minimálně s týdenním předstihem na email: niederhofer@tts.cz.
13. Vyzvat pracovníka TTS ke kontrole prací před záhozem, aby mohl překontrolovat splnění stanovených podmínek a přesvědčit se, zda není zařízení poškozeno. Bez písemného souhlasu TTS provedeného do stavebního deníku nesmí být teplovodního a kabelového vedení zasypáno.
14. Neprodleně oznámit TTS, Ing. Niederhofer, tel. 602 504 487, email: niederhofer@tts.cz, každé i sebemenší poškození teplovodního a kabelového vedení
15. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce
16. V případě nutnosti provedení přeložky je nutná konzultace s oddělením tepelného hospodářství TTS.
17. V případě poškození našeho zařízení bude uplatňováno sankční řízení dle příslušných zákonů.
18. **TTS energo s.r.o. je dodavatelem tepelné energie do areálu Nemocnice Třebíč a prostřednictvím areálového rozvodu rovněž zásobuje objekt Janáčkovo stromořadí 68, je nutno vždy informovat o každé plánované odstávce a seznámit dodavatele s dostatečným předstihem minimálně 15 dnů předem s aktuálním řešením a délkou odstávky. Dále je nutno počítat s tím, že nosičem tepla je voda, o kterou se stará dodavatel tepelné energie, tzn. doplněná voda po odstávce bude účtována investorovi včetně ztrátového tepla (ohřev surové vody na parametry dodávky, tzn. z 10°C na 85 °C v letním období).**

Ing. Jaroslav Požár
Investiční technik

