



Kraj Vysočina
Žižkova 57/1882
674 01 Třebíč

Věc: **Vyjádření - Nemocnice Třebíč - Pavilon chirurgických oborů – úprava vjezdu do nemocnice**

Ke stavbě nemáme námitek. Navrhované řešení odpovídá provozním požadavkům. Systém používaných stožárů ve městě Třebíč je veden na užívání stožárů s termoplastovým nástřikem do výšky dvířek. Doporučujeme zároveň zinkované stožáry uvedeným plastovým nástřikem opatřit. Práce na VO musí být prováděny v souladu s naší činností tak, aby nedošlo k úrazu el. proudem.

Toto vyjádření slouží pro veškerá stavební řízení i pro zjednodušené územní řízení.

Za správu a údržbu VO

V Třebíči dne 11.6.2015

Ing. Josef Klíma
Tomáše Bati 292/1041, 674 01 Třebíč
Tel.: 568 846 705
IČ: 42668263, DIČ: CZ5812191088