



The energy to lead

ATELIER PENTA v.o.s
Mrštíkova 1166/12
58601 Jihlava

naše značka
5001122901

vyřizuje
Petr Korběl

datum
27.05.2015

Věc:

Nemocnice Třebíč - Pavilon chirurgických oborů
- přeložka areálového plynovodu včetně fakturačního měření
Obec: Třebíč

Ulice: Purkyňovo nám. 133/2

K.ú. - p.č.: Třebíč-7499, 7385, 1336/1, 2417, 1336/3, 1511/5, 911/3, Třebíč-985/5, 5377/2, 4263, 1021, 2418, 5377/1, 7384, 2428, 985/4, 5378, 1762, 1019/2, 1019/1, 7391, 985/1

Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Účel stanoviska: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K předložené projektové dokumentaci na odběrné plynové zařízení (dále jen "OPZ") vydáváme souhlasné stanovisko pouze z hlediska umístění hlavního uzávěru plynu (dále jen "HUP"), fakturačního plynoměru, hodinového množství odebraného plynu a počtu spotřebičů.

Umístění HUP: na pozemku, parc.č. 1004/1 v k.ú. Třebíč

Plynoměr, typ a rozteč: G 40, rozteč 570 mm - zákazník - TTS energo s.r.o.

Plynoměr, typ a rozteč: G 6, rozteč 250 mm - zákazník - Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Regulátor tlaku plynu: ano

Přetlak při měření: 2 kPa

Předložená PD řeší přeložku průmyslového plynovodu v areálu investora, včetně přemístění skříní s fakturačním měřením. V dostatečném časovém předstihu před rozhodným datem změny je odběratel povinen kontaktovat svého dodavatele plynu se žádostí o zprostředkování demontáže a zpětné montáže plynoměru.

HUP, výkony a počty plynových spotřebičů se nemění.

S navrženou přeložkou průmyslového plynovodu souhlasíme.

Plynoměr musí být osazen v souladu s TPG 934 01.

Požadujeme osadit uzávěr před i za plynoměrem.

Řešení objektu HUP musí být realizováno v souladu s technickým požadavkem provozovatele distribuční soustavy (Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí). Tento předpis je k dispozici na <http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-pozadavky/gas/>.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1

657 02 Brno

T +42053221111

F +420545578571

E info_ds@rwe.cz

I www.rwe.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300



The energy to lead

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001122901 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

ky

Petr Korbel
technik přípoj.a rozvoje PZ-Morava jih
odbor přípoj. a rozvoj PZ-Morava jih
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420532228722
petr.korbel@rwe.cz

Vybrat typ autotextu



Měřítko: 1:1000

Popis: Třebíč

str. 1 / 1

Vytvořil: korbel1

Datum: 21.05.2015