

Oblastní inspektorát práce
pro Jihočeský kraj a Vysočinu

ATELIER PENTA v.o.s
Mrštíkova 1166/12
586 01 Jihlava

Váš dopis ze dne
9.4.2015

Naše č.j.:
8509/5.41/15-2

Naše sp. zn
V5-2015-182

Vyřizuje/kontakt:
Karel Pokorný / 950 179 527

Třebíč
16.4.2015

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Nemocnice Třebíč - Pavilon chirurgických oborů
místo: Purkyňovo náměstí 133/2, 674 01 Třebíč
zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČ: 70890749
projektant: ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava, IČ: 47916621

předložená výše nadepsanému OIP dopisem č.j. 8509/5.41/15-1 ze dne 9.4.2015

Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:

Byly zjištěny následující závady:

1. V technické zprávě D2.05-01 Plynovod je v kapitole „Zemní práce“ odkaz na neplatnou vyhlášku č. 324/1990 Sb. Z hlediska zajištění bezpečnosti práce při provádění zemních prací je nutné respektovat především požadavky nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a předpisů souvisejících.
2. Z přeložené dokumentace venkovního osvětlení není zřejmé, zda venkovní osvětlení odpovídá požadavkům ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 (Venkovní světelné instalace). Venkovní osvětlení musí splňovat také požadavky ČSN 33 2000-7-714 ed. 2.
3. Ve výkresové části Hromosvod a uzemnění - Pavilon chirurgických oborů jsou odkazy na ČSN EN 63205-1 až 4 a ČSN 33 2000-5-54 ed. 2. Upozorňujeme, že pro ochranu před bleskem platí v současné době ČSN EN 63205-1 až 4 ed. 2 a pro uzemnění a ochranné vodiče ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.
4. Pokud se jedná o elektrická zařízení v prostorách pro léčebné účely a ve zdravotnických zařízeních, včetně zařízení na ochranu před účinky atmosférické elektřiny, což je ve smyslu vyhlášky č. 73/2010 Sb. zařízení třídy I, upozorňujeme na povinnosti stanovené v příloze č. 2, čl. 4 a 5 vyhlášky č. 73/2010 Sb. (oznámení zahájení montáže elektrického zařízení organizací státního odborného dozoru a před uvedením výše uvedeného elektrického zařízení do provozu zajištění odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru; organizací státního odborného dozoru je Technická inspekce České republiky).


Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit oblastnímu inspektorátu práce k posouzení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších

předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.



.....

Karel Pokorný
inspektor (inspekce I)

**Oblastní inspektorát práce
pro Jihočeský kraj a Vysočinu**
Vodní 21
370 06 České Budějovice
-42-

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby