

Vejvodová Iveta
Generála Fanty 847/3
674 01 Třebíč

dopis značky | ze dne
- | 27.06.2022

naše značka
220711-077

vyřizuje
Pochop Miroslav

dne
11.07.2022

Vyjádření k existenci teplovodu a kabelových vedení ve správě TTS energo s.r.o. a podmínkách práce v jeho blízkosti

Název stavby: **Odstranění stavby bývalé prodejny č. p. 167 pro projekt: Nemocnice Třebíč –
Parkovací dům** [dále jen „Stavba“]
Investor: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava**
Místo stavby: **Purkyňovo náměstí Třebíč**


Při realizaci Stavby **dojde** ke střetu se zařízením ve správě TTS energo s.r.o., které je chráněno ochranným pásmem dle energetického zákona. Toto vyjádření platí jen pro území a rozsah prací vymezených v projektové dokumentaci Stavby. Případné změny je nutné znovu odsouhlasit. Na základě žádosti o vyjádření k existenci sítí pro **záměr** k realizaci Stavby Vám sdělujeme, že v **blízkosti** Stavby se **nachází** teplovodní a kabelové vedení ve správě TTS energo s.r.o. S provedením Stavby TTS energo s.r.o. **souhlasí** za předpokladu, že budou dodrženy **"Podmínky pro provádění prací" viz příloha č.1**

Pracovní stání těžké techniky a umístění dočasné skládky materiálu je nutné dodržet mimo trasu teplovodního vedení. Před zahájením prací je nutné seznámit pracovníky s umístěním podzemních sítí TTS energo s.r.o dle předchozího vytyčení aby nedošlo k poškození vedení. Zaparkování a nebo stání těžké techniky v ochranné zóně teplovodního vedení je zakázáno. Při přejezdu těžké techniky přes trasu teplovodního vedení požadujeme umístění nad trasu teplovodu pevný přejezdový plech pro roznesení váhy.

Vyjádření se vydává i za společnosti BIOMASS ENERGY k.s. a EKO BIOENERGO z.s.
Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vystavení.



TTS energo s.r.o.
DIČ: CZ60724692
IČ: 607 24 692
Průmyslová 163, 674 01 Třebíč


Pochop Miroslav
27 technik tepelného hospodářství

Příloha č.1

Podmínky pro provádění prací:

1. Upozorňujeme, že teplovodní a kabelové vedení [dále jen „TKV“] je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb.
2. Případný souběh a křížení TKV s novým zařízením musí odpovídat ČSN 73 6005.
3. Nad TKV nesmí být bez souhlasu vlastníka vysazovány trvalé porosty, zřizovány stavby, konstrukce ani jiné podobné zařízení.
4. Výstavbou a provozem Stavby nesmí být žádným způsobem ovlivněn a nijak omezen provoz zařízení TTS energo s.r.o.
5. Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací povinen vytyčit TKV. Objednávku na geodetické vytyčení pošle stavebník včetně našeho označení akce 220711-077 a termínu zahájení prací na e-mail: vyjadreni@tts.cz [p. Pochop, 724 522 417]. Vytyčení TKV bude provedeno v termínu dle domluvy po zaplacení platby 3300Kč na účet č. 2342872/0800 s variabilním symbolem 99990074. Objednávku a platbu doporučujeme provést alespoň dva týdny před započítím prací. K provedené platbě bude následně vystaven daňový doklad.
6. Seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět, s polohou TKV a upozornit je, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodné nářadí a jeden metr před a za osou vytyčeného zařízení těžili zeminu pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, motorových a bateriových nářadí a to tak, aby nedošlo k poškození zařízení.
7. Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit TKV proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad trasou TKV. Do doby než je zajištěna a zabezpečena ochrana TKV proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo těžkou [více než 6 tun] stavební mechanizací trasu TKV.
8. Upozorňujeme na možnou odchylku 50 cm od vytyčeného zařízení.
9. Při protlaku u zařízení s neznámým výškovým uložením musí být TKV v místě křížení s protlakem obnažen, protlak musí být ukončen jeden metr před TKV. V místě kde není obnažení TKV možné požadujeme výškové uložení od atestované organizace - požadujeme předložení atestu.
10. Odkryté TKV musí být řádně zabezpečeno proti poškození.
11. Lože teplovodního a kabelového vedení před záhozem řádně zapískovat, zhutnit a osadit minimálně 30 cm nad TKV výstražnou fólií.
12. Vyzvat pracovníka oddělení tepelného hospodářství TTS energo s.r.o. [dále jen „TH TTS energo s.r.o.“] ke kontrole prací před záhozem, aby mohl překontrolovat splnění stanovených podmínek a přesvědčit se, zda není zařízení poškozeno. Bez písemného souhlasu pracovníka TH TTS energo s.r.o. provedeného do stavebního deníku nesmí být teplovodní ani kabelové vedení zasypáno a nebude ze strany TTS energo s.r.o. vydán kladný posudek ke kolaudačnímu řízení.
13. Poškození TKV neprodleně oznámit na TH TTS energo s.r.o.: p. Pavlíček, telefon: 602 591 980, e-mail: pavlicek@tts.cz
14. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce.
15. V případě nutnosti provedení přeložky je nutná konzultace s TH TTS energo s.r.o.
16. V případě poškození našeho zařízení bude uplatňováno sankční řízení dle příslušných zákonů.



Prumyslová 163, 674 01 Třebíč

TTS energo s.r.o.

DIČ: CZ60724692

IČ: 607 24 692

27

Pochop Miroslav

technik tepelného hospodářství

TTS energo s.r.o.

Prumyslová 163, 674 01 Třebíč, Czech republic, Tel.: +420 568 837 611, Fax: +420 568 840 035, GSM: +420 602 772 080, E-mail: info@tts.cz, www.tts.cz

Bankovní spojení: KB Třebíč, č. účtu: 6630520227/0100, IČ: 60724692, DIČ: CZ60724692

Společnost v OR KS Brno oddíl C, vložka 16854