

Vysvětlení zadávací dokumentace 1

Název veřejné zakázky: **II/344 Chotěboř křiž. II/345 – Jeníkovec křiž. III/34428**
Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje **vysvětlení zadávací dokumentace**.

DOTAZ č. 1

Dobrý den,

ke stavbě „II/344 Chotěboř křiž. II/345 – Jeníkovec křiž. III/34428“ žádáme zadavatele o vysvětlení následujícího dotazu:

Ve výkazu výměr, objektu SO 101.1 v položce č. 567504 – „VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ“, není uveden poměr, nebo množství kolik má být během recyklace doplněno cementu nebo asfaltové emulze. Není to uvedené ani v technických zprávách projektové dokumentace.

Prosíme zadavatele z důvodu kvalifikovaného ocenění této položky a jednotného zadání o doplnění „receptury“ recyklace za studena

Děkujeme

ODPOVĚď č. 1

Zadavatel odpovídá na dotaz takto:

Proces odběru zkušebních vzorků stanovení průkazných zkoušek směsi proběhne v souladu s TP 208, resp. nově vydanou ČSN 73 6147, příloha A. Tyto činnosti jsou součástí plnění zhotovitele, zadavatel neurčuje předem přesná množství pojiv.

Termín pro podání nabídek zůstává stejný, tj. do 31. 5. 2023 do 9:00 hodin.

V Jihlavě dne 23. 5. 2023

Martina Plesingerová, DiS.
referentka oddělení veřejných zakázek