



- 1 - HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU KK2" (STÁVAJÍCÍ)
- 2 - REDUKCE 50/40
- 3 - FILTR FG600-10 6/4"
- 4 - SAMOČINNÝ UZAVÍRACÍ VENTIL PRO PLYNNÁ PALIVA SVGS 300-02-04, 6/4", PN16
- 5 - KOLENO ČERNÉ 92, 6/4"
- 6 - REDUKCE 40/25
- 7 - VSUVKA 6/4"
- 8 - ŠROUBENÍ 6/4"
- 9 - REGULÁTOR TLAKU PLYNU (STÁVAJÍCÍ)
- 10 - REGULÁTOR TLAKU PLYNU ALZ6U (STÁVAJÍCÍ)
- 11 - ROTAČNÍ PLYNOMĚR (STÁVAJÍCÍ)
- 12 - PLYNOMĚR G4 (STÁVAJÍCÍ)
- 13 - TLAKOMĚR 0-4kPa
- 14 - TLAKOMĚR 0-10kPa
- 15 - TLAKOMĚR 0-600kPa

PROVEĎTE DLE TPG 704 01, TPG 734 01, TPG 609 01

VED.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div>VESAS[®]s.r.o.</div> <div>STAVEBNÍ FIRMA BRATŘÍ BOBKŮ</div> <div>Cyrilometodějská 43/20, Třebíč</div> <div>tel./fax: 568 848 730</div> <div>E-mail: vesas @ volny.cz</div>	
Ing.Bobek Petr	Ing.Bobek Petr	Štěbrová Alena	Štěbrová Alena		
					
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava					
MÍSTO STAVBY: Husova 971, Náměšť nad Oslavou					
NÁZEV AKCE – STAVEBNÍ OBJEKT: DOMOV PRO SENIORY NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU REKONSTRUKCE EPS				IČO	25595946
				ČÍSLO ZAKÁZKY	8472/23
				FORMÁT	2A4
				DATUM	1.2023
STUPEŇ PD: DPS				MĚŘÍTKO	ČÍSLO
ČÁST PROJEKTU: D.1.4.2 – plynoinstalace				1 : 10	D.1.4.2.b.01
NÁZEV VÝKRESU: D.1.4.2.b.01 – úprava HUP					