



LEGENDA STROPŮ

- stropy trémové omítkové štukovými omítkami
- skládaný podhled Rocfon 600/600mm protipožární
- plný sádkartonový podhled zavěšený na stropní konstrukci
- plný sádkartonový podhled zavěšený na krovové konstrukci

LEGENDA PRVKŮ PSV

- stávající prvky beze změn a úprav
- nově instalované prvky PSV - specifikace uvedena ve výpise prvku

LÁVKA m.č. 3.38 M 1:25:



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²	podlaha	stěny	strop
3.01	PODESTA	15,80	poskávka krytina	štuková omítka	štuková omítka
3.02	CHODBA	18,80	poskávka krytina	štuková omítka	rastrový podhled
3.03	KANCELÁŘ	15,50	poskávka krytina	štuková omítka	rastrový podhled
3.04	KANCELÁŘ	19,40	poskávka krytina	štuková omítka	rastrový podhled
3.05	KANCELÁŘ ŘEDITĚLE	25,00	poskávka krytina	štuková omítka	rastrový podhled
3.06	WC-BIDET-PŘEDSÍŇ/PERS	6,20	keramická dlažba	štuková omítka	rastrový podhled
3.07	CHODBA	84,40	poskávka krytina	štuková omítka	štuková omítka
3.08	CHODBA	33,50	poskávka krytina	štuková omítka	štuková omítka
3.09	POKOJ 1.LÚŽKO	9,50	poskávka krytina	štuková omítka	štuková omítka
3.10	KOUPELNA - KLIENTKY	25,23	keramická dlažba	keram. obklad	štuková omítka
3.11	WC - IMOBILNÍ KLIENTI	2,80	keramická dlažba	keram. obklad	štuková omítka
3.12	ÚKLID	2,33	keramická dlažba	keram. obklad	štuková omítka
3.13	WC / BIDET - PERSONÁL	2,10	keramická dlažba	keram. obklad	štuková omítka
3.14	UMÝVÁRNA - KLIENTKY	14,41	keramická dlažba	keram. obklad	štuková omítka
3.15	WC - KLIENTKY	11,55	keramická dlažba	štuková omítka	štuková omítka
3.16	CHODBA	3,02	keramická dlažba	štuková omítka	štuková omítka
3.17	POKOJ 3.LÚŽKA	31,61	poskávka krytina	štuková omítka	štuková omítka
3.18	EXPANZNÍ NADOBA, SKLAD	2,85	keramická dlažba	štuková omítka	štuková omítka
3.19	SKLAD	4,51	keramická dlažba	štuková omítka	štuková omítka
3.20	UMÝVÁRNA - KLIENTI	6,55	keramická dlažba	keram. obklad	štuková omítka
3.21	PISOÁRY, WC - KLIENTI	12,12	keramická dlažba	keram. obklad	štuková omítka
3.22	KOUPELNA - KLIENTI	16,92	keramická dlažba	keram. obklad	štuková omítka
3.23	POKOJ 4.LÚŽKA	42,70	poskávka krytina	štuková omítka	štuková omítka
3.24	POKOJ 3.LÚŽKA	29,00	poskávka krytina	štuková omítka	štuková omítka
3.25	HALA	23,80	poskávka krytina	štuková omítka	štuková omítka
3.25a	POKOJ 2.LÚŽKA	14,20	poskávka krytina	štuková omítka	štuková omítka
3.26	POKOJ 2.LÚŽEK	68,40	poskávka krytina	štuková omítka	štuková omítka
3.27	OŠETŘOVNA	24,20	poskávka krytina	štuková omítka	štuková omítka
3.28	DEMNÍ MÍSTNOST PERSONÁLU	39,00	poskávka krytina	štuková omítka	štuková omítka
3.29	POKOJ 4.LÚŽKA	45,60	poskávka krytina	štuková omítka	štuková omítka
3.30	CHODBA	24,90	poskávka krytina	štuková omítka	štuková omítka
3.31	OSOBNÍ VÝTAH		štuková omítka	štuková omítka	štuková omítka
3.32	EVAKUAČNÍ VÝTAH		štuková omítka	štuková omítka	štuková omítka
3.33	PŘEDSÍŇ	2,10	poskávka krytina	štuková omítka	štuková omítka
3.34	SKLAD	0,80	poskávka krytina	štuková omítka	štuková omítka
3.35	POKOJ 2.LÚŽKA	24,70	poskávka krytina	štuková omítka	štuková omítka
3.36	POKOJ 2.LÚŽKA	19,70	poskávka krytina	štuková omítka	štuková omítka
3.37	SPOLČEŇSKÁ MÍSTNOST	77,00	poskávka krytina	štuková omítka	štuková omítka
3.38	PŮDA	157,20	dřevěná laťka 23,1x22		

POZNÁMKY

- pozn.č.1
- nové rozvody EPS a NZS vedeny v látkách po povrchu stěn a stropů - realizovat die oddíl D.1.4.1 TPS - EPS a NZS
- pozn.č.2
Pro trasování nových rozvodů pod povrchem omítek budou přednostně využity trasy stávajících rozvodů, které budou nahrazeny novou instalací tak, aby docházelo k minimálním zásahům do zdí a historických omítkových vrstev.
Vždy před zahájením prací budou nejprve v odtěrném prostoru vytyčeny stávající trasy veškerých vnitřních rozvodů a dále budou zobrazeny veškeré navrhované trasy přímo na odtěrné konstrukce tak, aby byly prokazatelné jejich bezkolizní realizovatelnost. Na místech, kde nebude možné ve vyznačených drázkách po původních instalacích bude před stavebním zásahem do historických povrchů zjištěna hloubkovou sondáž stratigrafie omítkových vrstev. V případě nálezu malované či sgrafitové výzdoby, bude určena vhodnější trasa!
- Před zahájením vlastní realizace stavebních úprav po osazení vnitřních instalací budou po provedení sondáží navrhované trasy odsouhlaseny na místě zápisem ušití panáčkové pečce.
- Při realizaci dráček v omítkových vrstvách stropu nesmí být porušeno rákosového podbití !**
Po instalaci budou dráčky opatřeny vyplněným jídrovou vápennou omítkou s obsahem cementu max do 10%. Následně bude provedeno přetřukování dráček čistě vápennou štukovou malou zrnitostí 0,6mm případně přetažení jídrových omítek vápenným kitem.
- Povrch omítek bude opatřen speciálním vápenným nátěrem - barevný odstín bude odpovídat stávající okoli výmalby.
- pozn.č.3
- nové rozvody EPS a NZS vedeny nad zavěšenými kazetovými podhledy
- demontovat kazety ROCKFON 600/600mm, deponovat po jejich zpětné užití
- po dokončení montáže nových instalací zpětně osadit demontované kazety, případně výměny poškozených prvků provede v lotěch provedení se stávajícími kazetami
- pozn.č.4
- nové rozvody EPS, případně NZS vedeny v půdním prostoru, přívody ke koncovým prvkům budou povytvářeny přes dřevěné podbití případně sádkartonové podhledy (půdní vetavba severního křídla)
- pozn.č.5
- nové rozvody EPS a NZS vedeny v půdním prostoru, uloženy do ocelových žlabů, kotvených na konstrukci krovu

PROVEDENÍ

- dokumentace není zpracována na geodetickém podkladě - veškeré rozměry je nutné před realizací ověřit na místě

ELMI SYSTEM ELMI SYSTEM s.r.o. HROZOVSKÁ VILA 814 01 TŘEBÍČ TEL: 568 820 111 info@elmisystem.cz	GEN. PROJEKTANT: ING. MICHAL ZLATOŠKA, ARCH. Zlatoška 357 Jarošovice a Rok 875 01 TEL: 568 820 111 info@elmisystem.cz	Číslo autizace: 1400345 Datum: leden 2023	Štátní PO: DPS Datum: leden 2023
Zodpovědný projektant: Martin Špaček Číslo autizace: 1400345	Číslo autizace: 1400345 Datum: leden 2023	Štátní PO: DPS Datum: leden 2023	Štátní PO: DPS Datum: leden 2023

Domov Nové Sýrovce rekonstrukce EPS

Odstl:	SO 01 - D.1.4.1 Elektronické komunikace		
Investor:	233005 ST. 58733 Jarošovice	Měřítko:	1:75
Místo stavby:	Nové Sýrovce 1, 675 41 Nové Sýrovce p.č.11585, k.ú. Naměřel nad Oslavou	Formát:	20x A4
Období:	EPS + NZS - 3.NP	Zakazkové číslo:	011/02/2022
Kraj:	Vysočina	Číslo výkresu:	D.1.4.1-003
	Zakazka investora:	Martin Kocmanek	