

LEGENDA

- stávající plochy a objekty**
- stávající zastavěné plochy - sousední objekty
 - stávající nezastavěné plochy bez rozlišení - zpevněné, zatravněné
 - stávající plochy zatravněné
 - SO 01 zámek Nové Syrovce - p.č. st 106/1
 - SO 02 budova náhradního zdroje - p.č. st 106/2
 - hranice pozemků dle KN

sítě technické infrastruktury - stávající objektové přípojky, veřejné rozvody

- kabelová vedení nn E.ON - bez rozlišení
- sdělovací síť Telefonica O2
- plynovod podzemní RWE a.s.
- vodovod pitné vody

areálové rozvody

- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE TUKOVÁ
- ODVĚTRÁNÍ TUKOVÉ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- WAVIN PE100 PITNÁ VODA SDR11 50x4,6 PN 16
- PE100 PITNÁ VODA SDR11 32x3 PN 16
- 1x CYKY-J 5x16 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D75 Z RH DO R.šatny
- CYKY-J 5x1,5 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D75 Z RH DO R.šatny
- 1x REZERVNÍ KABELOVÁ CHRÁNIČKA D110 Z RH DO R.šatny
- 1x REZERVNÍ KABELOVÁ CHRÁNIČKA D110 Z RH DO KANCELÁŘE PROVOZNÍHO TECHNIKA
- AYKY 3x150+70 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D200 + PÁSKA FeZn 30x4
- BLOKOVÁNÍ "HDO" 1x CYKY 48x2,5 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110 + PÁSKA FeZn 30x4
- 1x REZERVNÍ CHRÁNIČKA D110 Z RH V ZÁMKU DO BUDOVY CH. B.
- 1x REZERVNÍ CHRÁNIČKA D110 Z RH V ZÁMKU DO BUDOVY CH. B. + PÁSKA FeZn 30x4
- 1x CYKY-J 5x16 (elektroinstalace dílen v 1.PP) V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110
- 1x CYKY-J 7x1,5 (ovládání) V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110 Z NÁHR. ZDROJE DO ROZVADĚČE RH
- 2x CXKE-R 5x25 (1x napájení hliďaných obvodů, 1x rezerva) V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110
- 1x REZERVNÍ KABELOVÁ CHRÁNIČKA D110 Z RH
- 1x CYKY 5x25 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110 Z RH
- 1x CXKE-R 5x16 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110 Z NÁHR. ZDROJE DO STROJOVNY EVAK. VÝTAHU
- 1x REZERVNÍ KABELOVÁ CHRÁNIČKA D110 Z RH V ZÁMKU DO BUDOVY CH. B. + PÁSKA FeZn 30x4
- CYKY-J 3x2,5 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D75 Z R.šatny PRO Zás. 230V U BRÁNY
- CYKY-J 5x2,5 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D75 Z R.šatny PRO POHON BRÁNY
- 1x REZERVNÍ CHRÁNIČKA D110 Z KANCELÁŘE TECHNIKA V ZÁMKU DO BUDOVY CH. B.
- 1x KOMUNIKAČNÍ KABEL TCEPKPFE 10x4x0,8 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110 Z DAT. ROZV.
- 3x UTP cat.6 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D75 Z DATOVÉHO ROZVADĚČE
- 1x zvukové tablo, 1x ovládání brány, 1x rezerva
- 1x KABELOVÁ CHRÁNIČKA D75 Z RP POD PŘÍSTŘEŠKEM I. K. PŘÍSTŘEŠKU II. ULOŽENÁ VE VÝKOPU
- 1x CYKY 4x16 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110
- CYKY-J 5x10 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D75 DO STOŽARŮ VO + páska FeZn 30x4

- sítě TI - navrhované**
- areálový rozvod EPS (ovládání HUP) - metalický podzemní kabel

POZNÁMKA


- úroveň +0,000 je stanovena na úrovni podlahy hlavního vstupu
- v situaci zakresleny areálové rozvody dle dokumentace ÚSP Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří - skutečné provedení
- před započítáním zemních prací musí odpovědný pracovník dodavatele zajistit výškové a polohové výtčiny uložení vedení stávajících podzemních sítí v okruhu stavby u všech dotčených správců případně majitelů těchto sítí a jejich protokolární předání zástupci dodavatele. Po výtčiny sítí mohou vyvstat dílčí změny tras - při souběhu a křížení inženýrských sítí nutno dodržet normu ČSN 73 60 05
- v případě zajímavých historických nálezů zhotovitel okamžitě zastaví prováděné práce, provede veškerá nezbytná opatření vedoucí k zajištění bezpečnosti provozu a zdraví osob a pracovníků a bezprodlené přizve projektanta, zástupce investora a orgánů státní památkové péče k navržení dalšího postupu.

- výkresová část dokumentace není zpracována na základě geodetického měření
- veškeré rozměry před realizací je nutné ověřit na místě

+0,000 = 441,050

Souřadnicový systém : S-Jtsk

Výškový systém : Bpv

<div>ING. MICHAL ZLATOŠKA ARCH</div> <div>Žerotínova 357 Jaroměřice n. Rok. 675 51 IČO 64336824 DIČ CZ690304566 ČKA 03038 tel. 568441100 603218497 e-mail m.zlatuska@quick.cz</div>			
Zodpovědný projektant : Ing. Michal Zlatuška arch		Stupeň PD : DPS	
Číslo autorizace : Č K A 0 3 0 3 8		Datum : leden 2023	
Vypracoval : Ing. Michal Zlatuška arch		CAD : ALLPLAN	
Číslo autorizace : Č K A 0 3 0 3 8		Pare :	
<div>Domov Nové Syrovce</div> <div>rekonstrukce EPS</div>			
Oddíl : C. SITUACE			
Investor : KRAJ VYSOČINA Žižkova 57, 587 33 Jihlava		Měřítko : 1:250	
Místo stavby : Nové Syrovce 1, 675 41 Nové Syrovce p.č.st 106/1, k.ú. Nové Syrovce		Formát : Zákazkové číslo 02/08/2022	
Obsah : <i>situace celková, koordinací</i>		Číslo výkresu : <i>C.02</i>	
Kraj : Vysočina		Zástupce investora : Martin Kocmánek	