

Investor:
Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57
58601 Jihlava

Vaše značka:
Číslo jednací: **VAK/V/2022/1917**
Vyřizuje: **Andrea Vlasáková**
Telefon: **569430233, 739605439**
E-mail: **vlasakova@vakhb.cz**

Žadatel:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Petr Pařha
Palackého 48
39301 Pelhřimov

Název akce: **Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce energocentra**

Důvod akce / žádosti: **Společné územní a stavební řízení**

Zájmové území

Obec: **Havlíčkův Brod**
Katastr: **Havlíčkův Brod**
Datum vydání vyjádření: **16.11.2022**
Platnost tohoto vyjádření: **16.11.2023 (12 měsíců)**

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávajících objektů SO-21 (záložní zdroj elektrické energie) a SO-22 (trafostanice, rozvodna VN a NN) v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod. Provedeny budou nutné úpravy pro osazení nových technologií a traf. Součástí stavebních úprav jsou i nezbytné stavební opravy objektů.

Nově bude provedena přípojka dešťové kanalizace se zaústěním do stáv. revizní šachty na kanalizaci VAK HB.

V zájmovém území stavby se nacházejí dvě trasy kanalizačních stok (beton DN 300 a DN 600) ve správě a majetku VAK Havlíčkův Brod, a.s. (dále jen VAK HB).

S předloženou projektovou dokumentací (DSP) VAK HB souhlasí s následujícími podmínkami:

Před zahájením stavby zajistí zhotovitel stavby na základě objednávky **vytýčení stávajících inženýrských sítí** ve správě VAK HB – kanalizace (kontakt: **Ing. Brož tel. 604 244 468**, broz@vakhb.cz).

Dodrženo bude **ochranné pásmo** kanalizačních stok (DN 300 a DN 600). Na kanalizační stoky se dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů vztahuje ochranné pásmo, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany - **1,5 m** (u kanalizačních stok průměru 500 mm včetně) a **2,5 m** (u kanalizačních stok nad průměr 500 mm).

V trase kanalizačních stok nebude významně snižováno či navyšováno jejich současné krytí.

Poklapy kanalizačních revizních šachet budou v případě potřeby, po dohodě s VAK HB, na náklady investora stavby uvedeny do nové nivelety zpevněných ploch.

Revizní šachty na veřejné kanalizaci zůstanou během prací **přístupné a funkční**.

Způsob napojení nové přípojky dešťové kanalizace do revizní šachty VAK HB bude předem konzultován se zástupcem VAK HB, provoz kanalizací Havlíčkův Brod (kontakt: **Ing Brož - tel. 604 244 468**). Výše uvedený zástupce VAK HB bude na výzvu investora přizván ke kontrole montáže přípojky, a to před obsypem a zásypem.

Výše uvedený zástupce VAK HB (provoz kanalizací) provede po dokončení prací na výzvu zhotovitele **kontrolu** dodržení všech uvedených požadavků.

Během zemních a stavebních prací bude jakýkoliv střet s naším zařízením řešen za účasti VAK HB:
provoz vodovodů Havlíčkův Brod: p. Šrámek - tel. 603 803 918
provoz kanalizací Havlíčkův Brod: Ing. Brož – tel. 604 244 468

Odpadní vody vypouštěné do kanalizace ve správě VAK HB musí splňovat limity znečištění dle kanalizačního řádu.

Jakákoliv případná změna oproti předložené dokumentaci bude s VAK HB předem konzultována a předložena k odsouhlasení.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Přílohy:

počet příloh: 0

souborové přílohy: