

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš
Telefon, fax:	+420 564 602 588
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatelů ze dne 29. 5. 2023 a 30. 5. 2023 následující vysvětlení, doplnění a změnu zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Ve výpisu prvků oken je uvedeno, že zasklení je pomocí vícekomorového profilu dvojskla a trojskla, ale zároveň v technické zprávě je uvedeno, že budou provedeny z vícekomorových profilů se zasklením izolačními pouze trojskly. Co platí?

Odpověď:

Zadavateli tuto skutečnost prověřil a konstatuje, že mu není známo, že by ve výpisu prvků u venkovních oken byl připuštěn vícekomorový profil dvojskla. Pro vyloučení jakýchkoliv nejasností proto uvádí, že požaduje vícekomorové profily trojskla a zároveň upozorňuje na skutečnost, že vždy je nezbytné splnit předepsané celkové součinitele prostupu tepla pro všechny vnější okna i dveře.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr 14A-a – Zařízení pro vytápění staveb (přístavba SO-08) chybí oproti projektové dokumentaci 24 ks otopných těles.

Výpis počtu kusů chybějících těles:

113	K	735152254	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm výkon 601 W	kus	10,000
114	K	735152254R	Otopné těleso panelové VKL jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm výkon 601 W	kus	5,000

117	K	735152256	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídatná přestupní plocha výška/délka 500/900 mm výkon 772 W	kus	4,000
119	K	735152259	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídatná přestupní plocha výška/délka 500/1200 mm výkon 1030W	kus	1,000

Tyto typy nejsou ve výkazu výměr: - doplněno v rozpočtu. Kompletní soupis nových položek nebo doplněných kusů

Otopné těleso VK 22-500/1400 ... 1 ks

Otopné těleso VK 11-500/500 ... 1 ks

Otopné těleso VK 11-500/600 ... 1 ks

Otopné těleso VK 22-500/1200 ... 1 ks

Žádáme o doplnění.

Odpověď:

Zadavatel počty topných těles přepočítal a skutečně některá topná tělesa chyběla; jedná se o otopná tělesa ze 4.NP v přístavbě. Zadavatel tedy adekvátním způsobem upravil soupis prací dodávek a služeb na počty, které mu při revizi vyšly (a doplnil chybějící položky) a jsou mírně odlišné od tazatelových – pol. č. 113 navýšena o 11 ks pol. č. 114 o 4 ks, pol. č. 117 o 3 ks, pol. č. 119 nenavýšena.

V souvislosti s tímto prověřil zadavatel i počty trubkových těles, a i bez předchozího dotazu dodavatele, upravuje jejich počty v položce č. 123 a pol. č. 124.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr – „1_01_a - Architektonicko-stavební řešení (Přístavba SO-08)“ a „1_01_b - Architektonicko-stavební řešení (Rekonstrukce stávající části SO-08)“ je díl Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh, ale nejsou uvedeny MJ, mají se tyto položky oceňovat?

Odpověď:

Zadavatel požaduje nacenit. Měrné jednotky do soupisu prací, dodávek a služeb doplnil (jedná se o jednotku „soubor“). Obsahem této části rozpočtu je kompletní dodávka výtahu (v části 1_01_a výtah v přístavbě a v části 1_01_b výtah ve stávající části). Specifikace výtahů je uvedena v příloze technické zprávy (dokument 1.1.1.X, který je součástí architektonicko-stavebního řešení D.1.1) a ve výkresech 1.1.2.36a a 1.1.2.36b.

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr VZT 14B_a (obdobně 14B_b) jsou uvedeny položky:

Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného AI hadice D přes 100 do 150 mm	m	84,000
--	---	--------

Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou AI hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 100 do 150 mm

<i>hadice ohebná z AI s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 102mm</i>	<i>kus</i>	<i>31,200</i>
---	------------	---------------

hadice ohebná z AI s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 102mm

13*2 26,000

26*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 31,200

<i>hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>
---	------------	---------------

hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací
25mm, délka 10m D 127mm

5*2 10,000

10*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 12,000

<i>hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 152mm</i>	<i>kus</i>	<i>48,000</i>
---	------------	---------------

hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací
25mm, délka 10m D 152mm

24*2 48,000

Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 150 do 200 mm	m	18,000
---	---	--------

Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného
minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková),
průměru přes 150 do 200 mm

<i>hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 160mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,400</i>
---	------------	--------------

hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací
25mm, délka 10m D 160mm

1*2 2,000

2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,400

<i>hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 180mm</i>	<i>kus</i>	<i>19,200</i>
---	------------	---------------

hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací
25mm, délka 10m D 180mm

8*2 16,000

16*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 19,200

Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 200 do 250 mm	m	2,000
---	---	-------

Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného
minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková),
průměru přes 200 do 250 mm

<i>hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 203mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,400</i>
---	------------	--------------

hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací
25mm, délka 10m D 203mm

1*2	2,000
2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	2,400

Dodávka Ohebných hadic se zde uvádí za kus což je dle popisu vždy deset metrů, ale výměra tomu (s prořezem) dle Montáže neodpovídá. Žádáme o prověření a případnou opravu.

Odpověď:

Zadavatel prověřil a upravuje u uvedených položek koeficient množství v soupisu prací, dodávek a služeb.

S ohledem na skutečnost, že tímto vysvětlením dochází k doplnění a změně zadávacích podmínek uvedené posoudil v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, povahu doplnění a změny zadávacích podmínek. Vzhledem k faktu, že se jedná o marginální úpravu zadávacích podmínek, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek ve znění Vysvětlení a změny zadávacích podmínek III. ze dne 23. 5. 2023, tj. **do 10. 7. 2023 do 10:00 hod..**

Zároveň v souvislosti s úpravami zadávacích podmínek uveřejní upravené znění Přílohy č. 3a zadávacích podmínek - soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr projektové dokumentace pod názvem „Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení“ a v sekci zadávací dokumentace.

V Jihlavě

.....
Ing. Zdeněk Berka
vedoucí Odboru majetkového
Krajský úřad Kraje Vysočina