

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš
Telefon, fax:	+420 564 602 588
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatele ze dne 1. 6. 2023 následující vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

materiál k osazení ocel.prvků – v části rozpočtu „1_00_b Bourání“ jsou montážní 2ks položky (č.2+3) osazení válcovaných nosníků.

- K uvedeným chybí položky dodávky materiálu, tedy pokud není uvažována „sloučená“ funkce (popis textu ale nic takového neuvádí)

- Výkaz množství je zřejmě chybný. Domníváme se, že část je počítána v kg a část v tunách. Ve výsledku jsou pak hodnoty pravděpodobně „smíchané“ a uváděny v tunách.

1_00_b - Bourání (Rekonstrukce stávající části SO-08)					
Místo:	Havlíčkův Brod, areál nemocnice				
Zadavatel:	Kraj Vysočina				
Uchazeč:	Vyplň údaj				
Př.	Tun	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
2	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	39,698
3	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,473

Odpověď:

Zadavatele prověřil a konstatuje, že skutečně je u položky č. 2 chybný výkaz množství. U některých prvků nebyla jejich délka přenásobena hmotností v t/m. zadavatel adekvátně

upravuje soupis prací, dodávek a služeb. V souvislosti s touto úpravou provedl zadavatel i bez předchozího dotazu úpravu položky č. 86 "Přesun hmot". Co se dodávky materiálu týče, tak se skutečně jedná o položky "sloučené", jejichž součástí je dodávka i montáž.

Dotaz č. 2:

ukotvení zdrojových mostů – ve výkresu půdorysu podlaží je k pol.č.257 z 1_01_b zakresleno pouze nějaké schéma (nejasné, zda se jedná o vložený řez nebo půdorys?) bez popisu materiálu a množství nebo potřebných detailů. Prosíme o upřesnění.

Odpověď:

Schéma zakreslené v půdorysu je schéma zavěšených zdrojových mostů, které jsou součástí části projektu medicinálních plynů a jsou součástí dodávky rozvodů medicinálních plynů. Tyto mosty je nutné zavěsit do stropní konstrukce. Způsob zavěšení včetně použitých prvků, jejich rozměrů a popisu materiálu je uveden v textu poznámky č. 3. Položka je dle popisu ocenitelná.

Dotaz č. 3:

venkovní ocelové schodiště do č.118 – ve 3 položkách zadávacího VV je popsáno vnější ocelové schodiště (list 1_01_b / pol.č.503+504+505), ke kterému se nám nepodařilo najít bližší výkresy. Zřejmě se jedná o schodiště na terasu před m.č.1.18, kde je mj.“POZN.7“, která následně chybí v rozpisu. Některé zřejmě identické položky jsou uvedeny v dalších částech rozpočtu – např. zábradlí (zde 504) je ve výkresu uvedeno pod ZB5a/b+ZB6a/b/c a ve stejném listu výkazu ještě pod pol.č.554+555. Dále jsme nenašli popis požadované povrchové úpravy. Prosíme o upřesnění.

Odpověď:

ANO, skutečně se jedná o schodiště na terasu před místností č. 1.18. Pozn. 7 na výkresu 1.1.2.15 (půdorys 1.NP) chybí, ale je uvedena na výkresu 1.1.2.14 (půdorys 1.PP). V poznámce je uveden způsob řešení nového schodiště mimo jiné s odkazem na to, že bude rozměrově i konstrukčně kopírovat stávající řešení. Zadavatel pro vyloučení jakýchkoliv pochybností přikládá jako součást tohoto vysvětlení fotografie stávajícího řešení.



S ohledem na skutečnost, že tímto vysvětlením dochází k doplnění a změně zadávacích podmínek, posoudil zadavatel v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, povahu doplnění zadávacích podmínek. Vzhledem k faktu, že se nejedná o významné doplnění či změnu zadávacích podmínek, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek ve znění Vysvětlení a změny zadávacích podmínek III. ze dne 23. 5. 2023, tj. **do 10. 7. 2023 do 10:00 hod..**

Zároveň v souvislosti s úpravami zadávacích podmínek uveřejní upravené znění Přílohy č. 3a zadávacích podmínek - soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr projektové dokumentace pod názvem „Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení“ a v sekci zadávací dokumentace.

V Jihlavě

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina