

SPECIFIKACE VZT ZAŘÍZENÍ

akce: SOŠ, SOU a ZŠ Třešť – Rekonstrukce 3.NP a 4.NP DM Třešť

část PD: D.1.4.b - VZDUCHOTECHNIKA

č. položky	Popis - specifikace	Počet (ks)	Napětí (V)	Max. příkon (W)	Max. proud (A)	Umístění č. místnosti	Popis umístění	přívodní EL kabel - jistič
1.1.	Pozice: 1.1. - Odtahový ventilátor - KOUPELNA							
1.1.	Stěnový axiální ventilátor ref. VENTS 100 LDTHL, 230 V/1f., 14W, krytí IP 34 - ventilátor do koupelny, Vents, LD, axiální, odtahový, odsávací, pro kruhové potrubí s průměrem 100, mm, nástěnný, domovní, elektrický, 220V, 230V, s časovým doběhem, hygrostatem, statický tlak 33 Pa Nastavení časového spínače od 2 do 30 minut, nastavení hygrsostatu od 60 do 90% rel. vlhkosti ovládání externím spínačem - tlačítkem ventilátor doplněn zpětnou slídovou klapkou s průměrem 100 mm	3.NP - 24 4.NP - 24	230	14	0.08	koupelny ubytovacích jednotek a kanceláře	nástěnná instalace - pozice bude upřesněna stavebním a architektonickým řešením v závislosti na možnosti napojení do stávajícího rozvodu VZT	dle části ELEKTRO