

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Zveřejněno na profilu zadavatele

Váš dopis značky/ze dne
17. 6. 2015

Číslo jednací
KUJI 43727/2015

Vyřizuje/telefon
Mgr. Tvrzová/kl. 218

V Jihlavě dne
23. 6. 2015

**Veřejná zakázka na stavební práce ev. č. 507958
„Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce pavilonu 13“**

– dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám dle §49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů

Vážení zájemci,

Sdělujeme Vám, že zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749 v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Zákon“), poskytuje tyto dodatečné informace k zadávací dokumentaci včetně přesného znění dotazů:

Dotaz č. 1:

Výkaz výměr ZTI

Oddíl – zařizovací předměty

Č.p.

51	721	725241140	Vana sprchová akrylátová rohová kruhová 900/900	kus	3,000
52	721	725249101	Montáž vaničky sprchové ostatní typ	soubor	3,000

Položky č. 51, 52 – neodpovídají projektové dokumentaci

Prosíme o správné určení:

počtu kusů sprchových koutů vč. počtu kusů pro invalidy

určení typu sprchové vaničky

určení typu sprchových dveří

Budou součástí sprchových koutů madla + sprchová sedačka?

V jednotlivých podlažích jsou navrženy různé typy těchto sprchových koutů

Vany v projektu nejsou!

Po určení správného počtu ks sprchových koutů nutno opravit p.č. 11 Odtokový žlab nerezový např. HL 50W.0/90 – oddíl vnitřní kanalizace

Odpověď:

Položka č. 51, 52 vana sprchová akrylátová rohová 900/900 - platí množství 3 ks, např. typ JIKA OLYMP 211822. Ano součástí sprchových koutů budou i madla včetně sprchových sedaček. Položka č.11 - počet ks na odtokový žlab nerezový byl opraven z 31 na 30 kusů (viz příloha - nový výkaz výměr).

Dotaz č. 2:

Budou součástí invalidních umyvadel i madla?

49	721	725211250	Umyvadlo imobilní	kpl	4,000
----	-----	-----------	-------------------	-----	-------

Odpověď:

Ano, umyvadlo imobilní bude vybaveno i madlem.

Dotaz č. 3:

V projektu je navržena automatická pračka, ve výkaze myčka podložních mís

p.č.

64	721	725221111R	Myčka podložních mís	kus	2,000
----	-----	------------	----------------------	-----	-------

Není toto zařízení součástí dodávky technologie? Pokud ne, které zařízení se má ocenit? Prosíme o určení technických parametrů, popř. referenční výrobek.

Odpověď:

Platí výkaz výměr, jedná se o myčku podložních mís v počtu 2ks, nikoliv o pračku.

Dotaz č. 4:

Výkaz výměr VYTÁPĚNÍ
Oddíl tepelné izolace

Tepelná izolace potrubí UT tl.20	15	m	0	0,00	0,00
Tepelná izolace potrubí UT tl.20	18	m	0	0,00	0,00

U těchto položek je výměra 0 – mají se u těchto položek uvést ceny, nebo ponechat 0,00

Odpověď:

U těchto položek je výměra 0 – ponechat 0.

Dotaz č. 5:

U profese měření a regulace jsou položky s doplňujícím popisem: (dodávka technologie). Předpokládáme správně, že máme ocenit v položkách pouze montáž?

Odpověď:

Ano, správné je ocenit pouze montáž.

Dotaz č. 6:

Ve výkazu výměr profese Silnoproud 1SP je položka s názvem „139 EI 90 Kabel. přepážka typ P „ u které chybí množství. Doplní zadavatel chybějící číslou, nebo se jedná o nulovou položku?

Odpověď:

U položky č. 139 v oddílu Elektro-silnoproud byla doplněna množství 1 kpl. Položku je nutné ocenit.

Dotaz č. 7:

Kniha svítidel pro profesi silnoproudé rozvody obsahuje jen základní technické parametry. Můžete zajistit knihu svítidel i s obrázky nebo referenčními typy svítidel, která uvažoval projektant?

Odpověď:

Kniha svítidel sloužila pro výpočet osvětlení a pro příkony do projektu. Konkrétní vzorky svítidel předloží zhotovitel stavby investorovi před zahájením prací. V projektu se předpokládal např. výrobce Modus).

Dotaz č. 8:

Ve výkazu výměr profese silnoproudé rozvody je oddíl Elektro silnoproud 1NP .V uvedeném oddíle chybí položky pro osazení rozvaděče RP1-ZIS a Propojení komponent uvnitř rozvaděče RP1-ZIS. Doplníte výkaz výměr, nebo máme výše uvedené činnosti ocenit v některé stávající položce?

Odpověď:

V oddíle Elektro silnoproud 1NP chybí položka pro osazení rozvaděče RP1-ZIS a Propojení komponent uvnitř rozvaděče RP1-ZIS. Do nového výkazu výměr byla doplněna nová položka č. 212 - osazení rozvaděče RP1-ZIS a propojení komponent uvnitř rozvaděče RP1-ZIS.

Dotaz č. 9:

Ve výkazu výměr profese silnoproudé rozvody je oddíl s názvem Nouzové osvětlení. V uvedeném oddíle na rozdíl od ostatních částí výkazu chybí položka pro montáž svítidel, modulů BUS a CBS. Doplníte výkazy výměr o položky montáží, nebo máme do položek zahrnout i montáž?

Odpověď:

Ano, zhotovitel stavby zahrne do těchto položek i montáž.

Dotaz č. 10:

Ve výkazu výměr profese slaboproud chybí v montážních položkách montáže instalačních krabic a chrániček, které jsou součástí materiálových položek (přes 5000m). Rovněž ověřte výměry chrániček, které se zdají být značně nadhodnocené. Ověřte i výměru položky č.30 strukturované kabeláže, která neodpovídá výměře v materiálové části.

Odpověď:

V novém výkazu výměr v části profese slaboproud došlo k opravě jednak množství u následujících položek, včetně doplnění nové položky:

V oddíle: SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA - STA

STA Dodávka

Pol. č. 20	M	chránička PVC 25mm	m	950,000
------------	---	--------------------	---	---------

STA montáž

Byla doplněna nová položka

Pol.č. 39	P	Montáž instalačních krabic včetně příslušenství	m	950,000
-----------	---	---	---	---------

SK dodávka

Pol.č. 28	M	chránička PVC 25mm	N/A	m	2 200,000
-----------	---	--------------------	-----	---	-----------

SK montáž

Pol.č. 30	P	Tahání kabelů TCEPKFLEN/A	m	500,000
-----------	---	---------------------------	---	---------

V souvislosti s poskytnutými dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona lhůtu pro podání nabídek tak, aby všichni zájemci měli dostatečný časový prostor do zpracování dodatečných informací do svých nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 14. 7. 2015 v 11.00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne téhož dne ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele, zasedací místnost 2.26 C.

Dodatečné informace se zveřejňují na profilu zadavatele.

Příloha: Nový výkaz výměr

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina