

Vysvětlení zadávacích podmínek

| | |
|--------------------------|---|
| Název veřejné zakázky: | Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra |
| Předmět veřejné zakázky: | stavební práce |

Identifikační údaje zadavatele

| | |
|---------------------------------------|---|
| Název: | Kraj Vysočina |
| IČO: | 70890749 |
| Adresa sídla: | Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava |
| Profil zadavatele: | https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html |
| Osoby oprávněné za zadavatele jednat: | Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina |
| Kontaktní osoba: | Mgr. Petr Tlustoš |
| Telefon, fax: | +420 564 602 588 |
| E-mail: | tlustos.p@kr-vysocina.cz |

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatelů ze dne 20. 6. 2023 a 21. 6. 2023 následující vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

náhradní zdroj – děkujeme za odpověď v DI_08 k dotazu č.24 k náhr.zdroji výtahu/výtahů. Odpověď nám bohužel připadá mnohoznačná. Skládá se ze 2 odstavců, přičemž

-v 1.odstavci se současně uvádí, že „při výpadku el.energie (pouze) sjede pokud je mimo stanici do nejbližší stanice a otevře dveře.“ Zdroj tedy stačí zvolit na povolení a znovu sepnutí brzdy a 1x otevření dveří.

-hned následně je ještě v 1.odstavci uvedeno, že „Pokud bude použita požární jízda sjede či vyjede výtah do určené stanice (tedy jakékoliv) a otevře dveře.“ Pak by musel být ale zvolen zdroj, který je schopný „utáhnout“ naložený výtah např.ze suterénu až do 4.NP (5 podlaží) a pak otevřít dveře.

-v 2.odstavci je uvedeno, že „... při výpadku el.energie při požáru byly v kabině osoby, může hasič volbou klíčkem Požární jízda sjet či vyjet s výtahem do výchozí stanice (tedy pouze do 1.NP – směrem nahoru i dolů) a osoby mohou vystoupit.“ Podle této definice by zdroj, který musel zvládnout vývoz naloženého výtahu směrem nahoru nanejvýš o 1 podlaží (ze suterénu do 1.NP; jinak pouze sjezd) a pak otevřít dveře.

-V 3.odstavci je uvedeno, že „jde tedy pouze o výbavu výtahů bateriovým sjezdem a vhodným řídicím systémem,...“. To by opět odpovídalo definici z 1.části 1.odstavce k dotazu č.25.

Znovu prosíme o upřesnění zadání tak, aby bylo jednoznačné.

Odpověď:

Zadavatel prověřil a konstatuje, že u výtahů jde o 2 režimy:

- funkce při požáru - výtahy budou vybaveny takovým zařízením, které mu umožní jezdit nízkou rychlostí v rozsahu, aby dojel do určené stanice při maximálním zatížení i při výpadku el. energie a při použití funkce Požár;
- funkce při běžném provozu - v běžném provozu při výpadku el. Energie sjede automaticky, pokud je mimo stanici do nejbližší stanice a otevře dveře. Pokud je ve stanici odstaví se.

Pro detailnější popis jednotlivých funkcí odkazuje zadavatel na platné znění ČSN EN 81-73 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 73: Funkce výtahů při požáru.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v rámci výběrového řízení zveřejnil již 11 Dodatečných informací, kde několikrát upravil PD a výkaz výměr, bez posunu termínu. Žádáme proto zadavatele o adekvátní prodloužení termínu pro zpracování nabídky zvláště, když 20.6. opět předal upravený výkaz výměr a již 10.7. je odevzdání nabídek. 10.7. je termín po státních svátcích, kdy prakticky všichni budou čerpat dovolenou (drtivá většina našich subdodavatelů ano) a z toho důvodu je nutné mít nabídku připravenou již 4.7.

Odpověď:

Zadavatel si je plně vědom počtu vysvětlení, doplnění či změn zadávacích podmínek. Zároveň poukazuje na skutečnost, že sám o sobě není počet vysvětlení, doplnění či změn zadávacích podmínek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, relevantní. Zadavatel dle platné legislativy vždy posoudil rozsah změn a jejich konkrétní dopad v době provedení do průběhu zadávacího řízení. Zadavatel je přesvědčen, že za situace, kdy vydá opravu soupisu prací, dodávek a služeb spočívající např. ve změně počtu kusů dveří 14 dnů před koncem lhůty pro podání nabídek, neznamená to, že dodavatelé musí „přeceňovat“ celý rozpočet, tzn. časový dopad pro promítnutí této změny je minimální. Zadavatel si je samozřejmě vědom situace, že s blížícím se koncem lhůty pro podání nabídek se situace s kompletací rozpočtu na straně dodavatele mění, ale přesvědčen, že to není 10 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek. S ohledem na uvedené zadavatel nikterak nemění zadávací podmínky.

S ohledem na skutečnost, že tímto vysvětlením nedochází ke změně či doplnění zadávacích podmínek, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek ve znění Vysvětlení a změny zadávacích podmínek III. ze dne 23. 5. 2023, tj. **do 10. 7. 2023 do 10:00 hod..**

V Jihlavě

.....
Ing. Zdeněk Berka
vedoucí Odboru majetkového
Krajský úřad Kraje Vysočina