

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Město Havlíčkův Brod

Vaše žádost ze dne, značka:
12.05.2021Naše značka:
062210017
(17/2021TO)Vyřizuje:
Michal Topolovskýdne:
12.05.2021**Věc: III/3473 a III/34712 Malčín - průtah****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Malčín
Stavebník: Obec Malčín
Projektant: DMC
Č. zakázky:

Datum: 2021

Předmětem předložené dokumentace je rekonstrukce stávající komunikace a přilehlých chodníků.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Sloupy VO nedávat podél vodící linie - případně stavebně dorešit vodící linii.
2. Výška obruby BUS zastávka 200 mm
3. Příčný spád chodníku 2% - i ve vjezdech v min šířce 900 mm navazující na umělou vodící linii.

Závěr: Předložená projektová dokumentace **VYHOVUJE** bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět.

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY VEŘEJNOSTI
KONZULTAČNÍ STŘEDIŠTĚ
ODBORNÝ KONZULTANT
062

Michal Topolovský, odborný konzultantAdr. střediska: Beckovského 1882, 580 01 Havlíčkův Brod
608 419 357, topolovsky@efektprojekt.cz