

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace 1

Název veřejné zakázky: **III/11255 Rynárec – Janovice**
Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje **vysvětlení a změnu zadávací dokumentace**.

DOTAZ č. 1

V zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky žádáme zadavatele o následující vysvětlení, resp. doplnění zadávací dokumentace:

1) V PD je uveden požadavek na tl. nosné ocelové konstrukce a to min. 5 mm. Požadovaná konstrukce se standardně vyrábí v tl. 3,0-3,5 mm.

Trvá zadavatel na požadavku tloušťky, která je uvedena v PD nebo je možné použít standardně vyráběné ocelové konstrukce z vlnitého plechu?

ODPOVĚď č. 1

Zadavatel odpovídá na dotaz takto:

Zadavatel souhlasí s použitím tubosideru s nižší tloušťkou plechu dle výrobce. Tubosider musí mít potřebnou certifikaci a statický výpočet k použitému typu.

Termín pro podání nabídek zadavatel prodlužuje do 25. 7. 2023 do 9:00 hodin.

V Jihlavě dne 12.7.2023

Martina Plesingerová, DiS.
referentka oddělení veřejných zakázek