

Vysvětlení zadávací dokumentace 2

Název veřejné zakázky: **III/3473_III/34712 Malčín průtah**
Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje **vysvětlení zadávací dokumentace**.

Dotaz 1:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Prosíme o bližší specifikaci položek týkajících se recyklace podkladu na místě.

Máme za to, že především obecná položka pojiva je nedostatečně specifikována, aby mohlo dojít ke kvalifikovanému ocenění a zajistit jednoznačnost a porovnatelnost cenových nabídek.

Ze zkušeností z jiných soutěží navrhujeme rozpočtově stanovit základní poměr pojiv (položka na cement, položka na asfalt) a dále v rozpočtu

použít ocenění dalšího 0,5% pojiva, kterým se navržené množství pojiva připočtem nebo odpočtem upraví na základě zkoušek provedených na stavbě.

Pouze tímto způsobem lze u této činnosti zajistit objektivnost a porovnatelnost cenových nabídek jednotlivých uchazečů při soutěži.

Prosíme o úpravu soupisu prací, aby mohla být tato činnost kvalifikovaně oceněna shodně pro všechny uchazeče.

Děkujeme

Dotaz 2:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

ke stavbě „III/3473_III/34712 Malčín průtah“, žádáme zadavatele o vysvětlení následujících dotazů:

1)

V objektech SO 103.2 Chodníky III/3473 a 34712 – neuznatelné, k položkám:

viz příloha

a v SO 104.2 Chodníky III/3473 – neuznatelné, k položkám:

viz příloha

1)

V objektech SO 103.2 Chodníky III/3473 a 34712 – neuznatelné, k položkám:

36	K	567531111.D	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 250 mm plochy do 1000 m2	m2	40,640
37	K	567522114.D	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl do 1000 m2	m2	40,640
38	M	NP5.1	Pojivo smésné asfaltocementové	m2	40,640

a v SO 104.2 Chodníky III/3473 – neuznatelné, k položkám:

33	K	567531111.D	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 250 mm plochy do 1000 m2	m2	53,080
34	K	567522114	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl do 1000 m2	m2	53,080
35	M	NP5.1	Pojivo smésné asfaltocementové	m2	53,080



Žádáme zadavatele o upřesnění míst recyklace za studena a zároveň upozorňujeme zadavatele, že zmíněná recyklace nelze v chodníku technicky provést.

2)

V objektu SO 102, v pol.77 – „D+M zábradlí (kce Ø44,5x3mm, povrchová úprava pozink+nátěr), včetně betonových patek a kotvení“ je výměra v délce 4 m, ale v PD (D.1.2-1 Technická zpráva, str.4) je uvedena výměra 7 m.

Žádáme zadavatele o sjednocení zadání.

Odpověď 1:

Proces odběru zkušebních vzorků stanovení průkazných zkoušek směsi proběhne v souladu s TP 208 a vydanou ČSN 73 6147, příloha A. Tyto činnosti jsou součástí plnění zhotovitele, zadavatel neurčuje předem přesná množství pojiv.

Odpověď 2:

ad 1)

Jedná se o prostor komunikace, který je na pozemku obce, nebo je vybudováním chodníků vyvoláno rozšíření komunikace, případně se může jednat o prostor křižovatek. Recyklace jako taková nebude prováděna v prostoru chodníku, ale pouze v místě komunikace.

ad 2)

Rozpočet je směrodatný a bude počítána výměra 4m. V případě nutnosti prodloužení zábradlí bude vše řešeno na stavbě dle skutečnosti.

Termín pro podání nabídek zůstává stejný, tj. do 27. 7. 2023, do 9:00 hodin.

V Jihlavě dne: viz podpis

Miluše Kostecká
vedoucí oddělení veřejných zakázek