

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 11 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 505704
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Kraj Vysočina
Sídlo:	Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČ:	708 90 749
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

V Zadávací dokumentaci „Svazek 1 – Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky“ je uvedeno v bodě 8.6.2.2.

Soupis vazeb síťového grafu (dále jen „síťový graf“); tj. vazeb mezi jednotlivými činnostmi uvedenými v technologickém rozboru vč. termínů jejich nejdříve možných a nejpozději přípustných začátků a konců. Tento soupis technologických vazeb musí vycházet ze síťového grafu sestaveného pro tuto konkrétní zakázku a modelujícího správný postup výstavby. Určení těchto vazeb je podstatné pro správné sestavení harmonogramu, který je zadavatelem rovněž dále požadován.

Dotaz zní: Požaduje zadavatel předložit pouze soupis vazeb síťového grafu nebo uchazeči jsou povinni předložit i síťový graf?

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel požaduje předložit doklady prokazující zabezpečení dodávek a kvality, jejichž podrobný popis je uveden v článku 8.6. Soupis vazeb síťového grafu (dále jen „síťový graf“) je síťový graf. Soupis technologických vazeb je jeho součástí. Nutnost zpracovat síťový graf je zřejmá i z jeho potřeby pro zpracování dokladů podle bodu 8.6.2.3. a 8.6.2.5.

DOTAZ 2

V Zadávací dokumentaci „Svazek 1 – Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky“ je uvedeno v bodě 8.6.2.5.

Časoprostorový graf navazující svojí na zpracovaný technologický rozbor a síťový graf zobrazující časovou a prostorovou strukturu procesu realizace stavby, s vodorovnou osou časovou odpovídající časové ose harmonogramu a svislou osou prostorovou, kde jsou uvedeny jednotlivé prostorové úseky objektů, které jsou součástí stavby objektů. Jeho členění bu-

de shodné s členěním technologického rozboru, tedy v technologické struktuře dílčích stavebních procesů

Dotaz zní: Zpracování tohoto požadavku je poměrně komplikovaná záležitost, časově náročná a váže na sebe neúměrně více nákladů na zpracování nabídky. Nepřiměřeně se tím zatěžují všichni uchazeči. Máme za to, že HMG - časový plán je dostačující. Časoprostorový graf by měl předložit až vítězný uchazeč.

ODPOVĚĎ 2

Zadavatel požaduje předložení Časoprostorového grafu v týdnech v nabídce každého uchazeče. Pro zadavatele není dostačující pro prokázání zabezpečení dodávek a kvality uchazeče pouhé předložení HMG - časového plánu.

DOTAZ 3

V PD se nachází lékařská technologie se seznamem vybavení pro jednotlivé místnosti. V rozpočtech se ale nachází pouze rozpočet interiér, kde je převážně sanitární vybavení a lékařská technologie, kde jsou uvedeny pouze dva přístroje, v seznamu vybavení v PD je jich zmíněno daleko více (např. fonendoskop, tonometr, tiskárny, pc, pojízdné židle apod.). Předpokládá uchazeč správně, že má cenit dle rozpočtů a ostatní vybavení není předmětem této zakázky?

ODPOVĚĎ 3

Všichni uchazeči ocení pouze položky uvedené v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Seznamy vybavení po místnostech slouží pouze pro orientaci vybavení jednotlivých prostor – dodáváno samostatně, nebo přenášeno ze stávajících prostor, tzn. není součástí předmětu plnění.

DOTAZ 4

V rozpočtu D1.01.4g3 Hromosvod na listě parametry se nacházejí řádky:

Doprava dodávek	
Přesun dodávek	
PPV	
PPV zemních prací, nátěrů	
Dodavat. dokumentace	
Rizika a pojištění	
Opravy v záruce	
GZS	
Provozní vlivy	

Roční nárůst cen 1 %	
Roční nárůst cen 2 %	
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15

V Rozpočet D1.01.4g2 Silnoproudá elektrotechnika – PBZ jsou tyto řádky prázdné bez textu. Dotaz: Mají se do těchto řádků vyplňovat hodnoty?

ODPOVĚĎ 4

Tyto položky se neoceňují, jsou zde informativně oceněny v samostatné části slepého rozpočtu, společně pro celek.

DOTAZ 5

V rozpočtu D1.01.4c Vzduchotechnika se nacházejí položky 971,972,973,974. Dotaz: Může zadavatel sdělit, že tyto položky se neoceňují a zůstanou prázdné s 0 cenou.

ODPOVĚĎ 5

Tyto položky se neoceňují. Výčet těchto položek je informativní.

DOTAZ 6

Rozpočet D1.01.4b Chlazení - Vzhledem k tomu, že uvádíte v Dodatečných informacích č. 6 dotaz a odpověď č. 4 – Rekapitulace slepého rozpočtu jsou v pořádku.

Rekapitulace je seřazena po oddílech jednotlivých rozpočtů CHL-et2_et3 až CHL – et9 (celkem 7 rozpočtů).

Ale v rozpočtech CHL-et4 až CHL-et-9 (celkem v 6 rozpočtech) chybí součtový řádek za odd. 713 a název dílu 733. Mezi řádky 18- 23 je vše vymazáno.

Celkem za	713 Izolace tepelné
Díl: 733	Rozvod potrubí

Aby byla správně vyplněna daná rekapitulace, je nutné doplnit do rozpočtů součtový řádek za oddíl 713. Dotaz: Zašle zadavatel opravené rozpočty chlazení?

ODPOVĚĎ 6

V podkladu poskytnutém k soutěži jsou v dokumentu D1_01_4b-02 Slepý_rozpočet.xlsx, záložkách CHL-et4 až CHL-et9, řádky 18 až 23 vyplněné a nic v nich nechybí. Ve výsledku musí být započteny všechny díly jednotlivých etap.

DOTAZ 7

V rozpočtu D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika se nachází položka 213. Dotaz: Může zadavatel sdělit, že tato položka se neoceňuje a zůstane s 0 cenou?

ODPOVĚĎ 7

Ano, tato položka se neoceňuje. V rozpočtu je uvedeno pro informaci, aby bylo zřejmé, že karty jsou stávající a nezapomnělo se na ně.

DOTAZ 8

Reagujeme na DI č.9 dotaz a odpověď č.1 – změna na protipožární opatření pomocí obkladů s požární odolností .

Vzhledem k četnosti karbonových pásků bude nutno provést celistvý obklad stropu, tím se značně zvýší cena.

Žádáme zadavatele o přepočet výměrnice položky 85 - $7900 \times 7 = 55\,300$ m.

Z výkresu se patrné jen kladení lamel pod označením 4, 5, 8, kladení lamel 1,2,3,6 není z výkresu patrné.

Žádáme zadavatele o vypracování výkresu – kladení lamel č. 1 – 22 ks o délce 1 ks 62800 mm, č. 2 – 32 ks o délce 1 ks délka 39400 mm, č. 3- 16 ks o délce 1 ks 17850 mm, č. 6 -78 ks o délce 1 ks 37 200 mm

Žádáme zadavatele o vypracování detailu křížení lamel např. č. 8 s č. 1, č. 2, č. 1 a č. 5 není nám známo, zda budou lamely kladeny přes sebe nebo budou v místě křížení přerušeny.

Žádáme zadavatele o posouzení předpokládané ceny 298 000 000, v tomto případě není cena za dílo reálná a neodpovídá zadanému rozsahu prací.

ODPOVĚĎ 8

GP provedl na základě vznesených dotazů nové ověření nutných legislativních požadavků, tyto nutné požadavky byly konzultovány s Kloknerovým ústavem.

Na základě

- minimalizování nutného zásahu (z legislativního pohledu),
- v kombinaci s orientačním výpočtem únosnosti a průhybu,
- s provedenou „možnou“ technickou analýzou objektu (při plném provozu objektu) z níž je závěr - aktuální stav objektu – bez zásadních statických poruch

Zadavatel přehodnotil rozsah použití posílení stropní ŽB konstrukce, nově stanovil nový rozsah použití karbonového posílení. Zadavatel upravuje níže uvedenou položku.

Všichni uchazeči si v platném a pro zpracování nabídky závazném soupisu pro stavební část „D1_01_1-02_DI3.xls“ předaném uchazečům v rámci dodatečných informací č. 3 opraví v položce č. 85 výměru položky, popisu položky a hmotnost položky dle nového a pro zpracování nabídky závazného znění:

85	011	417361-R1	Dodatečné posílení stropů kompozitní výztuží, D+M	m	5 250,000		0,608	0,000
----	-----	-----------	---	---	-----------	--	-------	-------

Dle PD statika

karbonové lamely 50x1,4 mm po 333(500) mm

min. Efrp = 170 GPa

-včetně lepidla

-včetně certifikovaného deskového obkladového materiálu s požadovanou požární odolností - PO 45 min

-včetně stavebních připomocí (vysekání drážek v omítce

stropů, zaomítní drážek, vybourání otvorů v příčkách

a jejich utěsnění)

750*7

5 250,000

Takto opravenou položku všichni uchazeči řádně ocení.

Aktuálně je stanoveno předpokládané množství, které má být uchazeči oceněno. Skutečnou potřebu a rozsah nutnosti posílení nosných konstrukcí je možno stanovit až po odhalení a

podrobné analýze dosud nepřístupných alespoň spodních líců desek v jejich plném rozsahu a to postupně ve všech podlažích.

Při podrobné analýze pak nutné lokalizovat případné trhliny, nadměrné deformace, v ohrožených polích určit současnou jakost betonu, schopnost přídržnosti aplikace uvažovaných posilovacích pásků (toto aktuálně řešeno v rozsahu výměry uvedené v aktualizaci).

Posílení ŽB konstrukcí karbonovými pásky je současnou standardní metodou posílení ŽB konstrukcí, bez vnášení dalšího nežádoucího přetížení. V místech styků obou na sebe kolmých směrů budou lamely kladeny přes sebe, (nelze je přerušit, pro křížové vyztužení přerušením ztrácí svůj význam). Obecně delší lamely jdou v prvním sledu (na stropě), kratší kolmo přes ně.

Posílení provádí konkrétně vybraná specializovaná firma podle vlastního projektu (výrobní dokumentace), na základě vlastního softwaru, používaných profilů a svého technologického vybavení.

DOTAZ 9

V zadávací dokumentaci se nachází D1.01.2-11 Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí na str. 2/2 se uvádí

- Kontrola současného stavu, pevnosti a složení železobetonového stropu (a pergoly) pro určení optimálního způsobu možného posílení.
- Kontrola profilů a uložení posílení kompozitové výztuže stropů před natřením a zakrytím.
- Kontrola dimenzí a uložení nosných ocelových prvků pergoly před zakrytím.

Dotaz – dále v dokumentaci nejsou žádné listy, není nám známo, jak byl stanoven optimální způsob možného posílení stropu? Máme za to, že dokumentace k zesílení stropu je nedostačující.

ODPOVĚĎ 9

Viz odpověď č. 8.

DOTAZ 10

Ve výpisu prvků zámečnické vnitřní je pozice Z89 – oprava stávajících interiérových žaluzií. Je možné doplnit výrobce nebo dodavatele těchto žaluzií pro možné nacenění opravy (pro určení náhradních dílů) nebo zaslat fotodokumentaci pro určení rozsahu prací na těchto žaluziích.

ODPOVĚĎ 10

V objektu jsou standardní interiérové hliníkové žaluzie, dodávané v jednom čase pro celý objekt – pro podrobnější technické detaily lze provést místní obhlídku.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek:

nové znění bodu IV.3.8)

Datum: **14. 8. 2015**

Čas: **11:00 hodin**

Podmínky pro otevírání nabídek:

Datum: **14. 8. 2015**

Čas: **11:01 hodin**

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

V Brně dne 7. 7. 2015