

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 506936
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Kraj Vysočina
Sídlo:	Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČ:	708 90 749
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Zdravotnicka – D1.06.4e Podzemní koridor

Dle technické zprávy bude pro předávací stanici PS 2 před demolicí obj. A osazena provizorní úprava vody. Výkaz výměr ZTI tuto úpravu vody neobsahuje. Je úprava vody předmětem cenové nabídky?

ODPOVĚĎ 1

Provizorní úprava vody sestává z čerpadla a impulsního vodoměru a je zahrnuta v položce č. 21 v oddíle strojní vybavení. Změkčovací činidlo bude dodáno nemocnicí v obchodním balení a dávkováno přímo z barelu pomocí čerpadla řízeného impulsním vodoměrem. Jedná se pouze o provizorní úpravu, která bude sloužit po dobu výstavby.

DOTAZ 2

Zdravotnicka – D1.04.4e Energocentrum

Dle technické zprávy a výkazu výměr bude ohřev vody zajišťovat el. ohřívač o objemu 80l. Ve výkresové dokumentaci je zakreslen el. ohřívač o objemu 120l. Žádáme Vás o upřesnění velikosti elektrického ohřívače.

ODPOVĚĎ 2

Pol. 59 (po úpravách v soupisu, viz odpověď č. 2 položka nově pod číslem 58) souhlasí s technickou zprávou, ve výkresové dokumentaci je chybně uvedena velikost 120l. Všichni uchazeči ve své nabídce ocení el. ohřívač dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

DOTAZ 3

Zdravotnicka – D1.04.4e Energocentrum

Oddíl zařizovací předměty - Výkaz výměr obsahuje položku WC pro invalidy, tyto nejsou v projektové dokumentaci obsaženy.

46	721	725112173	Keramický klozek závěsný prodloužený pro invalidy s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	7,000
----	-----	-----------	---	--------	-------

Výkaz výměr obsahuje položku – montáž baterie sprchové – 207ks. Projektová dokumentace obsahuje pouze 1 ks sprchy.

65	721	725849412	Montáž baterie sprchové nástěnné s pevnou výškou sprchy	kus	207,000
----	-----	-----------	---	-----	---------

Žádáme Vás o upřesnění výkazu výměr.

ODPOVĚĎ 3

Pol. 46 byla vymazána z výkazu výměr. Pol. 65 byla upravena na počet ks 1. Zadavatel v příloze těchto dodatečných informací poskytuje nový upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací označený „D1_04_4e_07-2015 Slepý rozpočet“, ve kterém byly upraveny dotčené položky. Po odstranění původní položky č. 46 došlo k posunu číslování položek. Zadavatel tímto žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování nabídkové ceny použili tento nový upravený soupis stavebních prací.

DOTAZ 4

Zdravotnicka – D1.03.4e pavilon G

Oddíl kanalizace

59	R	72128088p	Vychlazovací nádrže polypropylen tl.20mm-600x400x400 s víkem, nornou stenou, přítokem a odtokem, vč.nosné kce, vč.mont.	kus	2500,000
----	---	-----------	---	-----	----------

Žádáme Vás o opravu množství u pol. č. 59 Vychlazovací nádrže.

ODPOVĚĎ 4

Pol. 59 byla upravena na počet ks 2. Zadavatel v příloze těchto dodatečných informací poskytuje nový upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací označený „D1_03_4e_07-2015 Slepý rozpočet“, ve kterém byla upravena dotčená položka. Zadavatel tímto žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování nabídkové ceny použili tento nový upravený soupis stavebních prací. Úpravami provedenými v rámci odpovědi č. 3 – 7 došlo k posunu číslování položek

DOTAZ 5

Zdravotnicka – D1.03.4e pavilon G

Oddíl – vodovod. U položky č. 70 potrubí vodovodní plastové vícevrstvé není uvedena dimenze potrubí.

70	721	722173244	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé spojované lisováním	m	135,000
----	-----	-----------	---	---	---------

Žádáme Vás o upřesnění dimenze potrubí.

ODPOVĚĎ 5

Pol. č. 70 byla upravena. Zadavatel v příloze těchto dodatečných informací poskytuje nový upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací označený „D1_03_4e_07-2015 Slepý rozpočet“, ve kterém byla upravena dotčená položka. Zadavatel tímto žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování nabídkové ceny použili tento nový upravený soupis stavebních prací. Úpravami provedenými v rámci odpovědi č. 3 – 7 došlo k posunu číslování položek

DOTAZ 6

Zdravotnicka – D1.03.4e pavilon G

Oddíl - zařízení předměty

Ve výkazu výměr chybí položka – umyvadla zdravotní pro invalidy

podomítkový sifon pro myčky

Žádáme Vás o doplnění výkazu výměr.

ODPOVĚĎ 6

Doplněna položka invalidních umyvadel, vč. zápachové uzavírky a montáže. Podomítkový sifon pro myčky je v soupisu prací – pol. 49 – 4x. Zadavatel v příloze těchto dodatečných informací poskytuje nový upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací označený „D1_03_4e_07-2015 Slepý rozpočet“, ve kterém byly provedeny výše uvedené úpravy. Zadavatel tímto žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování nabídkové ceny použili tento nový upravený soupis stavebních prací. Úpravami provedenými v rámci odpovědi č. 3 – 7 došlo k posunu číslování položek

DOTAZ 7

Zdravotechnika – D1.03.4e pavilon G

Oddíl - zařízení předměty

Dle projektové dokumentace bude osazeno 24ks sprch. Výkaz výměr obsahuje dodávku 2 ks.

136	721	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	2,000
137	721	725841421p	Sprchový set-hadice, hlavice, uchycení, tyč	soubor	24,000

Žádáme Vás o upřesnění výkazu výměr.

ODPOVĚĎ 7

Pol. 136 opravena na 24 ks. Zadavatel v příloze těchto dodatečných informací poskytuje nový upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací označený „D1_03_4e_07-2015 Slepý rozpočet“, ve kterém byla opravena výše uvedená položka. Zadavatel tímto žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování nabídkové ceny použili tento nový upravený soupis stavebních prací. Úpravami provedenými v rámci odpovědi č. 3 – 7 došlo k posunu číslování položek

DOTAZ 8

Zdravotechnika – D1.02.4e úpravy na operačních sálech

Oddíl - zařízení předměty

95	721	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	50,000
96	721	725829141	Montáž baterie bidetové stojánkové soupravy pákové ostatní typ	kus	14,000
97	721	725839101	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 ostatní typ	soubor	1,000
104	721	725869204	Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednoduchých DN 50	kus	101,000
106	721	725869219p	Montáž zápachových uzávěrek pisoárových	kus	9,000
107	721	725869220p	Montáž zápachových uzávěrek bidetových	kus	14,000

Žádáme Vás o revizi výše uvedených položek.

ODPOVĚĎ 8

Pol. 91 opravena na 8 ks. Pol. 95, 96, 105, 106, 107 zrušeny. Pol. 104 opravena na 3 ks. Zadavatel v příloze těchto dodatečných informací poskytuje nový upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací označený „D1_02_4e_07-2015 Slepý rozpočet“, ve kterém byly provedeny výše zmíněné úpravy. Zadavatel tímto žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování nabídkové ceny použili tento nový upravený soupis stavebních prací.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4)

Lhůta pro doručení nabídek:

Datum: **20.8.2015** Čas: **11:00 hodin**

nové znění bodu IV.3.8)

Podmínky pro otevírání nabídek:

Datum: **20.8.2015** Čas: **11:01 hodin**

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy těchto dodatečných informací:

D1_02_4e_07-2015 Slepý rozpočet.xls

D1_03_4e_07-2015 Slepý rozpočet.xls

D1_04_4e_07-2015 Slepý rozpočet.xls

V Brně dne 9. 7. 2015