

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	NAVRHL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL

OBJEDNATEL NEMOCNICE HAVL. BROD Příspěvková organizace Husova 2624 Havlíčkův Brod 580 01		ZPRACOVATEL ČÁSTI Ing. Tomáš Marek Nerudova 960 Humpolec 396 01		ZPRACOVATEL Ing. Petr Salívar Konečná 3456 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01465431 tel: 732 155 211 e-mail: salivar.petr@seznam.cz		AUTORIZOVÁNO
STAVEBNÍ ÚŘAD	HAVLÍČKŮV BROD	NAVRHL	ING. TOMÁŠ MAREK	ODP. PROJEKTANT	ING. PETR SALIVAR	
KRAJ	VYSOČINA	VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ MAREK	AUTORIZOVAL	ING. MILAN VACEK	
AKCE	NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.P.P. NA ODDĚLENÍ ONM PRO INSTALACI GAMA KAMERY			FORMÁT	x A4	ČÍSLO PARÉ
				KÓTOVÁNO	mm	
OBJEKT	SO 03 (GYNEKOLOGIE)			STUPEŇ	DSP	
ČÁST	1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2023 / 04	
	1.4.4. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY			DATUM	05 / 2023	

OBSAH KNIHA SVÍTIDEL	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU 1.4.4.1.02.	REVIZE
-----------------------------	---------	----------------------------------	--------

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.

NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - 1. PP GYNEKOLOGIE

Pozice A1

Popis	Vestavné LED svítidlo do kazetového podhledu 600x600 mm s opálovým vysoce propustným difuzorem
Výkon	40W, 4400 lumen na výstupu
Patice	-
Zdroj	LED, 4000K, Ra > 80, 50.000 hodin
Krytí	IP40
Předřadník	elektronický
Materiál	těleso - bíle lakovaný ocelový plech, difuzor - opálové PMMA
Rozměry	595 x 595 x 75 mm



NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - 1. PP GYNEKOLOGIE

Pozice B1

Popis	Vestavné LED svítidlo do kazetového podhledu 600x600 mm s opálovým vysoce propustným difuzorem ve vysokém krytí
Výkon	30W, 3000 lumen na výstupu
Patice	-
Zdroj	LED, 4000K, Ra > 80, 50.000 hodin
Krytí	IP65
Předřadník	elektronický
Materiál	těleso - bíle lakovaný ocelový plech, difuzor - opálové PMMA
Rozměry	595 x 595 x 85 mm



NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - 1. PP GYNEKOLOGIE

Pozice D1

Popis	Vestavný LED downlight s čirým krycím sklem ve vyšším krytí
Výkon	21W, 2200 lumen na výstupu
Patice	-
Zdroj	LED, 4000K, Ra > 80, 50.000 hodin
Krytí	IP44
Předřadník	elektronický
Materiál	rámeček - bíle lakovaný hliník, reflektor - fazetovaný hliník, difuzor - čiré sklo
Rozměry	Ø 195 x 100 mm



NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - 1. PP GYNEKOLOGIE

Pozice E1

Popis	Nástěnné lineární LED svítidlo nad umyvadlo se skleněným opálovým difuzorem ve vyšším krytí
Výkon	8W, 1020 lumen na výstupu
Patice	-
Zdroj	LED, 4000K, Ra > 80, 50.000 hodin
Krytí	IP44
Předřadník	elektronický
Materiál	těleso - bíle lakovaný ocelový plech, difuzor - bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat
Rozměry	610 x 92 x 80 mm



NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - 1. PP GYNEKOLOGIE

Pozice E2

Popis	Nástěnné lineární LED svítidlo pod kuchyňskou linku s opálovým difuzorem a vypínačem
Výkon	8W, 640 lumen na výstupu
Patice	-
Zdroj	LED, 4000K, Ra > 80, 50.000 hodin
Krytí	IP40, Třída ochrany II.
Předřadník	elektronický
Materiál	těleso - bílý polykarbonát, difuzor - opálový polykarbonát
Rozměry	580 x 20 x 30 mm



NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - 1. PP GYNEKOLOGIE

Pozice H1

Popis	Přisazené kruhové LED svítidlo s opálovým difuzorem ve vysokém krytí
Výkon	24W, 2100 lumen na výstupu
Patice	-
Zdroj	LED, 4000K, Ra > 80, 50.000 hodin
Krytí	IP65, Třída ochrany II.
Předřadník	elektronický
Materiál	těleso - bílý polykarbonát, difuzor - opálové PMMA
Rozměry	Ø 360 x 85 mm



NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - 1. PP GYNEKOLOGIE

Pozice NP

Popis	Nástěnné nouzové piktogramové LED svítidlo ve vysokém krytí, bez baterie, napojeno na náhradní zdroj energie 230V. Pozorovací vzdálenost 25 m.
Výkon	3W
Patice	-
Zdroj	LED
Krytí	IP65, Třída ochrany II.
Předřadník	elektronický
Materiál	těleso - bílý polykarbonát, difuzor - čirý polykarbonát
Rozměry	276 x 44 x 143 mm

