


NS - SKLADBY KONSTRUKCÍ


M

VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ

S01   Stropní konstrukce nad kancelářemi		
Dřevěný záklop	Záklop z prken	26
Větotěsná a pojistná fólie	Difúzně otevřená fólie	1
Tepelná izolace + nosná kce stropu	Minerální izolace do stropních a střešních konstrukcí, λ=0,036 W/mK   bude uložena mezi stropní profily ze smrkového impregnovaného dřeva 80/160mm, které budou koveny ke stávajícím krokům a na druhé straně uloženy na podkladní asfaltovou lepenku A330 na stávající stěnu do vsekanych kapes ( trámký budou kotveny do stěny pomocí zatloukacích hmoždinek, případně chemických kotev a závitnic)	230
Parotěsná zábrana - fólie	Parotěsná fólie, spoje dokonale přelepit, prostupy opatřit systémovými manžetami	1
Instalační mezera + FeZn křížový rošt CD, UD	Instalační mezera + CW, UW FeZn konstrukce	54
Sádkokarton	Montáž sádkokarotnové desky dle pažadavku v dané místnosti (vlhkost, požár, akustika)	13
S02   Šikmý podhled nad kancelářemi		
Větotěsná a pojistná fólie	Difúzně otevřená fólie	1
Tepelná izolace + nosná kce krovu	Minerální izolace do stropních a střešních konstrukcí, λ=0,036 W/mK   bude uložena mezi krokve	200
Parotěsná zábrana - fólie	Parotěsná fólie, spoje dokonale přelepit, prostupy opatřit systémovými manžetami	1
Instalační mezera + FeZn křížový rošt CD, UD	Instalační mezera + CW, UW FeZn konstrukce	54
Sádkokarton	Montáž sádkokarotnové desky dle pažadavku v dané místnosti (vlhkost, požár, akustika)	13
S03   Střešní krytina a konstrukce		
Plechová krytina / poplastovaná	FeZn střešní krytina - poplastovaná - v antracitovém odstínu	1
Separální vrstva - Smyčková rohož	Smyčková rohož	4
Dřevěný záklop	Záklop z prken	28
Střešní kontralatě + větraná mezera	Smrkové řezivo kvality C22 40/60mm + silně větraná mezera	40
Kontaktní střešní fólie	Pojistná kontaktní difúzně otevřená fólie	1
Dřevěný záklop	Záklop z prken	22



0,000 = 477,00m n. m., B.p.V / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK  
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA DLE VYHLÁŠKY 499/2006 Sb. v aktuálním znění

DRUH PRÁCE		DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY						<div> ATELIER spol.s r.o. IČO: 18197621 BRNĚNSKÁ 48, 586 01 JIHLAVA</div>									
VYPRACOVAL		ING. FILIP NEUWIRTH			projektant pozemních staveb												
ZODP. PROJEKTANT		ING. SLAVOMÍR LANGMAJER			ČKAIT   1000734												
INVESTOR		KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 1882/57, 588 01 JIHLAVA															
MÍSTO STAVBY		GORKÉHO 13, 586 01 JIHLAVA, parc.č. 372/3, k.ú. JIHLAVA, S.Ú JIHLAVA															
NÁZEV STAVBY		HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA - OPRAVA GARÁŽÍ GORKÉHO 13						ČÍSLO PARÉ		1	2	3	4	5	6	7	8
								FORMÁT									
								DATUM		18.05.2023							
STAVEBNÍ OBJEKT		SO 01			210x297 / 1xA4			STUPEŇ PD		DOS							
ČÁST DOKUMEN.		D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						Č. ZAKÁZKY		P1103/2023							
NÁZEV:		NS - SKLADBY KONSTRUKCÍ						MĚŘITKO		Č. VÝKRESU							
								M		D.1.1.26							