
E.1 VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

II/360 TRNAVA - RUDÍKOV, 1. STAVBA

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

DATUM:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

11/2020

KRAJ VYSOČINA



Sweco Hydroprojekt a.s.

Ústředí Praha
Táborská 31, Praha 4
www.sweco.cz

ČÍSLO ZAKÁZKY: 12-0111-0101 00
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 007833/20/1

II/360 Trnava - Rudíkov, 1. stavba	E.1 Vyjádření dotčených orgánů
	DSP

SEZNAM DOTČENÝCH ORGÁNŮ

1. Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina - Územní odbor Třebíč - Dopravní inspektorát
2. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
3. Krajský úřad Kraje Vysočina - Odbor životního prostředí a zemědělství
4. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina – Územní odbor Třebíč
5. Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina – Územní pracoviště Třebíč
6. Ministerstvo obrany - Sekce nakládání s majetkem - Odbor ochrany územních zájmů
7. Městský úřad Třebíč - Odbor dopravy a komunálních služeb
8. Městský úřad Třebíč - Odbor životního prostředí
9. Městský úřad Třebíč - Odbor životního prostředí – Oddělení vodní hospodářství
10. NIPI ČR, a.s.
11. Povodí Moravy
12. Lesy ČR - LS 148 Třebíč
13. Lesy ČR - ST oblast povodí Dyje
14. Obec Trnava
15. Obec Rudíkov
16. Ústav archeologické památkové péče Brno
17. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)
18. E.ON Česká republika, s.r.o.
19. První telefonní společnost s r.o.
20. ČEPS, a.s.



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Třebíč
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPJ-124310-1/ČJ-2020-161006

Třebíč 30. listopadu 2020

Počet stran: 2

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 940
140 00 Praha**Projekt „II/360 Trnava - Rudíkov“, sil. č. II/360 , úsek km 1,260 - 3,640 - stanovisko pro stavební řízení**

DI Policie ČR Třebíč po prostudování dokumentace zpracované firmou Sweco Hydroprojekt a.s., datum: 08/2020, č. zakázky: 12-0111-0101, k výše uvedené akci dle § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vydává:

- 1) souhlasné stanovisko pro stavební řízení**
- 2) souhlasné stanovisko s umístěním trvalého dopravního značení**

za splnění následujících předpokladů:

- rozhledová pole všech křižovatek (podle uspořádání "b)" ČSN 736102 změna Z1) musí být prosty překážek výhledu (viz. ČSN 736102 změna Z 1 čl. 5.2.9.1.6
- úhel křížení úrovněvých křižovatek musí být realizován v rozmezí 75 - 105°
- podélný sklon paprsků křižovatky má být v oblasti křižovatky do 4 % (v odůvodněných případech max. 6%)
- provedení a umístění autobusových zastávek musí odpovídat požadavkům ČSN 736425
- napojení na stávající silniční těleso musí být plynulé
- celá stavba musí být realizována v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu
- **vodící čáry V4 požadujeme provést v šířce 0,25m**

Bráfova třída 1247/11
674 01 Třebíč

- DZ č. B20a (70) neosazovat neboť poloměry výškových oblouků odpovídají požadavkům ČSN 736101 pro návrhovou rychlost

- DZ č. A12a a E4 považujeme za nadbyteční - neosazovat

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

por. Ing. Pavel Roudenský
komisař
974277253

npor. Bc. Jiří Plaček
vedoucí oddělení

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY,

příspěvková organizace

JIHLAVA, KOSOVSÁ 16 – PSČ 586 01

Korespondenční adresa:

Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
DOP2007-0760/ 16.7.2020

NAŠE ZNAČKA
TSÚ/No/009030 /2020

VYŘIZUJE
Novotná Alena

TELEFON
568839842
mobil: 737719895

e-mail: novotna.a@ksusv.cz

TŘEBÍČ
2020-08-03

Stanovisko k projektové dokumentaci akce „II/360 Trnava – Rudíkov, 1. stavba“ pro stavební povolení a pro Rozhodnutí o povolení komunikačního připojení

Na základě Vaší žádosti o vyjádření, Vám sdělujeme, že uvedená projektová dokumentace pro stavební povolení řeší rekonstrukci silnice II/360 ve staničení km 1,260 (ČSPH u obce Rudíkov) - km 3,640 (pracovní spára u rybníků Velký a Malý Bor) v délce 2,400 km.

Návrh rekonstrukce vychází ze stávajícího vedení silnice II/360, mimo staničení 2,6 – 2,9 km, kde dochází k výraznějšímu lokálnímu odchylení navrhované komunikace od stávající.

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:

SO 000 – Objekty přípravy staveniště

SO 001 Příprava území – součástí přípravy staveniště bude také kácení vzrostlých a náletových dřevin.

SO 100 – Objekty pozemních komunikací

SO 101 Silnice II/360 od ZÚ po silnici II/390 – úsek začíná od km 1,260 a končí křiž. II/390 km 2,540. Trasa kopíruje kom. II/360 po křiž. III/36059 a zde dochází k rozšíření komunikace a úpravě výškového vedení. V rámci úseku je navržena úprava stávajícího odbočovacího pruhu vlevo k ČSPH a doplnění odbočovacího pruhu vlevo do obce Rudíkov v křiž. III/36058. Oba odbočovací pruhy jsou navrženy dle ČSN návrhovou rychlost 80 km/h.

SO 102 Silnice II/360 od silnice II/390 po KÚ - úsek plynule navazuje na SO 101 v kř. II/390 a končí u již zrekonstruované části silnice II/360. Dále je navržen odbočovací pruh vlevo u křiž. se sil. II/390 ve směru od obce Budišov a je navržen dle ČSN návrhovou rychlost 70 km/h.

SO 112 Napojení silnice III/36058 – jedná se o úpravu stávající křižovatky, která spočívá v nakolmení silnice.

SO 113 Napojení silnice II/390 – objekt řeší úpravu stávající křižovatky II/360 a II/390 z důvodu směrové úpravy rekonstruované silnice II/360.

SO 121 Zastávka Přeckov rozcestí – stavební objekt řeší autobusové zastávky u křiž. III/36059, které jsou navrženy v odsunutě poloze z důvodu zajištění rozhledových poměrů.

SO 400 – Elektro a sdělovací objekty

SO 491 Přeložka a ochrana SEK CETIN - ZRUŠENO

SO 493 Přeložka sítě ROWANET v k.ú. Rudíkov

SO 494 Přeložka sítě ROWANET v k.ú. Trnava u Třebíče

Telefon
568 839 811

Bankovní spojení
18330681/0100

IČO/DIČ
00090450
CZ00090450

Fax
568 839 812

Email
sekretariat@sus.cz

SO 800 – Objekty přípravy území

SO 801 Technické rekultivace – jedná se o rekultivaci stávajících vozovek a zpevněných ploch v místě přeložky sil. III/36058 a v místě částečné přeložky trasy silnice II/360 v km 2,600 – 2,900.

SO 811 Náhradní výsadba – stavební objekt řeší umístění dřevin a jejich náhradní výsadbu za kácení dřevin vyvolané rekonstrukcí sil. II/360. Je navrženo vysázení 14 ks dřevin v km 1,400 – 1,600 na kraji obce Rudíkov.

Navržená konstrukce vozovky II/360 dle TP170

• ACO 11+	tl. 40 mm
• Spojovací postřik	0,40 kg/m ²
• ACL 16+	tl. 60 mm
• Spojovací postřik	0,40 kg/m ²
• ACP 16+	tl. 50 mm
• Infiltrační postřik	0,80 kg/m ²
• SC směs stmelená cementem	tl. 130 mm
• ŠD fr. 0/63	tl. 220 mm
Celkem	tl. 500 mm

Odvodnění komunikace:

Odvodnění je řešeno pomocí příkopů a propustků, které navazují na příkopy silnice II/360.

Pro uložení inženýrských sítí požadujeme:

- Křížení a podélná uložení požadujeme provést min. 120 cm pod niveletou vozovky s uložením do chráničky.
- Souhlas s uložení inženýrských sítí vydá dle ust. § 25 odst. 6 d) zákona č. 13/97 o pozemních komunikacích Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb.
- Před započítáním výkopových prací v silnici a silničním pozemku je třeba požádat příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání silnice pro provádění stavebních prací dle ust. § 25 odst. 6 c) bod 3 zákona č. 13/97 o pozemních komunikacích
- Použít pro zásyp rýhy nenamrzavý materiál při řádném hutnění po vrstvách max. 20 cm.

Dopravní značení:

- Obnovu (nebo odstranění) původního i nově navrženého SDZ a VDZ požadujeme zahrnout do nákladů stavby.
- Návrh umístění nového dopravního značení VDZ, SDZ je nutno odsouhlasit s Policií ČR DI Třebíč a v případě kladného stanoviska je o „Stanovení“ nutno zažádat příslušný silniční správní úřad.
- Veškerá možná omezení silničního provozu včetně odpovídajícího dopravního značení je nutno odsouhlasit s Policií ČR DI Třebíč.
- PDZ osadit a po celou dobu provádění prací za ně zodpovídat.

Pro komunikační připojení požadujeme:


- Provést bezprašný a zpevněný povrch sjezdů tak, aby nedocházelo ke znečišťování vozovky při výjezdu v min. šířce 3,0 m.
- S osazením rour o průměru (min. 40 cm pro délku propustku min. od 3,00 m do 6,00 m, o průměru 60 cm pro délku propustku od 6,00 m do 10,00 m a pro délku propustku přes 10,00 m při sklonu propustku nad 2%, o průměru 80 cm pro délku propustku přes 10,00 m při sklonu propustku do 2%), roury šikmo seříznuté s nevyčnívajícími betonovými šikmými čely, která nesmí převyšovat okraj silnice.
- Vybudováním sjezdů nesmí být zhoršeny odtokové poměry na silnici a v přilehlých prostorách, z plochy sjezdu nesmí vytékat voda na silnici.
- Odsouhlasit s Policií ČR DI Třebíč.
- Souhlas odboru dopravy se zřízením komunikačního připojení, který vydá dle ust. § 10 odst. 4 zákona č. 13/97 o pozemních komunikacích příslušný silniční správní úřad.

Platnost našeho stanoviska je 24 měsíců ode dne vydání.

S projektovou dokumentací akce „II/360 Trnava – Rudíkov, 1. stavba“ pro vydání stavebního povolení souhlasíme.

S pozdravem

Krajská správa a údržba
silnic Vysočina, příspěvková organizace
Kopce 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Odbor TSC Třebíč, tel.: 568 839 811
Telefax 1122 674 82 Třebíč


Ing. Alena Strnadová
vedoucí oddělení technicko-správního

Na vědomí:
Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha 4

(datovou schránkou)

Váš dopis značky/ze dne DOP2007-0764 16. 7. 2020	Číslo jednací KUJI 76774/2020 OZPZ 69/2020 Ča	Vyřizuje/telefon Markéta Čadová/564602530	V Jihlavě dne 12. 8. 2020
--	---	--	------------------------------

„II/360 Trnava – Rudíkov, 1. stavba“ – souhrnné vyjádření

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel dne 16. 7. 2020 žádost o vyjádření k dokumentaci DSP k výše uvedené stavbě. Stavebníkem je Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

Předmětem dokumentace je rekonstrukce silnice II/360 v k. ú. Rudíkov a k. ú. Trnava u Třebíče o délce 2,4 km, spočívající v rozšíření stávající komunikace kategorie S7,0 – S7,5 na kategorii S9,5. Návrh rekonstrukce vychází ze stávajícího vedení silnice II/360, mimo staničení km 2,6 – km 2,9, kde dochází k výraznějšímu lokálnímu odchýlení navrhované komunikace od stávající. V rámci rekonstrukce dochází také k úpravě výškového řešení. Rekonstrukce dále zahrnuje odvodnění komunikace, úpravu křižovatek se silnicemi II/390 a III/36058, které jsou doplněny odbočovacími pruhy vlevo, a návrh autobusových zastávek v blízkosti křižovatky III/36059.

1. Vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „zákon o EIA“)

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, uvádí, že stavba „II/360 Trnava – Rudíkov, 1. stavba“ obsahuje záměr, ke kterému proběhlo v roce 2011 zjišťovací řízení, pod kódem záměru v Informačním systému EIA VYS571, název záměru „Úprava komunikace II/360 Trnava – Rudíkov“, kdy v závěru zjišťovacího řízení, č. j. KUJI 103774/2011 OZP 1759/2011 Váv ze dne 9. 12. 2011 bylo určeno, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona o EIA. Tento závěr zjišťovacího řízení je i nadále platný. V DÚR oproti tomuto závěru zjišťovacího řízení došlo k úpravám (např. úpravy nivelety stávající silnice v zářezu v km cca 0,350 – 0,550 a v zakružovacích obloucích; změny směrového řešení v km cca 2,6 – 3,0), ke kterým se Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství z hlediska zákona o EIA vyjádřil v rámci souhrnného vyjádření k stavbě „II/360 Trnava – Rudíkov“, č. j. KUJI 11225/2018 OZPZ 17/2018 MI ze dne 15. 2. 2018,

se závěrem, že nedošlo k významné změně záměru, uvedeného v příloze č. 1, v kategorii II, pod bodem 49 (*Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pružích od stanovené délky (a); ostatní pozemní komunikace od stanovené délky (a) a od stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané pro novostavby a ročního průměru denních intenzit pro stávající stavby (b). (pozn. a) 2 km a b) 1 000 voz/24 hod)) k zákonu o EIA, ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona o EIA. Předložená stavba vychází z této projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, kterou nijak zásadně nemění. Dle předložených podkladů nedošlo k takovým stavebním úpravám (zachována kategorie komunikace, vedení trasy), které by měly významný negativní vliv na životní prostředí ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona o EIA. Na základě výše uvedeného Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství konstatuje, že závěr zjišťovacího řízení, vydaný pod č. j. KUJI 103774/2011 OZP 1759/2011 Váv, ze dne 9. 12. 2011, je nadále platný a není třeba provádět nové zjišťovací řízení.*

Vypracoval: Ing. František Mládek (tel.: 564 602 513)

2. Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Předběžná informace podle § 90 odst. 18 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále též „zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody“) sděluje, že:

- Pro stavbu „**Modernizace II/360 Trnava - Rudíkov**“ bylo vydáno rozhodnutí povolení o zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů pod čj. **KUJI 90864/2019, OŽPZ 1750/2019**, které je i pro dílčí části stavby v platnosti.. Toto rozhodnutí a podmínky z něj vyplývající je nutné respektovat. Zejména pak vliv kácení dřevin s vazbou na některé druhy netopýrů a saproxylického hmyzu.
- Při realizaci prací je nutná přítomnost biologického dozoru.
- V období března až června, kdy dochází k migraci obojživelníků je v blízkosti Malý Bor; Velký Bor a rybník Březina nutné realizovat dočasné zábrany proti jejich případnému vniknutí.

Tato informace nenahrazuje vyjádření (stanovisko) orgánů ochrany přírody dle § 76 a § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, jež jsou kompetentními orgány z hlediska povolení ke kácení dřevin a obecné ochrany přírody.

Stanovisko k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (Natura 2000)

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle ustanovení §

77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, po posouzení uvedeného záměru vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody toto stanovisko:

záměr „II/360 Trnava Rudíkov 1. stavba“ k. ú. Trnava u Třebíče a k. ú. Rudíkov nemůže mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Odůvodnění:

Podkladem pro posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti byla žádost i skutečnosti obecně známé. Podkladem pro posouzení vlivu záměru jsou i skutečnosti známé z úřední činnosti. Zde se jedná zejména o vymezení evropsky významných lokalit (dále také „EVL“) a ptačích oblastí (v Kraji Vysočina není žádná ptačí oblast), předměty jejich ochrany (viz např. <http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php>), poznatky o ekologii, biologii, rozšíření, ohrožení a péči o druhy (např. <http://www.biomonitoring.cz>).

Nejbližše záměru se nachází evropsky významná lokalita EVL Kobylínek CZ0612136 (1,4 km od záměru jihovýchodním směrem), která je vyhlášena evropsky významného druhu koniklec velkokvětý (*Pulsatilla grandis*).

Předmětem záměru je rekonstrukce a rozšíření silnice II/360 v úseku Trnava – Rudíkov s délkou úseku 2,4 km. Rekonstrukce spočívá v rozšíření stávající vozovky na parametry komunikace kategorie S7,0 – S7,5 na kategorii S9,5. Mimo úpravy šířkových dispozic komunikace bude změněna i výšková dispozice komunikace. S rekonstrukcí je spojeno dále odvodnění komunikace, úprava křižovatek se silnicemi II/390 a III/36058, které jsou doplněny odbočovací pruhy, a návrh autobusových zastávek v blízkosti křižovatky III/36059.

Předmětem záměru je rekonstrukce a rozšíření části silnice II/360 v úseku Trnava - Rudíkov. V průběhu výstavby nedojde k ovlivnění předmětu ochrany ani celistvosti EVL Kobylínek. Možným dočasným negativním vlivem je zvýšená hluchnost a prašnost, nevhodný by mohl být únik ropných produktů (nafty, oleje) do okolí. Tyto vlivy se dotknou pouze blízkého okolí.

Vzdálenost EVL od daného záměru, její předmět ochrany a konkrétní výše uvedená činnost zaručují, že nemůže dojít k jejímu ovlivnění, a proto lze vyloučit negativní vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) při předpokladu zachování v žádosti uvedených parametrů a činností.

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska a vyjádření z hlediska druhové ochrany vydávaná podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, případně dalších předpisů. Stanovisko není vydáváno ve správním řízení (§ 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody) a nelze proti němu podat odvolání.

Vypracoval: Ing. Jan Stříteský (tel.: 564 602 509)

3. Vyjádření z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyjádření z hlediska vodního zákona je v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v tomto případě Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, který je podle § 106 vodního zákona příslušným vodoprávním úřadem v této věci.

Vypracoval: Mgr. Jaroslav Mikyna (tel.: 564 602 267)

4. Vyjádření z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán státní správy lesů podle § 47 odst. 1) písm. b) zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích“), sděluje následující:

Jelikož z předloženého návrhu nevyplývá, že by mělo stavbou docházet k dotčení pozemků k plnění funkcí lesa v rozsahu 1 ha a více, nemá krajský úřad, státní správa lesů, k tomuto projektu připomínek. Stavbou však bude docházet k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa do 1 ha a bude realizována do 50 m od pozemků určených k plnění funkcí lesa. V tomto případě je příslušný vyjadřovat se, ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o lesích, obecní úřad obce s rozšířenou působností - Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí.

Vypracovala: Bc. Klára Hodačová (tel.: 564 602 364)

5. Vyjádření z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „zákon o ochraně ZPF“)

K předmětnému záměru bylo již vydáno závazné stanovisko k odnětí zemědělského půdního fondu a to pod č.j. KUJI 73610/2019 OZPZ 728/2019 GO ze dne 17.10.2019. V případě, že došlo ke změnám projektové dokumentace, bude nutné žádat o změnu souhlasu o odnětí ze zemědělského půdního fondu.

Vypracoval: Ing. Jan Stříteský (tel.: 564 602 509)

Ing. Jan Joneš

zástupce vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Třebíč



HZSJX006YLXA
prvotní identifikátor

Žďárského 180, Kožichovice, 674 01 Třebíč

ADRESÁT:

Kraj Vysočina
Žižkova č.p. 1882
586 01 Jihlava

VYŘIZUJE: mjr. Bc. Radek Vávra
TEL: 950285161 / FAX: 950285148
E-MAIL: radek.vavra@hasici-vysocina.cz

KOŽICHOVICE: 07.08.2020
POČET LISTŮ: 1
PŘÍLOHY: 0
Č.j.: HSI- 3177-2/TR-2020
Ev.č.: HSI-300/20-5-PP-2020

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: II/360 Trnava - Rudíkov , 1. stavba

Místo stavby: k.ú. Trnava , Rudíkov

Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882, 586 01 Jihlava

Předložená dokumentace: stupeň dokumentace stavební povolení, Ing. Jiří Landa č. autorizace: 0000064

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS Kraje Vysočina“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 16.7.2020 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS Kraje Vysočina vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení obdobný dokument Ing. Jiří Landa č. autorizace: 0000064

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že *požárně bezpečnostní řešení* splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na

danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

(Otisk razítka)



plk. Mgr. Pavel Maslák
ředitel územního odboru Třebíč

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 568 01 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Třebíči dne 19.08.2020

Č.j.: KHSV/17785/2020/TR/HOK/Kou
Sp. značka: S-KHSV/17785/2020
Vyřizuje: Bc. Jana Koubová, tel.: 568 858 312, e-mail: jana.koubova@khsjih.cz
Č.j. odesílatele: DOP2008-0824
Počet listů/příloh: 1/0

Adresát:
KRAJ VYSOČINA
Žižkova 1882/57
587 33 Jihlava

V zastoupení:
Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 31
140 16 Praha

„II/360 Trnava – Rudíkov, 1. stavba“ – projektová dokumentace pro stavební řízení - závazné stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHS“) jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci **„II/360 Trnava – Rudíkov, 1. stavba“**, v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby **„II/360 Trnava – Rudíkov, 1. stavba“**, pro stavební řízení, s odkazem na § 30, § 77, § 82 odst. 2 písm. t) a § 100 zákona o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů,

se souhlasí.

Odůvodnění:

Dne 10. 08. 2020 byla KHS doručena žádost společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha, IČO: 26475081, zastupující na základě plné moci stavebníka, kterým je Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 140 16 Praha, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební řízení výše uvedené stavby. Projektovou dokumentaci zpracovala společnost Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha, IČO: 26475081, hlavní inženýr projektu - Ing. Marek Sáček, č. zakázky 12-0111-0101, archivní číslo 004653/20/1, v červenci 2020.

Orgán ochrany veřejného zdraví vydal k výše uvedené stavbě pro účely územního řízení souhlasné závazné stanovisko pod č.j. KHSV/06704/2014/TR/HOK/Štěp dne 08.04.2014.

Předmětem předkládané projektové dokumentace pro účely stavebního řízení je rekonstrukce stávajícího silnice II/360 v délce 2,4 km v k.ú. Trnava a Rudíkov. Řešený úsek začíná u obce Rudíkov v blízkosti čerpací stanice pohonných hmot (dále jen „ČSPH“) a je veden zvlněným extravilánovým územím, které je využíváno zejména k zemědělské činnosti, až k rybníkům Velký a Malý Bor, kde navazuje na pracovní spáru již zrekonstruované části silnice II/360. Oproti územnímu řízení jsou řešeny pouze tyto stavební objekty: SO 000 – Objekty přípravy stavenišť, SO 001 – Příprava území, SO 100 – Objekty pozemních komunikací, SO 101 – Silnice II/360 od ZÚ po silnici II/390, SO 102 – Silnice II/360 od silnice II/390 po KÚ, SO 112 – Napojení silnice III/36058, SO 113 – Křižovatka se silnicí

II/390, SO 121 – Zastávka Přeckov rozc., SO 400 – Elektro a sdělovací objekty, SO 491 – Přeložka a ochrana SEK CETIN – ZRUŠENO, SO 493 – Přeložka sítě ROWANET v k.ú. Rudíkov, SO 494 – Přeložka sítě ROWANET v k.ú. Trnava u Třebíče, SO 800 – Objekty úpravy území, SO 801 – Technická rekultivace, SO 811 – Náhradní výsadba.

SO 101 – Silnice II/360 od ZÚ po silnici II/390 řeší úsek rekonstrukce, který začíná v blízkosti ČSPH (km 1,260) a je vymezen začátkem náběhového klínu vyznačeným stávajícím dopravním stínem a končí křižovatkou se silnicí II/390 (km 2,540). Úsek SO 101 dosahuje délky 1 280 m. Navržená trasa z větší části kopíruje stávající komunikaci II/360 bez významnějších směrových odchylek, cca po křižovatku se silnicí III/36059, zde dochází pouze k rozšíření komunikace a k úpravě výškového vedení. Od této křižovatky dále se začíná navržená trasa postupně odchylovat od stávající silnice II/360. V rámci úseku je navržena úprava stávajícího odbočovacího pruhu vlevo k ČSPH a doplnění odbočovacího pruhu vlevo do obce Rudíkov v křižovatce se silnicí III/36058. Oba odbočovací pruhy jsou navrženy na návrhovou rychlost 80 km/h.

SO 102 – Silnice II/360 od silnice II/390 po KÚ plynule navazuje na SO 101 v místě křižovatky se silnicí II/390 (km 2,540) a končí pracovní spárou již zrekonstruované části silnice II/360 u rybníků Velký a Malý Bor (km 3,640). Délka úseku je 1 100 m. V tomto úseku dochází k výraznějšímu odchýlení od stávající trasy, a to zejména ve staničení km 2,6 – 2,9. Dále je trasa vedena v souběhu se stávající silnicí II/360. V rámci SO 102 je navržen odbočovací pruh vlevo v křižovatce se silnicí II/390 ve směru do obce Budišov. Odbočovací pruh je navržen na návrhovou rychlost 70 km/h.

SO 112 – Napojení silnice III/36058 - jedná se o úpravu stávající křižovatky, která spočívá v nakolmení silnice III/36058. Úprava silnice III/36058 bude v délce cca 80 m. Výškové řešení vychází z napojení na silnici II/360 a stávající stav silnice III/36058.

SO 113 – Křižovatka se silnicí II/390 řeší úpravu stávající křižovatky silnic II/360 x II/390 z důvodu směrové úpravy rekonstruované silnice II/360. Úprava napojení silnice II/390 bude v délce cca 50 m. Směrově je napojení komunikace řešeno obloukem o poloměru 120 m. Výškové řešení vychází z napojení na silnici II/360 a stávající stav silnice II/390.

SO 121 – Zastávka Přeckov rozc. řeší autobusové zastávky u křižovatky III/36059, které jsou navrženy v odsunutě poloze z důvodu zajištění rozhledových poměrů. Autobusové zastávky jsou navrženy v zálivech šířky 3,5 m s vyřazovacími a zařazovacími klíny v délkách 25 m. Navazující chodníky jsou navrženy v šířce 2,0 m v místech přilehajících k vozovce, v případě oddělení vozovky zeleným pásem je šířka chodníku 1,50 m.

Stavebními objekty SO 000 – Objekty přípravy staveniště, SO 001 – Příprava území, SO 400 – Elektro a sdělovací objekty, SO 491 – Přeložka a ochrana SEK CETIN – ZRUŠENO, SO 493 – Přeložka sítě ROWANET v k.ú. Rudíkov, SO 494 – Přeložka sítě ROWANET v k.ú. Trnava u Třebíče, SO 800 – Objekty úpravy území, SO 801 – Technická rekultivace a SO 811 – Náhradní výsadba nejsou dotřeny zájmy chráněné orgánem ochrany veřejného zdraví.

Během probíhající rekonstrukce silnice II/360, která je rozdělena do čtyř etap, jsou navrženy objízdné trasy. Pro dopravní prostředky nad 3,5 tuny bude objízdná trasa z Třebíče přes obce Vladislav, Náměšť nad Oslavou, Jinošov, Velká Bíteš, Ruda, Jablůňov, do Velkého Meziříčí. Pro dopravní prostředky do 3,5 tuny bude objízdná trasa z Třebíče přes obce Trnava, Nárameč, Budišov, Hodov, Oslavička, do Velkého Meziříčí. Navýšení provozu na navržených objízdných trasách nebude trvat déle než 1 rok.

Součástí projektové dokumentace je hluková studie zabývající se objízdnými trasami. Z důvodu drobného překročení hygienických limitů pro hluk z dopravy v některých výpočtových bodech, bylo KHS vydáno rozhodnutí č.j. KHSV/26703/2018/TR/HOK/Štěp o časově omezeném povolení související s navýšením hluku po dobu trvání objízdné trasy.

Protože při posouzení dokumentace nebyly zjištěny rozpory s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, vydal orgán ochrany veřejného zdraví k předložené dokumentaci souhlasné závazné stanovisko.

Bc. Jana Koubová

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální v Třebíči

Rozdělovník:

Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp.zn.: 102920/2020-1150-OÚZ-BR
SpMO 1899-783/2020-1150

Brno 31. července 2020

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha

Závazné stanovisko pro stavební řízení

II/360 Trnava - Rudíkov, 1. stavba, k.ú. Trnava u Třebíče, Rudíkov
K čj. /DOP2007-0759

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, **Ministerstvo obrany**, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru rekonstrukce silnice II/360 v km 1,260 (ČSPH u obce Rudíkov) - km 3,640 (pracovní spára u rybníků Velký a Malý Bor) v k.ú. Trnava u Třebíče, Rudíkov tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci při dodržení následujících podmínek:

před zahájením stavby žádáme o zaslání přesného termínu realizace akce na adresu:

Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc

Dobrovského 6

771 11 Olomouc

nebo faxem na tel. č. 973 401 556 (kontaktní osoby Regionálního střediska vojenské dopravy Olomouc, prap. Regmund - tel. 973 401 554, mob. 724 006 068, email: vd_olomouc@army.cz).

Výše uvedené podmínky musí být uvedeny ve vydaném rozhodnutí, které bude Ministerstvu obrany doručeno v jednom výtisku.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SNM MO neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP - jev 102a, 119). Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací při dodržení výše uvedené podmínky neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu. Pro zajištění bojeschopnosti a plánování plynulého provozu vojenské techniky je pro Ministerstvo obrany nezbytné obdržení požadovaného sdělení reálných informací o plánovaném dopravním omezení.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Micháliková, Ph.D., tel. 973 445 844, fax. 973 445 060

Ing. Lenka Martykánová
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Morava

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 102920/2020-1150-OÚZ-BR tohoto stanoviska Ministerstva obrany.

Adresa pro doručování:

Ministerstvo obrany,
Sekce nakládání s majetkem,
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,
oddělení ochrany územních zájmů Morava
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
IČO: 60162694

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 16.7.2020

NAŠE ZN.: ODKS 55478/20 - SPIS 53/2020/PJ

Sweco Hydroprojekt a.s.

VYŘIZUJE: Ing. Jarmila Prokešová

TELEFON: 568 896 269

E-MAIL: jarmila.prokesova@trebic.cz

Táborská 31

140 16 PRAHA 4

DATUM: 03.08.2020

Vyjádření

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, který je dle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) příslušným silničním správním úřadem ve věcech silnic II. a III. tříd obdržel dne 16.7.2020 žádost o vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení stavby: „**II/360 Trnava - Rudíkov, 1. stavba**“.

K Vaší žádosti uvádíme následující: z hlediska ochrany silničních zájmů nemáme k záměru námitek, pouze upozorňujeme že:

1. Je nutno akceptovat všechna stávající komunikační připojení.
2. Stávající sjezdy budou stavebně upraveny tak, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů na silnici a v jejím okolí a dále nesmí být porušena funkce stávajících zařízení odvádějících vody ze silnice a jejího okolí.
3. Napojení na stávající komunikace budou plynulá.
4. V PD je třeba řešit návrh částečné, nebo úplné uzavírky silnice při výstavbě (jen na nezbytnou dobu) a objízdné trasy vč. přechodného DZ, jejich fin. krytí, a řešení obsluhy uzavřeného území zejména autobusy a nákladními automobily vzhledem k dopravnímu zatížení úseku.
5. V rámci rekonstrukce silnice dojde k doplnění nového vodorovného a svislého dopravního značení. O stanovisko vč. odsouhlasení grafického návrhu TDZ (pokud nebude součástí stanoviska k územnímu příp. stavebnímu řízení) je třeba požádat Policii ČR DI Třebíč, aby mohl stavebník, nebo zhotovitel stavby požádat náš úřad o stanovení místní úpravy provozu dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.
6. Do PD předložené ke stavebnímu řízení budou zapracovány požadavky Kraje Vysočina zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, provoz Třebíč, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč a Policie ČR – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč
7. Žádost o vydání stavebního povolení bude podána na MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, jako příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu a bude obsahovat náležitosti dle § 110 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
8. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude zpracována projektantem s autorizací pro obor dopravní stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 146/2008 Sb. (o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb - příl. 8). Dále bude

/2

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod.

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 329711/0100

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz

www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc

Č. j.: ODKS 55478/20 - SPIS 53/2020/PJ

splňovat požadavky stanovené vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhl.č. 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu, vyhl.č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a příslušných platných norem zejména ČSN 736010, 736102 a 736110.

„otisk razítka“

Ing. Jarmila Prokešová

úředník odboru dopravy a komunálních služeb

Obdrží

Datová schránka:

Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská č. p. 31, Nusle, 140 16 Praha 4, DS: PO, i2cegr3

VÁŠ DOPIS ZN.: DOP2007-0766
ZE DNE: 16.07.2020
NAŠE ZN.: OŽP 51328/20 – SPIS 8341/2020/Tom-K

VYŘÍZUJE: Tom, Eu, Chu, Ro, Pl, Sl
TELEFON: 568 896 195
E-MAIL: ivana.tomkova@trebic.cz

DATUM: 22.10.2020

Sweco Hydroprojekt a. s.
Táborská 940/31
140 16 PRAHA

I.

Posouzení PD „II/360 Trnava – Rudíkov, 1. stavba“, k. ú. Trnava u Třebíče a k. ú. Rudíkov

1. Ochrana přírody a krajiny

Orgán ochrany přírody a krajiny, na základě předložené dokumentace vydává závazné stanovisko dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. – viz níže.

2. Ochrana zemědělského půdního fondu

Dle předložených podkladů se předmětná stavba dotkne pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu (dle evidence KN), proto podléhá souhlasu k odnětí půdy ze ZPF dle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů. Žádost o souhlas včetně vyhodnocení podle vyhlášky č. 271/2019 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, podá žadatel (investor) na pověřeném obecním úřadě – MěÚ Třebíč, odbor ŽP, Masarykovo nám. č.p 116/6, Třebíč.

3. Ochrana PUPFL

Z předložené dokumentace vyplývá, že stavební činnost bude probíhat i na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, závazné stanovisko k územnímu řízení, dle § 14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění, bylo vydáno dne 08.04.2019 pod č. j. OŽP 26187/19 – SPIS OŽP/4328/2019/Ro, ke stavebnímu řízení nutno řešit podmínky odnětí, doporučujeme nejprve podat žádost o dočasné odnětí po dobu stavby a následně, po zaměření stavby, o odnětí trvalé.

4. Ochrana ovzduší

Předložený záměr nevyžaduje vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

5. Odpadové hospodářství

Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství na základě předložené dokumentace vydává závazné stanovisko – viz níže.

V případě, že stavební úřad požaduje i informaci (závazné stanovisko) vodoprávního úřadu, je třeba podat samostatnou žádost.

Všechny potřebné žádosti jsou umístěny na internetové adrese

<http://www.trebic.cz/formulare-a-tiskopisy/ds-1198>

II.

Závazné stanovisko dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, věcně příslušný podle § 77 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a místně příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 149 odst. 1 správního řádu a podle § 4 odst. 2 zákona **souhlasné závazné stanovisko** ke stavbě „II/360 Trnava – Rudíkov, 1. stavba“ v k.ú. Trnava u Třebíče, Rudíkov.

Zpracovatel projektové dokumentace: Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4, IČO: 26475081

Investor akce: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Souhlas se vydává za předpokladu splnění následujících podmínek :

- kácení dřevin rostoucích mimo les bude v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, s ust. § 149 odst. 1 správního řádu, podle ust. § 8 odst. 6 a § 9 odst. 1 zákona, ve vazbě na § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, předcházet závazné stanovisko, vydané příslušným obecním úřadem a dále stavební povolení, obojí v právní moci,
- kácení dřevin bude provedeno v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. KUJI 90864/2019 Sp. zn. OŽPZ 1750/2019 ze dne 8.11.2019,
- prodloužením délky propustku v km 1,550 a jeho zakončením vtokovou jámkou s kolmými stěnami se daný objekt stává z hlediska migrace živočichů zcela neprostupný – požadujeme technické řešení, které by umožňovalo únik z jámky, např. navázání mezi propustkem a jámkou, nebo změna sklonu části stěny jámky v poměru 1:1 nebo pozvolnějším,
- prodloužením délky propustku v km 2,6 u rybníka Březina se zhoršuje migrační prostupnost daného objektu – z hlediska migrace živočichů se jedná o nejdůležitější úsek, z tohoto důvodu, jako kompenzační opatření, požadujeme mezi propustkem DN 1300 z rybníka Březina a novým sjezdem v km 2,6 vybudování „suchého“ rámového propustku o rozměrech 2 m x 1,5 m a celkové délce cca 31 m včetně betonových křídel (délka zatrubněné části cca 25 m),
- v ploše rekultivace bude vyústění propustku řešeno výkopem s napojením na stávající terén – ve směru k rybníku svah ve sklonu 1:4, zbývající svahy ve sklonu 1:1,5, vyústění ve svahu zemního tělesa bude řešeno betonovými čely s odklonem pod úhlem cca 30° - otevření křídel z důvodu rozšíření vstupu do propustku,
- povrch - kámen do betonu s hlubokým spárováním z důvodu vytvoření drobných mikrostanovišť,
- bermy plynule (bez výškových stupňů) navázat na přirozený suchý břeh,
- opevnění ve vodním toku (včetně umísťování prahů) provést bez výškových stupňů či schodů tak, aby ve vodním toku nevznikaly migrační překážky,
- nedoporučujeme umísťovat naváděcí oplocení – při špatném provedení nebo nedostatečné údržbě často dochází ke zhoršení migrační prostupnosti,
- během stavby bude respektována obecná ochrana rostlin a živočichů dle § 5 odst. 3 zákona,
- použité mechanizační prostředky musí být zabezpečeny tak, aby nedošlo ke kontaminaci prostředí škodlivými látkami, po ukončení prací bude odstraněn přebytečný stavební materiál.

O d ů v o d n ě n í

Odboru životního prostředí MěÚ Třebíč byla doručena žádost společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., zastupující Kraj Vysočina jako investora stavby, o vydání závazného stanoviska dle ust. § 4 odst. 2 zákona ke stavbě „II/360 Trnava – Rudíkov, 1. stavba“, v k.ú. Trnava u Třebíče, Rudíkov.

Stavba řeší modernizaci silnice II/360 a její rozšíření na kategorii S 9,5/70 v úseku od odbočení silnice III/36057 do Rudíkova (ve směru od V. Meziříčí) po rybník Velký Bor před Trnavou, kde navazuje na již zrekonstruovaný úsek. Silnice leží mimo zastavěné území obcí Rudíkova a Trnavy. Součástí stavby budou i úpravy křižovatek silnic III/36057 a III/36058, tj. nakolmení obou odbočení do Rudíkova. Celkem je v úseku 17 propustků. Trubní propustky o rozměru min. DN 800 budou oboustranně nebo jednostranně doplněny suchými břehy cca 10-20 cm nad úrovní běžných průtoků o šířce minimálně 50 cm.

Předmětný úsek silnice II/360 kříží tři trvalé vodoteče (viz centrální evidence vodních toků), a to bezejmenný tok 10189786 (v km 1,042), bezejmenný tok 10193552 (v km 1,550) a LP Klapovského potoka – Březinka 10203527 (v km 2,6 u Březinky). Křížení v km 1,042 a 1,550 je řešeno formou rámových propustků. Z hlediska migrační prostupnosti má objekt v km 1,042 (světlost 2 m x 1,5 m o délce cca 10,6 m) vyhovující parametry. Na propustek v km 1,550 (světlost 2 m x 1,5 m, délka cca 17 m) navazuje objekt vtokové jámky s kolmými stěnami, který je pro živočichy zcela migračně neprostupný. Ve výroku ZS je požadováno technické řešení, které by umožňovalo únik z jámky, např. navázání mezi propustkem a jámkou, nebo část stěny jámky ve sklonu 1:1 nebo pozvolnějším, z drsného materiálu.

V km 2,6 u rybníka Březina se prodloužením délky propustku zhoršuje migrační prostupnost daného objektu. Z hlediska migrace živočichů se jedná o nejdůležitější úsek z několika důvodů - nenavazuje zde zastavěné území, stýkají se zde vodní toky LP Klapovského potoka – Březinka a vodní tok Gbelínek, výskyt chráněných druhů živočichů na rybníku Březina a okolních rybnících (Gbel, Gbeláček, Klášterský rybník). V souladu se závěry jednání na místě, konaného za účasti projektanta a zástupců Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru ŽP a zemědělství, odd. ochrany přírodních zdrojů a EIA, dne 9.10.2020, bude v úseku mezi propustkem DN 1300 z rybníka Březina a novým sjezdem v km 2,6 vybudován

„suchý“ rámový propustek o rozměrech 2 m x 1,5 m a celkové délce cca 31 m včetně betonových křídel (délka zatrubněné části cca 25 m). Vyústění propustku v ploše rekultivace bude řešeno výkopem s napojením na stávající terén – ve směru k rybníku svah ve sklonu 1:4, zbývající svahy ve sklonu 1:1,5. Ve svahu zemního tělesa bude vyústění řešeno betonovými čely s odklonem pod úhlem cca 30° - otevření křídel z důvodu rozšíření vstupu do propustku. Z důvodu vytvoření drobných mikrostanovišť je požadován povrch kámen do betonu s hlubokým spárováním. V dalších místech předmětného úseku II/360 (mimo trvalé vodoteče) je umístěno několik propustků min. DN800 - nedoporučujeme umisťovat naváděcí oplocení z důvodu zhoršení migrační prostupnosti při špatném provedení nebo nedostatečné údržbě.

K předmětné stavbě bylo vydáno závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny MěÚ Třebíč pod č.j. OŽP 11287/2010-53080/10/Eu ze dne 04.11.2010 a rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina ve věci výjimky dle § 56 odst. 1 a 2 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., na základě biologického posouzení záměru zpracovaného ZO ČSOP Kněžice v srpnu 2019. Dle zákona bude provedením záměru dotčen významný krajinný prvek „ze zákona“ vodní tok (§ 3 odst. 1 písm. b) zákona). Významné krajinné prvky jsou dle § 4 odst. 2 zákona chráněny před poškozováním a ničením a využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.

Na základě předložených podkladů a při akceptování uložených podmínek by realizací záměru nemělo dojít k poškození či zničení významného krajinného prvku vodního toku, ani k výraznějšímu ohrožení nebo oslabení stabilizační funkce dle § 4 odst. 2 zákona, proto orgán ochrany přírody a krajiny s předloženým záměrem souhlasí.

P o u č e n í

Tento souhlas je vydáván jako závazné stanovisko, není samostatným rozhodnutím ve správním řízení (§ 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění). Je závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů. Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených.

Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 odst. 4 nebo § 149 odst. 5 správního řádu.

III.

Závazné stanovisko dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon“) a dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“)

souhlasí

podle § 79 odst. 4 zákona a dle § 149 odst. 1 správního řádu s řízením vedeném podle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění z hlediska nakládání s odpady u stavby:

„II/360 Trnava – Rudíkov, 1. stavba“

k. ú. Trnava u Třebíče a Rudíkov

Investor: Kraj Vysočina, IČO 7890749, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Zastoupen: Sweco Hydroprojekt a.s., IČO 26475081, Tábořská 31, 140 16 Praha 1

Před oznámením dokončení stavby nebo podáním žádosti o kolaudační souhlas věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu požadujeme předložit orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (dále jen „správní orgán odpadového hospodářství“) kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů, např. kopie dokladu o přijetí odpadu, vážního lístku apod.

Odůvodnění:

Dne 16.07.2020 obdržel MěÚ Třebíč, OŽP žádost o stanovisko pro potřeby řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavby „II/360 Trnava – Rudíkov, 1. stavba“ v k. ú. Trnava u Třebíče a Rudíkov. PD zpracoval Sweco Hydroprojekt a.s., IČO 26475081, Tábořská 31, 140 16 Praha 1, datum 08/2020.

Městský úřad jako správní orgán odpadového hospodářství nemá k uvedené akci námitek. V předložené PD jsou uvedeny odpady, jejichž vznik se předpokládá při realizaci stavby, včetně katalogových čísel, kategorií a navrženého způsobu využití nebo odstranění.

Na nakládání se s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se zákon podle § 2 odst. 3 nevztahuje.

Z dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

Tento souhlas se vydává jako závazné stanovisko podle § 149 odst. 1 správního řádu jako podklad závazný pro výrokovou část povolujícího rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje rozhodnutí a stanoviska orgánů státní správy vydávaná podle dalších zvláštních právních předpisů.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat a opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 odst. 5 nebo § 149 odst. 6 správního řádu.

Ing. Pavel Vosátka
vedoucí odboru

Obdrží:

Sweco Hydroprojekt a. s., IDDS: i2cegr3
sídlo: Tábořská 940/31, 140 16 Praha

		Dne	značka zpracovatele
doručeno		16.07.2020	Tom
vyřízeno – odesláno		22.10.2020	Tom
předáno k vyjádření na:	Odpady	21.7.	Sl
	Ovzduší	21.7.	Pl
	Příroda	28.7.	Eu
	ZPF	21.7.	Chu
	PUPFL	20.7.	Ro
předáno k odeslání		22.10.	Eu
	VODA PD	není	

SPIS Č.: OŽP 13401/2020/Kr
Č.J.: OŽP 84932/20 – SPIS OŽP 13401/2020/Kr

VYŘIZUJE: Kristková
TELEFON: 568 896 292
E-MAIL: jana.kristkova@trebic.cz

DATUM: 18.11.2020

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen "vodní zákon"), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení žádosti, kterou dne 30.9.2020 podal

Kraj Vysočina, odbor majetkový, IČ 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1,
zastoupený

Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Tábořská 940/31, 140 00 Praha 4-Nusle

(dále jen "žadatel"), ve věci:

II/360 Trnava - Rudíkov, 1. etapa

(dále jen "záměr") na více pozemcích v katastrálním území Trnava, Rudíkov, podle ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona a ustanovení § 149 odst. 1 a ustanovení § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, shledal, že záměr je

p ř í p u s t n ý,

současně vydává souhlas vodoprávního úřadu podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) ke stavbě, která by mohla ovlivnit vodní poměry vodních toků bezejmenný vodní tok ČHP 4-16-01-1000, IDVT 10193552 v k.ú. Rudíkov a LP Klapovského potoka v km 4,65 – Březinka ČHP 4-16-01-0940, IDVT 10203527 v k.ú. Trnava u Třebíče, vodní útvar ID VÚ: DYJ_0900, Klapovský potok od pramene po ústí do toku Jihlava,

s následujícími podmínkami, které požadujeme zapracovat do povolení obecného stavebního úřadu:

1. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace Sweco Hydroprojekt a.s., Praha.
2. Budou dodrženy všeobecné podmínky vyjádření správce vodního toku – Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast Povodí Dyje ze dne 2.9.2020, č.j.: LCR952/003767/2020.
3. Na břehové hraně a v blízkosti vodních toků nebude volně skladován žádný lehce odplavitelný materiál ani žádné závadné látky. Stavebními pracemi a zařízením nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a nesmí být narušeny hydrogeologické poměry v daném území.

/2

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.
Út 08:00 – 14:00 hod.
St 08:00 – 17:00 hod.
Čt 08:00 – 14:00 hod.
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč
Č. ú.: 329711/0100
IČ: 002 90 629
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz
www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc

4. Srážkové vody budou v maximální možné míře zasakovány na pozemcích u stavby.
5. Stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu, musí být zajištěny tak, aby nemohlo dojít k unikům závadných látek do vodních toků. Pro případ havarijního úniku by měl být pro stavbu zpracován havarijní plán.

O d ů v o d ň ě n í

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, obdržel dne 30.9.2020 žádost Kraje Vysočina, odbor majetkový, IČ 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1, který je zastoupený společností Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Tábořská 940/31, 140 00 Praha 4-Nusle o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby: II/360 Trnava - Rudíkov, 1. etapa, na více pozemcích v katastrálním území Trnava, Rudíkov.

K žádosti byla doložena projektová dokumentace, která řeší rekonstrukci a modernizaci stávající komunikace v délce 2,4 km mezi obcemi Trnava a Rudíkov.

Stavbou dojde k dotčení vodních toků bezejmenný vodní tok ČHP 4-16-01-1000, IDVT 10193552 v k.ú. Rudíkov a LP Klapovského potoka v km 4,65 – Březinka ČHP 4-16-01-0940, IDVT 10203527 v k.ú. Trnava u Třebíče, a to tak, že budou zbudovány nové propustky, které budou kapacitnější, které budou na vtokové i odtokové straně navázány na okolní terén betonovými křídly a kamennou dlažbou do betonu s vyspárováním.

Záměr byl projednán a odsouhlasen správcem vodního toku Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast Povodí Dyje vyjádřením ze dne 2.9.2020, č.j.: LCR952/003767/2020, který stanovil podmínky, za kterých se stavbou souhlasí. K žádosti o závazné stanovisko bylo doloženo stanovisko Povodí Moravy, s.p., ze dne 12.8.2020, pod zn. PM-29754/2020/5203/FM projektová dokumentace a plná moc.

Vodoprávní úřad usoudil, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Protože bude na výše uvedenou stavbu vydávat obecný stavební úřad územní rozhodnutí, nahradil vodoprávní úřad rozhodnutí o udělení souhlasu vodoprávního úřadu se stavbou podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, tímto závazným stanoviskem dle ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona. Podmínky tohoto závazného stanoviska požaduje vodoprávní úřad zpracovat do povolení obecného stavebního úřadu.

P o u č e n í

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

Ing. Jana Kristková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Obdrží:

Sweco Hydroprojekt a.s., IDDS: i2cegr3

Sweco Hydroprojekt a.s.

Táborská 31
140 16 Praha 4Vaše žádost ze dne, značka:
20.07.2020Naše značka:
013200025Vyřizuje:
Ing. Ludmila Grošofovádne:
25.07.2020**Věc: II/360 Trnava - Rudíkov, 1. stavba****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Trnava-Rudíkov
Stavebník: Kraj Vysočina
Projektant: SWECO Hydroprojekt a.s.
Č. zakázky: 12-0111-0101

Datum: 08/2020

Předmětem předložené dokumentace je rekonstrukce silnice II/360 v délce 2,4 km, která spočívá v rozšíření stávající komunikace na kategorii S9,5. Návrh rekonstrukce vychází ze stávajícího vedení silnice II/360, mimo staničení km 2,6 - km 2,9, kde dochází k výraznějšímu lokálnímu odchýlení navrhované komunikace od stávající. V rámci rekonstrukce dochází také k úpravě výškového řešení. Rekonstrukce dále zahrnuje odvodnění komunikace, které je řešeno pomocí soustavy příkopů a propustků, úpravu křižovatek se silnicemi II/390 a III/36058, které jsou doplněny odbočovacími pruhy vlevo, a návrh autobusových zastávek „Překov, rozc.“ v blízkosti křižovatky III/36059. V rámci stavby jsou navrženy autobusové zastávky Překov, rozc. Nástupišť a navazující chodníky jsou navrženy v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. Nástupní hrana je navržena ve výšce 20 cm od vozovky a bude opatřena kontrastním pásem, chodníky budou osazeny betonovou obrubou zajišťující vodící linii a vyústění ke komunikaci bude řešeno sníženou obrubou výšky 2 cm a varovným pásem z hmatové dlažby.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb. lze stavbu posuzovat dle § 2 odst.1 písm.a) pozemní komunikace a veř. prostranství.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Nástupišť musí být řešeno dle požadavků vyhl.č.398/2009 Sb., příl.č.2,odst.3.2. U nástupní hrany musí být umístěn označnický zastávky a signální pás s napojením na vodící linii.
2. Vyústění chodníku u komunikace musí být řešeno dle vyhlášky č.398/2009 Sb.,příl.č.2, odst.2. a to buď jako místo na přecházení včetně umístění odsazeného sig.pásu a vzhledem ke kategorii silnice i vodorovným dopr.značením nebo musí být zdůvodněno umístění pouze varovného pásu prohlášením o nebezpečnosti tohoto místa pro osoby se zrak.postižením.

Závěr: Předložená projektová dokumentace vyhoví bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Ing. Ludmila Grošofová, odborný konzultantAdr. střediska: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Adr. doručovací: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
737 782 225, grosofova.l@seznam.cz

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 940/31
140 00 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
/

NAŠE ZNAČKA
PM-29754/2020/5203/FM

VYŘIZUJE
Ing. Monika Filípková
+420 541 637 450
filipkova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno 12. 8. 2020

II/360 Trnava-Rudíkov, 1. stavba

(k.ú. Rudíkov; ORP Třebíč; kraj Vysočina; ČHP 4-16-01)

Charakteristika akce:

Dne 16. 7. 2020 jste nám předložili DSP „II/360 Trnava-Rudíkov, 1. stavba“. Projektantem je Sweco Hydroprojekt a.s. a investorem je kraj Vysočina.

Stavba řeší modernizaci silnice II/360 v délce cca 2,4 km, která je vedena extravilánem. Návrh vychází se stávajícího vedení silnice II/360, přičemž v některých úsecích dochází k výraznější úpravě směrového i výškového řešení. Součástí stavby budou i úpravy křižovatek silnic III/36057 a III/36058, dále napojení místních komunikací a polních cest, přeložky IS, vegetační opatření, atd.

Odvodnění je řešeno podélným a příčným sklonem vozovky do soustavy příkopů a propustků, které zachycenou srážkovou vodu odvádějí do přilehlých vodotečí či přímo na terén. Dojde k obnově a pročištění stávajícího systému odvodnění. Propustky jsou navrženy jako betonové se šikmými čely obloženými lomovým kamenem.

Stavbou nedojde k dotčení VT ve správě Povodí Moravy, s.p.

Zájmová lokalita se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod DYJ_0900 Klapovský potok od pramene po ústí do toku Jihlava.

Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Upozorňujeme:

- Dešťové vody budou v maximální možné míře uváděny do vsaku.
- Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 31
Praha 4
140 16
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR148/001261/2020		2.9.2020
VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX
Martina Hublová	956 148 112	724 524 778	
			E-MAIL
			martina.hublova@lesy-cr.cz

Věc: Vyjádření na akci stavba II/360 Trnava – Rudíkov, 1. stavba

LČR s.p., Lesní správa Třebíč na základě Vámi zaslané žádosti souhlasí z pozice lesního odborného hospodáře s projektovou dokumentací pro stavební povolen na akci „II/360 Trnava-Rudíkov, 1. stavba“, u níž dochází k dotčení pozemků a ochranného pásma stavbou viz tab.:

Katastrální území: Rudíkov		
Parcelní číslo:	LV	Vlastník:
519/1; 517/4; 517/8; 517/9; 519/2	159	Kašpar Stanislav, č. p. 147, 67505 Rudíkov
537/2; 536/2	181	Náhlík Josef, č. p. 15, 67505 Překov

Toto vyjádření má platnost 2 roky.

Tento souhlas nenahrazuje souhlas vlastníka pozemku.

Předpokládáme dodržení zák.č. 289/1995 Sb. v platném znění.

Lesy České republiky, s.p. [08]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní správa Třebíč
9. května 354/29, Podklášteří, 674 01 Třebíč

S pozdravem

Ing. Aleš Rusek
lesní správce LS Třebíč

Na vědomí: Ing. René Doležal

Sweco Hydroprojekt a.s.

Ing. Marek Sáček

Táborská 31

140 16 Praha 4

Česká republika

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ <i>LCR952/003767/2020</i>	SPISOVÁ ZNAČKA LCR0023459/2020	DATUM 2.9.2020
VYŘIZUJE Ing. Moštěk	TELEFON 956 952 204	GSM 725 257 622	FAX E-MAIL tomas.mostek@lesy-cr.cz

Věc: Vyjádření ke stavebnímu záměr „II/360 Trnava - Rudíkov, 1. stavba“ v obcích Rudíkov a Trnava pro účely stavebního řízení.

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje (dále jen „Lesy ČR“), jako správce vodních toků – bezejmenný tok (ČHP: 4-16-01-1000, IDVT: 10193552) v k. ú. Rudíkov (743267) a LP Klapovského potoka v km 4,65 - Březinka (ČHP: 4-16-01-0940, IDVT: 10203527) v k. ú. Trnava u Třebíče (768286), obdržely Vaši žádost o výše uvedené vyjádření a **souhlasí s realizací navržené akce za předpokladu splnění níže uvedených podmínek.** Stavba se nachází severně od města Třebíče, a prochází zvláště územím, které je tvořeno převážně zemědělský využívanými celky. Stavební pozemek je umístěn ve stávající trase silnice II/360, mimo úsek směrové přeložky v blízkosti rybníka Březina, kde dochází k výraznějšímu odchýlení od stávající trasy silnice II/360. V úseku budou dotčeny dva vodní toky, které křižují stávající i nově navrhovanou komunikaci (WGS84: 49.2817233N, 15.9467833E a 49.2728444N, 15.9431892E). Stavbou dojde k rekonstrukci a částečnému rozšíření stávajících objektů na převedení vody u obou vodních toků. Převedení bezejmenného toku bude zajištěno rámovým propustkem 2000x1500 mm (současně DN 600), který bude na vtokové i odtokové straně navázán na okolní terén betonovými křídly a kamennou dlažbou do betonu s vyspárováním. Propustek DN 1300 (současně DN 1300) převádějící VT Březina bude na vtokové i odtokové straně navázán do okolního terénu opět kamennou dlažbou do betonu s vyspárováním. Lesy ČR zde neevidují pozemky ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Lesy ČR, avšak na bezejmenném toku v k.ú. Rudíkov je evidována stavba v majetku Lesů ČR (PP Mlýnský p.km 8,35, INVČ 920814) v bezprostřední blízkosti zamýšlené akce (vyústění rámového propustku). Zpracovatelem projektové dokumentace je společnost Sweco Hydroprojekt a.s.

Všeobecné podmínky:

- Stavbou nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění.
- Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku.

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesy-cr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. www.lesy-cr.cz

- Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Při betonáži, provádění zdiva atd. - Během výstavby musí být vyloučena možnost úniků cementových látek do vodního toku.
- Břehy koryta vodního toku a pobřežní pozemky budou uvedeny do původního stavu (plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem).
- Stavba bude provedena dle předložené PD vypracované Ing. Sáčkem, zakázkové číslo 12-0111-0101.
- Správci toku, bude před vydáním kolaudace předán výkres skutečného provedení obou propustků.
- Požadujeme, aby zahájení prací bylo správci toku min. 5 dní předem oznámeno.
- Správce toků bude přizván ke kontrole plnění výše uvedených podmínek.

Stavba zůstane v majetku investora a ten ji bude udržovat v řádném technickém stavu po dobu životnosti díla.

Správce toků neodpovídá za škody na zařízení vlastníka výše uvedené stavby způsobené průchodem velkých vod a ledu.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky od jeho vyhotovení!

S pozdravem,

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Dyje
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno

Ing. Dagmar Vašíková
Vedoucí Správy toků – oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s.p.

OBEC TRNAVA

Trnava č.32
674 01 Třebíč

Sweco Hydroprojekt a. s.
ústředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
033/20

VYŘIZUJE
Česnek/568823522

TRNAVA
30.7.2020

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci „II/360 Trnava – Rudíkov, 1. stavba“

Obec Trnava obdržela žádost o vyjádření k výše uvedené stavbě. Sdělujeme Vám, že Obec Trnava souhlasí s výše uvedenou stavbou za podmínky, že nebude z akce vyjmutý úsek staničení km 2,6 – 2,9. Ve Vaší žádosti je uvedeno, že návrh rekonstrukce vychází ze stávajícího vedení silnice II/360, mimo staničení km 2,6 – km 2,9, což se dá také chápat, že tento úsek se nebude měnit.

S pozdravem


Břetislav ČESNEK
starosta obce

OBEC TRNAVA
Trnava 32
674 01 Třebíč
15. 8. 2020



OBEC RUDÍKOV

675 05 Rudíkov č. 2

tel. - fax. 568 878 184, mob. 604 266 642

e- mail: ou.rudikov@rudikov.cz , IČO 00290 386

Bankovní spojení ČS - pobočka Třebíč 1522535349 / 0800

Sweco Hydroprojekt a.s.

Kontaktní osoba: Ing. Marek Sáček

mob: 702 238 700

tel: 261 102 442

e-mail: marek.sacek@sweco.cz

V Rudíkově, 12.10.2020

Vyřizuje: Zdeněk Souček – starosta

Tel: 604 266642

Věc: vyjádření obce Rudíkov k DSP II/360 Trnava - Rudíkov, 1. stavba

Dle předložených podkladů a PD tímto vydáváme

souhlasné stanovisko

s projektovou dokumentací, která vychází z dokumentace pro územní rozhodnutí „II/360 Trnava – Rudíkov, aktualizace DUR“ zpracované společností Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. a řeší rekonstrukci silnice II/360 v délce 2,4 km, která spočívá v rozšíření stávající komunikace na kategorii S9,5.

OBEC RUDÍKOV
675 05 Rudíkov 2
IČO: 002 90 386

SOUČEK

Zdeněk Souček
starosta obce

Zdeněk
Souček

Digitálně podepsal
Zdeněk Souček
Datum: 2020.10.12
10:14:52 +02'00'



ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE BRNO

veřejná výzkumná instituce

Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno; www.uapp.cz

Stavebník:

Kraj Vysočina

Žižkova 57

587 33 Jihlava

Žadatel:

Sweco Hydroprojekt a.s.

ústředí Praha

Ing. Marek Sáček

Táborská 31

140 16 Praha 4

V Brně dne 20. 07. 2020

Č.j. ÚAPP 218/2020

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě „II/360 Trnava – Rudíkov, 1. stavba“ k.ú. Rudíkov, Trnava u Třebíče.

Údaje o území s archeologickými nálezy:

První zmínka o obci Rudíkov je z roku 1236, první zmínka o obci Trnava je z roku 1104 v Kosmově kronice. Z archeologických nálezů lze jmenovat stříbrné groše Václava IV. či zlaté dukáty, zabalené v plátěné látce, nalezené v intravilánu obce Trnava.

Plánovaná stavba se nachází v území s archeologickými nálezy III. kategorie, kde je 50% pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů a situací.

Z hlediska archeologické památkové péče je realizace stavby přípustná. Vzhledem však k tomu, že při zemních pracích by mohlo dojít k narušení území s archeologickými nálezy, je nutné dodržet podmínky zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a respektovat zákonné požadavky:

Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby:

- **včas oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, a**
- **umožnit Archeologickému ústavu či jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu, sjednaného v podmínkách zákona o státní památkové péči.**

Upozornění: Tyto podmínky platí pro stavbu, i když nejsou výslovně uvedeny ve stavebním či jiném správním rozhodnutí.

Doporučení pro stavební úřad: Tyto podmínky platí nejen pro výstavbu předmětné stavby, ale pro všechny stavby v tomto území.



ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE BRNO

veřejná výzkumná instituce

Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno; www.uapp.cz

V případě, že stavebník nesplní uvedené povinnosti, jedná o správní delikt a lze uložit pokutu dle §35 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Kateřina Bergerová

bergerova@uapp.cz

+420 721 876 755

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE BRNO
veřejná výzkumná instituce
614 00 Brno, Kaloudova 1321/30
- 3 -

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 716212/20

Číslo žádosti: 0120 860 164 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)	II/360 Trnava ? Rudíkov, 1. stavba	
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)	Stavební řízení	
Žadatel	Sweco Hydroprojekt a.s.	
Stavebník	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 58601	
Zájmové území	Okres	Třebíč
	Obec	Rudíkov, Trnava
	Kat. území / č. parcely	Rudíkov; Trnava u Třebíče
Platnost Vyjádření	31. 8. 2022 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Číslo jednací: 716212/20

Číslo žádosti: 0120 860 164

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 31. 8. 2020.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Eva Pyroutková, tel.: 602 428 844, e-mail: eva.pyroutkova@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 31. 8. 2020 pod č.j. 716212/20;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšlena, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

Číslo jednací: 716212/20

Číslo žádosti: 0120 860 164

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a zpracovat POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtné a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslou na adresu POS;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počinaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 716212/20

Číslo žádosti: 0120 860 164

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *SEK* společnosti *CETIN* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže:

CETIN a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238461267 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Vlček Josef, mobil: 606722446, e-mail: josef.vlcek2@temo.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov
IČ: 25163558 DIČ: CZ25163558
kontakt: Petr Novák, mobil: 737 286 334, tel/fax: 596 541 102, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ: 01222163 DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima, tel: 731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč
IČ: 72377259 DIČ:
kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01
IČ: 88282091 DIČ: CZ6312180820
kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Číslo jednací: 716212/20

Číslo žádosti: 0120 860 164

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

PELMONT s.r.o

se sídlem: Vlášnická 1111, 393 01 Pelhřimov
IČ: 25172786 DIČ: CZ25172786
kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky
IČ: 74899589 DIČ: CZ6210151585
kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

TELEPROG s.r.o.,

se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava
IČ: 60721197 DIČ: CZ60721197
kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

Vegacom, a.s.

se sídlem: Rantířov 20, (Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz
Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Sweco Hydroprojekt a.s.
Ing. Marek Sáček
Táborská 940/31
14000 Praha

E.ON Distribuce, a.s.
Regionální správa
Jihlava
Riegrova 348/78
674 01 Třebíč
www.eon-distribuce.cz

Tomáš Bajgl
T +420-56860-4452
tomas.bajgl@eon.cz

Naše značka
T23390-27018093

Třebíč, 29.07.2020

Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Nadzemní vedení VN

Název stavby: II/360 Trnava – Rudíkov, 1. stavba
Místo stavby: KÚ Rudíkov (743267), Trnava u Třebíče (768286),
žadatelem vyznačené zájmové území

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

- 1. Musí být dodržena minimální vzdálenost 6 m mezi venkovním vedením VN a komunikací.**
- 2. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:**
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 3. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace,**

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl B., vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

4. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECD. **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Tomáš Chytka, tel.: 56860-4459, email: tomas.chytka@eon.cz.**
5. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
6. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhraujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
7. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
8. Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
9. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
10. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
11. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26048143 s platností do 13.05.2022 o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
12. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení



(kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

13. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN:

Regionální správa, Tomáš Bajgl, tel.: 56860-4452,
email: tomas.bajgl@eon.cz

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.


S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice



161



První telefonní společnost s r.o.

U Studně 291/7, 586 05 Jihlava

doručovací adresa: Havlíčkova 107, 586 01 Jihlava

tel. i fax.: +420 567311166

e-mail: prvni@telefonni.cz

www.telefonni.cz

IČ: 18198872

Zapsaná u KS v Brně, oddíl. C, vložka 2449

TELEKOMUNIKACE ♦ OPTICKÉ SÍTĚ

V Jihlavě 6. 8. 2020

Sweco Hydroprojekt a.s.

Táborská 31

140 16 Praha

Naše značka: PTTRE178

Věc: **Vyjádření o existenci sítí pro akci „II/360 Trnava – Rudíkov, 1. stavba“**

Při realizaci plánované stavby dojde ke styku se sítí elektronických komunikací v naší správě. Z důvodu rekonstrukce úseku silnice II/360 budou nutné překločky optické sítě stranové i hloubkové. Přeložky a křížení optické sítě ve vlastnictví Kraje Vysočina (ROWANet) a naší firmy jsou v PD označeny jako samostatné stavební objekty SO 493-4. Nezbytné práce nutné k přeložení trasy provede naše firma a to dle uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s Krajem Vysočina. V projektu jsou stranové přeložky navrženy i do pozemků, které v současné době nejsou ve vlastnictví investora Kraje Vysočina, s tímto postupem souhlasíme pouze v případě, budou-li tyto pozemky před zahájením realizace stavby ve vlastnictví investora, v opačném případě s provedením stavby nesouhlasíme. Dále požadujeme po dokončení stavby (před kolaudací) zaslat dokumentaci skutečného provedení stavby v digitální podobě (dgn).

V místech, kde dojde ke styku, je nutno dodržet tyto podmínky:

- před zahájením prací požádat o vytyčení trasy (na základě písemné objednávky) a projednat místní podmínky její ochrany (p. Vítek – 602 418 545, p. Vítek ml. - 606 277 228)
- zemní práce do vzdálenosti 1,5 m provádět bez použití stavebních mechanismů
- minimální vzdálenosti křížení a souběhů dle ČSN 73 6005
- optická trasa bude zabezpečena proti poškození při přejíždění těžkou technikou
- při porušení našeho vedení budou zastaveny práce do doby než bude zajištěna oprava
- v případě poškození naší sítě uhradí veškeré náklady na opravu stavebník
- při obnažení našich sítí budeme přizváni ke kontrole před jejich zásypem, o kontrole křížení bude vyhotoven protokol

Proti provedení stavby **nemáme námitek**, toto vyjádření má platnost 2 roky.

Za firmu První telefonní společnost s r.o.

Lukáš Dajč – 606 531 966

lukas.dajc@telefonni.cz

První telefonní společnost s r.o.

U Studně 7, 586 01 Jihlava

IČ: 18198872

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Bozděchova 0668
500 02 Hradec Králové

Váš dopis značka / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Místo odeslání / dne
7619/ 2.4.2020	16/BRN/382/20/ 14.4.2020/ Dvoř.	Dvořáček P./511 105635	Brno, 21.4.2020

Věc: II/ 360 Trnava - Rudíkov

Na základě Vaší žádosti ze dne 2.4.2020 v souladu s § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění (dále jen energetický zákon) a předložených podkladů:

- žádosti o vyjádření
- koordinační situace
- email z 20.4.2020- žádost o souhlas, potvrzení nezměněných podmínek oproti předešlým souhlasům

ČEPS, a.s. jako vlastník a provozovatel přenosové soustavy tímto

uděluje souhlas

na stavební činnost pro stavbu a s tím spojenou činností v ochranném pásmu stávajícího vedení přenosové soustavy 220 kV s provozním označením V207 mezi p.b. 440-441. Ochranné pásmo u V207 je 58m.

Podmínkou je, aby nebyla navýšena nivelita komunikace ani rozšířena. V ochranném pásmu vedení V207 nesmí být navýšen terén a vysazovány stromy, v příp. kovových cedulí a svodidel musejí být uzemněny.

Souhlas s činností v ochranném pásmu stávajícího vedení přenosové soustavy se uděluje na výše uvedenou stavbu na dobu určitou od 20.4.2020 do 20.4.2022.

Stavba v ochranném pásmu vedení musí splňovat následující podmínky:

- 1) Stavební úpravy, činnosti, samotné křížení s vedením musí respektovat podmínky vyplývající z energetického zákona, zákona č. 591/2006 Sb., z nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů. Dále musí být prováděny v souladu s

dotčenými ustanoveními norem ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50341-3-19, ČSN 33 2040, ČSN 33 2030, ČSN 73 6005, ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, ČSN 33 2000,.

- 2) V prostoru ochranného pásma vedení vvn/zvn nebude při realizaci stavby prováděno parkování mechanismů a nebude zde skladován a vršen materiál.
- 3) V případě jakékoliv změny týkající se prostoru ochranného pásma vedení oproti předložené výše uvedené dokumentaci musí být tyto změny v předstihu projednány a odsouhlaseny naší společností, jako provozovatelem přenosové soustavy. V opačném případě pozbývá tento souhlas platnosti.
- 4) Upozorňujeme na elektrické pole, elektromagnetickou indukci, hluk, pád námrazy z vodičů a nebezpečné vlivy v okolí stávajícího vedení. Opatření proti těmto nebezpečným vlivům je na straně zhotovitele výše uvedeného záměru.
- 5) Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnicí soustava.
- 6) Činnosti v ochranném pásmu nesmí ztížit přístup provozovatele k energetickému zařízení.
- 7) Rozsah činnosti v ochranném pásmu vedení musí respektovat omezení dle § 46 energetického zákona.
- 8) Pro realizaci činnosti je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení nebylo nutné vypínat. Pokud by i přesto bylo nutné vypínání vedení, je nezbytné, požádat provozovatele o vypnutí nejpozději k 30.6. předchozího roku.
- 9) Před zahájením prací v ochranném pásmu vedení musí být osoby provádějící stavební a jiné práce prokazatelně seznámeny a příslušnými ustanoveními energetický zákon, právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami ČSN EN 50110-1 a ČSN 33 2040. Zahájení prací v ochranném pásmu vedení a kontaktní osoba včetně tel. spojení musí být nejméně 15 dnů předem písemně oznámeny ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10. Ukončení prací bude do 5 dnů od skončení prací písemně oznámeno rovněž na tuto uvedenou adresu.
- 10) V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém vedení, musí být činnost v ochranném pásmu vedení přerušena a ochranné pásmo opuštěno.
- 11) Po dokončení prací v ochranném pásmu vedení bude vyhotovena písemná zpráva a předána ČEPS, a.s., na adrese Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10. Zpráva musí popsat rozsah provedených prací a úprav dotčeného území v ochranném pásmu stávajícího vedení (technická zpráva, přehledná situace umístění výše uvedené stavby v poměru k trase osy vedení a hranic ochranného pásma dle skutečného provedení, zákres v JTSK souřadnicích, příp. podélný profil, situaci příjezdových cest)

PODZEMNÍ STAVBA (kabel apod.)

- 12) Činnost a práce v ochranném pásmu stávajícího vedení nesmí ztížit přístup provozovateli k energetickému zařízení. Ke všem stávajícím stožárům vedení musí být z hlediska kontroly, údržby a oprav zachován přístup (příjezd) alespoň z jedné strany a dále manipulační prostor. Manipulační prostor musí být proveden v tomto případě v celkové šíři stávajícího ochranného pásma v minimální vzdálenosti 16 m na všechny strany od stožáru. Tento prostor a přístup (příjezd) musí být nepřetržitě k dispozici a dimenzován na těžkou pozemní techniku (jeřáby, plošiny, nákladní vozidla atd.).

PLOT

- 13) Oplocení pozemku nebo svodidla lze do ochranného pásma vedení umístit za předpokladu, že bude provedeno z nevodivého materiálu, které se z hlediska nebezpečného dotyku považují za izolované. Bude-li oplocení pozemku z vodivého materiálu (drátěná výplň, kovové sloupky atd.) musí být dodržena ustanovení ČSN 33 3300 a ČSN EN 50341-3-19 (vodivé ploty, svodidla pod vedením nebo v blízkosti vedení musí být uzemněny s odporem uzemnění max. 500 ohmů). O uzemnění plotu v

ochranném pásmu vedení je nutné vyhotovit výchozí revizní zprávu. Maximální výška oplocení musí být navržena tak, aby byly splněny všechny normy a předpisy, které omezují umístění objektů do ochranného pásma vedení zvn. Za technický stav plotu, jeho provedení a udržování zodpovídá žadatel.

- 14) Osoba (žadatel), pro kterou je souhlas vydán, odpovídá za jakékoliv škody na elektrickém zařízení vzniklé v souvislosti s prováděnou činností.
- 15) Přenosová soustava je dle § 432 občanského zákoníku provozem zvlášť nebezpečným a zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění těmto zařízením poskytuje zvláštní ochranu. K zajištění jejich spolehlivého a bezpečného provozu, je zákonem zaveden institut zvláštní ochrany spočívající v definici tzv. ochranného pásma. Ochranné pásmo tohoto vedení je stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb., energetickým zákonem v platném znění (dále jen energetický zákon) a je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 15 m (pro 220 kV) a 20 m (pro 400 kV) od krajního vodiče na každou stranu měřené kolmo na vedení (pro vedení vystavěná po 1.1.1995). Vzhledem k tomu, že stávající vedení bylo postaveno před nabytím účinností výše uvedeného zákona, šířka jeho ochranného pásma je ve smyslu § 98, odst. 2 energetického zákona stanovena dle původního právního předpisu, tj. zákona č. 79/57 Sb., elektrizační zákon, **na 20 m (pro 220 kV) a 25 m (pro 400 kV) od krajního vodiče na každou stranu měřeno kolmo na vedení.**

SILNICE + KŘÍŽENÍ S VEDENÍM

- 16) Veškeré pozemní komunikace lze v ochranném pásmu vedení rekonstruovat nebo jinak upravovat za předpokladu dodržení vyhovujících vzdáleností mezi tělesem komunikace (silnice) a fázovými vodiči vedení vvn/zvn dle platných norem. Z tohoto důvodu je nezbytné odborné posouzení souběhu a křížení komunikace s předmětným vedením vvn/zvn. Toto posouzení není nutné v případě, že nedojde ke zvýšení nivity rekonstruované silnice o výšku, která by rozporovala normové minimální bezpečné vzdálenosti v místě křížení, popř. při změně druhu silnice.

V ochranném pásmu elektrického vedení je zakázáno :

- 1) zřizovat bez souhlasu vlastníka vedení vvn/zvn stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení včetně provádění zemních prací
- 2) vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, náradím nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1. Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost a provozu venkovního vedení, nebo ohrožení osob, zvířat a majetku např. parkoviště, odstavné plochy atd.
- 3) pojíždět pod el. vedením vozidly nebo stroji jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha by se mohla přiblížit k vodičům blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1
- 4) používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění při jejich přetržení
- 5) používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního paprsku s fázovými vodiči vedení
- 6) uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny
- 7) sklápění automobilů nebo používání mechanismů i s pracovní polohou vyšší než 4 m
- 8) nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Dřeviny a zeleň v prostoru ochranného pásma budou navrženy, vysázeny a udržovány v souladu s § 46 energetického zákona. Proto doporučujeme v tomto prostoru v případě zájmu osadit dřeviny, které svým vzrůstem 3 m výšku v průběhu svého života nedosáhnou.

- 9) Zřizovat bez souhlasu vlastníka stavby či umisťovat konstrukce či jiná zařízení nebo provádět zemní práce, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.
- 10) V ochranném pásmu je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porost nad výšku 3m.
- 11) Pod vedením 220 kV a 400 kV se zdržovat se stroji a dopravními prostředky dobu delší než nezbytně nutnou – ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy.
- 12) Další ovlivňující faktory jsou zajištění mechanické bezpečnosti zařízení umístěného přímo pod vodiči, tj. ochrana před pádem námrazy z vodičů v zimních měsících nebo havarijního stavu při přetržení vodiče či izolátorových závěsů nebo destrukce stožáru. V neposlední řadě se jedná o bezpečnost osob, kteří se budou pohybovat pod fázovými vodiči.
- 13) Při stavbě silnice, úpravě terénu nesmí být navýšena niveleta - musí být zachována stávající výška v místě křížení s el. vedením a jejich ochranných pásmech. Při zvýšení je nutné přepočítat dané křížení, aby vyhovovalo daným normám.
- 14) Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnicí soustava.
- 15) Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup zařízením ČEPS, a.s..
- 16) Upozorňujeme Vás, že ČEPS, a.s. nepřijímá žádnou odpovědnost v případě porušení výše uvedených zákonů a předpisů.
- 17) Při změně v projektu, je nutné provedenou změnu z hlediska spolehlivého provozu el. vedení a bezpečnosti při pracích v ochranném pásmu vedení konzultovat s ČEPS, a.s..

Kromě těchto vyjmenovaných podmínek je nutno postupovat při pracích ve smyslu dalších platných zákonů a norem, týkajících se prováděné činnosti. Porušení těchto podmínek má za následek zrušení souhlasu, povinnost uvedení veškerých změn do původního stavu a to na náklady subjektu, pro který se souhlas vydává.

S pozdravem

Ing. Ladislav Paul
Vedoucí odboru
Správa energetického majetku a dokumentace oblast Východ

Žadatel (oprávněný zástupce žadatele) tímto přejímá výše stanovené podmínky a zavazuje se je dodržovat. Současně bere na vědomí a souhlasí s postupem, který ČEPS, a.s. uplatní v případě jejich porušení.

V, dne

Subjekt (investor)