

Ing. arch. Michal Zlatuška  
Žerotínova 357  
675 51 JAROMĚŘICE NAD  
ROKYTNOU

Váš dopis č. j.:  
Číslo jednací: TR/2429/2023-Ča  
Vyřizuje: Čachotská Helena, Ing.  
Tel.: 568899126  
Datum: 28. 4. 2023

**Kontakt na vedoucího příslušného provozního střediska VAS.**

Provoz vodovodu a kanalizace Moravské Budějovice  
Fibichova 1271,676 02 Moravské Budějovice  
Vladimír Vích  
Tel.: 568 420 084, e-mail: mbud@vastr.cz

**„Domov Nové Syrovice - rekonstrukce domku bydlení“, k. ú. Nové Syrovice, p. č. st. 106/2, 93/1**

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Požádali jste nás o vyjádření k výše uvedené stavbě. Jedná se o projekt rekonstrukce domku bydlení na pozemku p.č. st. 106/2 a 93/1 v k.ú. Nové Syrovice. Objekt je napojen na vodovodní řad v naší správě stávající vodovodní přípojkou, která zůstane stávající a beze změn. Potřeba vody nebude oproti stávajícímu stavu nijak navýšena.

**Navrhovanou stavbou nedojde k dotčení sítí ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. divize Třebíč.**

**Účel vyjádření: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ**

**S výše uvedenou stavbou dle předložené dokumentace SOUHLASÍME za následujících podmínek:**

1. Vodovodní potrubí napojené na veřejný vodovod nesmí být propojeno s vodovodním potrubím užitkové a provozní vody ani s potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému - viz § 15 vyhlášky 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.
2. Stavbou nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. V opačném případě bude poškození v souladu s § 33, odst. g), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pokutováno.
3. Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodní přípojky, které činí 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany. V ochranném pásmu se nesmějí umisťovat stavby, vysazovat stromy a musí zůstat přístupné pro případné opravy.
4. Upozorňujeme, že vlastník nemovitosti musí mít s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. divizí Třebíč aktualizovanou smlouvu o dodávce vody.

**Platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců od data vydání.**



**Ing. Helena Čachotská**  
technický útvar divize Třebíč