



HZSJX008E8HB



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

Krajské ředitelství

Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava



Č. j.: HSJI- 974-2/P-2023

Počet stran: 4

Počet příloh: 0

Adresát:

Kraj Vysočina

Žižkova 57/1882

586-01 Jihlava

Vyřizuje za PO: kpt. Mgr. Jiří Matoušek

Tel.: 950 270 137

E-mail: jiri.matousek@hasici-vysocina.cz

Vyřizuje za OOB: por. Ing. Vítek Veselý

Tel.: 950 270 134

E-mail: vitek.vesely@hasici-vysocina.cz

Datum: 6. 4. 2023

Ev. č.: 9-1/2023

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Domov důchodců Proseč-Obořiště - rekonstrukce EPS

Místo stavby:

Proseč-Obořiště 1, 393 01 Nová Cerekev

k. ú.: Proseč-Obořiště, parc. č. st. 14/1

Proseč-Obořiště 17, 393 01 Nová Cerekev

k. ú.: Proseč-Obořiště, parc. č. st. 14/7

Proseč-Obořiště 28, 393 01 Nová Cerekev

k. ú.: Proseč-Obořiště, parc. č. st. 9

Proseč-Obořiště 70, 393 01 Nová Cerekev

k. ú.: Proseč-Obořiště, parc. č. st. 8

Stavebník:

Kraj Vysočina, IČO 70890749

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

vypracoval: Ing. Jaroslav Rybář, ČKAIT 0100463

datum: prosinec 2022

Tel.: 950270111

E-mail: spisovna@hasici-vysocina.cz

Datová schránka:

IČO: 70885184

Číslo účtu: 19-15032881/0710

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS VYS“) obdržel 10. 3. 2023 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS VYS k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

HZS VYS jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS VYS vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS VYS vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ **Požárně bezpečnostní řešení:**

název: Domov důchodců Proseč-Obořiště - rekonstrukce EPS
vypracoval: Ing. Martin Pospíchal, ČKAIT 0102290
datum: leden 2023

Jedná o soubor staveb zahrnující stavby: SO 01 - zámek, SO 02 - správní budova, SO 03 – hájovna, SO 04 – prádelna.

HZS VYS posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), v případě :

SO 01 – zámek se jedná o stavbu s výškou *menší než 6 m a 5. třídou využití určenou pro více než 10 osob, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob. Podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb je stavbou kategorie II.*

SO 02 - správní budova se jedná o stavbu s *jedním nadzemním podlažím, bez podsklepení se světlou výškou do 12 m, zastavěnou plochou do 1000 m², 1. třídou využití, určenou pro méně než 100 osob, Podle ustanovení § 7 odst. 1 vyhlášky o kategorizaci staveb je stavbou kategorie I.*

SO 03 – hájovna se jedná o stavbu s *výškou větší než 6 m a 5. třídou využití určenou pro více než 10 osob, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob. Podle ustanovení § 9 písm. a) bodu 3 vyhlášky o kategorizaci staveb je stavbou kategorie III.*

SO 04 – prádelna se jedná o stavbu se dvěma nadzemními podlažími, s výškou stavby do 9 m, bez podsklepení, se zastavěnou plochou přesahující 200 m² a 4. třídou využití, celkovým počtem menším než 100 osob, určenou pro ubytování méně jak 20 osob. Podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb je stavbou kategorie II.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS VYS k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva

HZS VYS jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru, podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“) a podle stavebního zákona posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS VYS podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS VYS vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená dokumentace pro Domov důchodců Proseč-Obořiště - rekonstrukce EPS, průvodní a souhrnná technická zpráva.
 Vypracoval: *Martin Červený*
 Odpovědný projektant: *Ing. Jaroslav Rybář, ČKAIT 0100463*
 Datum: *prosinec 2022*
- Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 4.
- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 10, odst. 6.
- Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.
- Z posouzení předložené dokumentace pro Domov důchodců Proseč-Obořiště - rekonstrukce EPS v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů

ochrany obyvatelstva, dospěl HZS VYS k závěru, že dokumentace pro Domov důchodců Proseč-Obořiště - rekonstrukce EPS splňuje obsahové náležitosti.

Závěr

HZS VYS na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.


plk. Ing. Ludvík Szelke
náměstek ředitele HZS kraje
úřední osoba

Hasičský záchranný sbor
Kraje Vysočina
Ke Skalce 32
586 04 Jihlava
22