

POZNÁMKA

ROZVODY PRO NAPÁJENÍ 230V JSOU ŘEŠENY V DOKUMENTACI ELEKTO-SILNOPROUD.
JE NUTNÉ DODRŽET ODSTUPY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OD ROZVODŮ SILNOPROUDÝCH :
PŘI SOUBĚHU DO 5M - ODSTUP 6 CM
PŘI SOUBĚHU NAD 5 M - ODSTUP 20 CM

LEGENDA NZS

- STANICE HLASATELE
- REPRODUKTOR SKŘÍŇKOVÝ
- REPRODUKTOR PODHLEDOVÝ

ROZVODY

- Kabel 2x1,5 - se zachováním funkční schopnosti kabelového systému po dobu 60minut VČETNĚ ÚLOŽNÝCH A PŘÍCHYTNÝCH PRVKŮ
- Kabel S/FTP CAT.5E
- NAPÁJENÍ 230V - 3x1,5/3x2,5
- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

Tabulka místností




Číslo	Název	Plocha [m ²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
01.01	KUCHYŇE+PŘÍPRAVA	56,42	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	
01.02	HALA	26,19	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	
01.03	SKLAD	20,64	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	
01.04	SKLAD	12,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	
01.05	SKLAD	9,22	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	
01.06	STROJOVNA VÝTAHU	5,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	
NEŘEŠENÝ PROSTOR (TRVALÁ HLADINA VODY 15 CM)						
01.08	SKLEP	16,77	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	
01.09	CHODBA	4,84	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	
01.10	ŠATNA	22,96	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	
01.11	CHODBA	5,69	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	
01.12	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	4,82	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	
01.13	PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ	19,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	
01.14	KOMORA	7,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	

Celková plocha [m²]: 239,01



k.ú. PROSEČ–OBOŘIŠTĚ (733202)

0	12/2022	PRVNÍ VYDÁNÍ	DAVID	ING.RYBAR	ING.RYBAR	
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR	

INVESTOR: <div> KRAJ VYSOČINA Žižkova 1882/57 587 33 JIHLAVA</div>		PROJEKTANT ČÁSTI: <div> PC - PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.</div>		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div> PC - PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.</div>	
MÍSTO STAVBY:	PROSEČ–OBOŘIŠTĚ	VYPRACOVAL:	DAVID	AUTOR:	ING.RYBAR
STAVEBNÍ ÚŘAD:	PELHŘÍMOV	ZODP. PROJEKTANT:	ING.RYBAR	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.
NÁZEV AKCE: DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ REKONSTRUKCE EPS					
OBJEKT: SO-01: ZÁMEK		ČÁST: 1.4 Technika prostředí staveb f) Nouzový zvukový systém			
OBSAH: PŮDORYS 1.PP - NZS		FORMÁT: 3/A4			
		DATUM: 10/2022			
		STUPEŇ PD: DSP+DPS			
		Č. ZAKÁZKY: 22–032			
		MĚŘÍTKO: 1:100			
		SOUBOR: – – –			
		Č. VÝKRESU: Č. PARÉ			
		1.4.f.01.01			
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINYM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA					