

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 + Z2:
PRO ÚSTŘEDNU EPS – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTEM
PRO RÁDIOVÝ VYSÍLAČ – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTEM
PRO OSTATNÍ PRVKY – BEZPEČNÝM NAPĚTÍM, KRYTEM, POLOHOU

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 1NPE, AC, 50Hz, 230V/TN-S
JMENOVITÉ NAPĚTÍ ROZVODŮ ZDP: 12V ss

- Pozn. – připojení datovou linkou RS mezi ústřednou EPS a ZDP musí být samostatné
– napájení rádiového vysílače NAM 230V bude provedeno ze svorek pro napájení
ústředny EPS 230V

LEGENDA KOMPONENT

- V

Vysílač REGGAE eps GLTbz485 včetně zdroje a AKU
- EPS


Ústředna EPS ESSER FlexES - součást dodávky systému EPS
- TAB

Externí tablo EPS ESSER- součást dodávky systému EPS
- Obslužné pole požární ochrany - součást dodávky systému EPS
- KTPO



Klíčový trezor požární ochrany - součást dodávky systému EPS
- MAJÁK

Zábleskový maják - součást dodávky systému EPS

Domov důchodců - schema areálu



Detail A 1:50



1	26.4.2023	1. VYDÁNÍ – Dokumentace pro provedení stavby (DPS)	V. VOJTĚCHOVSKÝ	J. DUBA	K. SVOBODA
ČÍSLO	DATUM	POPIS	NAVRHL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
REVIZE					

AKCE Domov důchodců Proseč-Obořiště, rekonstrukce EPS			PATROL		
ČÁST ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU			ZAKAZKA 62325422		
VÝKRES Půdorys 2.NP SO-01 – detail A			ČÍSLO VÝKRESU 02	VÝTISK	
INVESTOR Kraj Vysočina Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava					
SCHVÁLIL	K. SVOBODA		MĚŘITKO	1:50, 1:200	
KONTROLOVAL	J. DUBA		FORMÁT	2A4	
NAVRHL	V. VOJTĚCHOVSKÝ		STUPEŇ	DPS	
			REVIZE	1.	