

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 + Z2:
PRO ÚSTŘEDNU EPS – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTEM
PRO RÁDIOVÝ VYSÍLAČ – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTEM
PRO OSTATNÍ PRVKY – BEZPEČNÝM NAPĚTÍM, KRYTEM, POLOHOU

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 1NPE, AC, 50Hz, 230V/TN-S
JMENOVITÉ NAPĚTÍ ROZVODŮ ZDP: 12V ss


Pozn. – připojení datovou linkou RS mezi ústřednou EPS a ZDP musí být samostatné
– napájení rádiového vysílače NAM 230V bude provedeno ze svorek pro napájení ústředny EPS 230V



LEGENDA KOMPONENT

- V** Vysílač REGGAE eps GLTbz485 včetně zdroje a AKU
- EPS** Ústředna EPS ESSER IQ8- součást dodávky systému EPS
- TAB** Externí tablo EPS ESSER- součást dodávky systému EPS
- Obslužné pole** požární ochrany - součást dodávky systému EPS
- KTPO** Klíčový trezor požární ochrany - součást dodávky systému EPS
- MAJÁK** Zábleskový maják - součást dodávky systému EPS

hlavní vjezdová brána Domov důchodců - schema areálu



1	26.4.2023	1. VYDÁNÍ – Dokumentace pro provedení stavby (DPS)	V. VOJTĚCHOVSKÝ	J. DUBA	K. SVOBODA
ČÍSLO	DATUM	POPIS	NAVRHL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
REVIZE					

AKCE Domov důchodců Proseč-Obořiště, rekonstrukce EPS			PATROL		
ČÁST ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU			ZAKÁZKA 62325422		
VÝKRES Půdorys 2.NP SO-04			ČÍSLO VÝKRESU 07		VÝTISK
INVESTOR Kraj Vysočina Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava			REVIZE 1.		
SCHVÁLIL K. SVOBODA					
KONTROLOVAL J. DUBA					
NAVRHL V. VOJTĚCHOVSKÝ			MĚŘÍTKO 1:100	FORMÁT 2A4	STUPEŇ DPS