















LEGENDA EPS

- **HLAVNÍ EPS ÚSTŘEDNA**
- **VEDEJŠÍ EPS ÚSTŘEDNA**
- **OBSLUŽNÉ A SIGNALIZAČNÍ POLE**
- **ZOBRAZOVACÍ OVLÁDACÍ TABLO ÚSTŘEDNY**
- **TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ**
- **OPTO-KOUŘOVÝ HLÁSIČ**
- **MULTISENZOROVÝ OPTO-TEPELNÝ HLÁSIČ**
- **MULTISENZOROVÝ OPTO-TEPELNÝ HL.**
- **OPTO-KOUŘOVÝ HLÁSIČ NAD PODHLED**
- **PARALELNÍ SIGNALIZACE**
- **SIRÉNA / MAJÁK**
- **MODUL VSTUPÝVÝSTUP**
- **POMOCNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ + BATERIE**
- **KLÍČOVÝ TREZOR, BARVA RAL 9007**
- **ZABLESKOVÝ MAJÁK**

- **INSTALAČNÍ KRABCE**
- **IP INTERKOM**
- **HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ**
- **REZERVNÍ TRUBKA Ø 20mm**
- **VEDENÍ PRO HLÁSIČ LINKU - KABELOVÁ TRASA V OHEBNÉ (PEVNÉ) PVC TRUBCE**
- **VEDENÍ OVLÁDÁNÍ, SIGNALIZACE - KABELOVÁ TRASA SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU VČ. ÚLOŽNÝCH A PŘICHYTNÝCH PRVKŮ - VIZ POZNÁMKA**
- **PRŮSTUP DO DALŠÍHO PODLAŽÍ**
- **PŘEPĚTOVÁ OCHRANA**
- **PŘÍPOJNÝ BOD 230V**
- **PŘÍVOD ZEMNĚNÍ**

ROZVODY

ROZVODY BUDOU VEDENY V SAMOSTATNÝCH TRASÁCH V PVC TR. POD OMÍTKOU.
V PODHLEDECH A V TECH. PROSTORÁCH JE MOŽNO VEST ROZVODY V KABEL. PŘICHYTKÁCH NA POVRCHU.
JE NUTNÉ DODRŽET ODSTUPY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OD ROZVODŮ SILNOPROUDÝCH:
PŘI SOUBĚHU DO 5M - ODSTUP 6 CM
PŘI SOUBĚHU NAD 5 M - ODSTUP 20 CM

KONCOVÉ PRVKY

- V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI NERYLO PROVEDENO KÓTOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ EPS.
- JEJICH UMÍSTĚNÍ BUDE DLE ZASAD UVEDENÝCH V ČSN 73 0875 A ČSN 342710.
- SAMOČINNÉ HLÁSIČE NA STROPĚ UMÍSTIT DLE MOŽNOSTI V DANÉ MÍSTNOSTI, NEJLEPE NA PROSTREDEK. DODRŽET MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST OD SVÍTIDLA A JEDNOTEK VZT - 500MM, DBÁT NA NEZASTĚNĚNÍ HLÁSIČE JINÝM ZAŘÍZENÍM.
- TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE UMÍSTIT VE VÝŠCE 1,2 AŽ 1,5 M NAD PODLAHOU




Tabulka místností						
Číslo	Název	Plocha [m.]	Podlaha	Stěny	Strop	
01.01	KUCHYŇ+PŘÍPRAVNA	POZN.2	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA, KER. OBKLAD	POZN.B	OMÍTKA, MALBA
01.02	HALA	26.19	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	POZN.B	OMÍTKA, MALBA
01.03	SKLAD	20.64	KERAMICKÁ DLAŽBA	BEZ OMÍTKY, MALBA	POZN.A	BEZ OMÍTKY, MALBA
01.04	SKLAD	12.55	KERAMICKÁ DLAŽBA	BEZ OMÍTKY, MALBA	POZN.A	BEZ OMÍTKY, MALBA
01.05	SKLAD	9.22	KERAMICKÁ DLAŽBA	BEZ OMÍTKY, MALBA	POZN.A	BEZ OMÍTKY, MALBA
01.06	STROJOVNA VÝTAHU	5.55	KERAMICKÁ DLAŽBA	BEZ OMÍTKY, MALBA	POZN.A	BEZ OMÍTKY, MALBA
01.07	NEREŠENÝ PROSTOR (TRVALÁ HLADINA VODY 15 CM)					
01.08	SKLEP	16.77	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	POZN.A	OMÍTKA, MALBA
01.09	CHODBA	4.84	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	POZN.A	OMÍTKA, MALBA
01.10	ŠATNA	22.96	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	POZN.A	OMÍTKA, MALBA
01.11	CHODBA	5.69	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	POZN.A	OMÍTKA, MALBA
01.12	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	4.82	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA, KER. OBKLAD	POZN.A	OMÍTKA, MALBA
01.13	PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ	19.25	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	POZN.A	OMÍTKA, MALBA
01.14	KOMORA	7.52	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	POZN.A	OMÍTKA, MALBA

- STROPNÍ KONSTRUKCE V 1.PP OBJEKTU S0-01 JSOU TVOŘENY PŘEVÁŽNĚ KLENBAMI S OMÍTKOU, ŠTUKOVOU VRTVOU A MALBOU
- V MÍSTNOSTECH 01.04 – 01.06 JSOU POUZE KAMENNÉ KLENBY OPATŘENY INTERIEROVOU MALBOU (BEZ OMÍTEK)
- DO KERAMICKÝCH OBKLADŮ STĚN NEBUDE ZASAHOVÁNO; PŘÍPADNĚ NOVÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE BUDOU VEDENY VE STĚNĚ NAD KERAMICKÝM OBKLADEM



k.ú. PROSEČ-OBOŘIŠTĚ (733202)

0	12/2022	PRVNÍ VYDÁNÍ	DAVID	INGR.BAR	INGR.BAR
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR:  KRAJ VYSOČINA ŽŮKOVÁ 1882/57 587 33 JIHLAVA		PROJEKTANT ČÁST:  PROJEKT CENTRUM <small>NOMA S.R.O.</small>		CELKOVÝ PROJEKTANT:  PROJEKT CENTRUM <small>NOMA S.R.O.</small>	
MÍSTO STAVBY:	PROSEČ-OBOŘIŠTĚ	VYPRACOVAL:	DAVID	AUTOR:	ING.RYBAR
STAVEBNÍ ÚŘAD:	PELHŘIMOV	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBAR	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.
NÁZEV AKCE:		DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ REKONSTRUKCE EPS			
OBJEKT: SO-01: ZÁMEK		ČÁST: 1.4 Technika prostředí staveb E) Elektrická požární signalizace		FORMÁT:	4 /A4
OBSAH:		PŮDORYS 1.PP - EPS		DATUM:	12/2022
				STUPEŇ PD:	DSP+DPS
				Č. ZAKÁZKY:	22-032
				MĚŘÍTKO:	1:100
				SOUBOR:	- - -
				Č.VÝKRESU:	Č. PARÉ
				1.4.e.01.01	
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASÍ AUTORA					