

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 4

Číslo jednací: 89473/2023

Název veřejné zakázky:	Domov Nové Syrovice – Rekonstrukce domku bydlení
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Bc. Ivana Nestrojilová – ve věcech zadávacího řízení Martin Kocmánek – ve věcech technických
Telefon	+420 564 602 417, +420 564 602 214
E-mail:	nestrojilova.i@kr-vysocina.cz ; kocmanek.m@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s § 98 a 99 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje na základě písemného dotazu dodavatelů ze dne 20. 9. 2023 a 21. 9. 2023 následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

V příloze posílám položky z výkazu výměr, Kde není jasné, jestli součástí položky je nebo není dodávka řeziva.

Žádám o opravu všech takto zmatečně popsanych položek v rozpočtu.

16	762332931RV1	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy do 120 cm ² , bez dodávky řeziva	m	455,80000
		D.1.2.b.03 nový stav - KROV : PR1 - PŘÍLOŽKA 60/140 : 6,65*52 KL1 - KLEŠTINA 60/180 : 2,2*50		345,80000 110,00000
17	762332932RV1	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm ² , bez dodávky řeziva	m	25,70000
		D.1.2.b.03 nový stav - KROV : KL2 - KLEŠTINA 100/180 : 3,7*2 PŘÍLOŽKY VAZNÝ TRÁM60/240 : 9,15*2		7,40000 18,30000
18	762332933RV1	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 224 do 288 cm ² , bez dodávky řeziva	m	14,20000
		D.1.2.b.03 nový stav - KROV : KR1 - KROKEV 140/180 : 7,1*2		14,20000

19	762332934RV1	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm ² , bez dodávky řeziva	m	6,50000
		D.1.2.b.03 nový stav - KROV :		
		SL1 - SLOUPEK 180/180 : 2,0*1		2,00000
		PZ1 - POZEDNICE 240/180 : 2,0*1		2,00000
		PZ2 - POZEDNICE 200/200 : 2,5*1		2,50000
20	762332935RV1	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 450 do 600 cm ² , bez dodávky řeziva	m	0,75000
		D.1.2.b.03 nový stav - KROV :		
		KT1 - KRATCE 200/240 : 0,75*1		0,75000

Odpověď:

Zmatečný popis je součástí rozpočtového popisu v systému RTS pro veřejné zakázky. Tento popis nelze změnit, jelikož je soupis uzamčen systémem.

V popisu položky pro rozpočtáře je uvedeno:

- v položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

Uvedené položky soupisu prací, končícím RV1 (položky č. 16 - 20) tedy neobsahují dodávku řeziva a jsou pouze montážní. Dodávka řeziva je obsažena v dalších položkách specifikace.

Dotaz č. 2:

Narazili jsme na rozpor projektové dokumentace a soupisu prací, kdy jsou uvedené rozdílné lambdy u tepelné izolace.

Dle projektové dokumentace – skladebnost R01 – R02 má být dodána tepelná izolace 2x140 mm s lambdou 0,039 W/m.K.

Avšak v soupisu prací pol. č. 137 je uvedená izolace tl. 140 mm s lambdou = 0,033 W/m.K.

137 6315085941R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 140,0 mm; OH = 21 kg/m³; lambda = 0,033 W/(m.K); RtF: A1 m² 743,18475

Mezi těmito izolace mi je značný cenový rozdíl. Která varianta je tedy platná???

Odpověď:

U položky č. 137 soupisu prací byla opravena hodnota součinitele prostupu tepla. Nově uvedená hodnota 0,039 W/(m.K) je v souladu s požadavky projektové dokumentace.

Do elektronického nástroje E-ZAK do sekce Zadávací dokumentace byl vložen aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 25. 9. 2023, který plně nahrazuje soubor původní a jeho použití při ocenění nabídky je pro dodavatele závazné.

Tímto vysvětlením dochází ke změně zadávací dokumentace, proto zadavatel s ohledem na § 98 a 99 zákona posoudil povahu této změny a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 4. 10. 2023 do 10.00 hod.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je zveřejněno na profilu zadavatele.

Ing. Zdeněk Berka
Vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina