

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

Číslo jednací: 92397/2023

Název veřejné zakázky:	Domov důchodců Proseč-Obořiště – Rekonstrukce EPS
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Bc. Ivana Nestrojilová – ve věcech zadávacího řízení Martin Kocmánek – ve věcech technických
Telefon	+420 564 602 417, +420 564 602 214
E-mail:	nestrojilova.i@kr-vysocina.cz ; kocmanek.m@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s § 98 a 99 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje na základě písemných dotazů dodavatelů ze dne 2. 10. 2023 následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr u systémů silnoproud, Elektrická požární signalizace a Nouzový zvukový systém je rozdíl v metráži u dodávky a montáže rozvodného vedení. Uvádíme příklad na níže uvedeném listu optávky.

01E - Elektrická požární signalizace

Montáž kabelu kruhové linky hlásičů EPS	m	1 030,000
kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 1x2x0,8mm2	m	1 236,000
Montáž kabelu ovládaných zařízení (kabelová trasa s funkční odolností)	m	590,000
kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 1x2x0,8mm2	m	396,000

kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas 1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 10x2x0,8mm ²	m	312,000
---	---	---------

Montáž kabelu sířené linky EPS (kabelová trasa s funkční odolností)	m	105,000
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas 1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm ²	m	126,000

Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	200,000
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 13,7/16mm	m	230,000

Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	1 787,000
trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm	m	1 983,750
trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	52,000
trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	11,500

Odpověď:

Rozdíl v metráži u dodávky a montáže je vlivem započtení prořezu/ztrátého dle doporučených hodnot ceníku URS, tj. 20 % pro kabeláže a 15 % pro elektroinstalační trubky.

Dotaz č. 2:

Dále je zde podle nás nedostatečné množství nosných prvků pro PO vedení (kabel typu „V“). Máme tedy uvažovat, že zbylé vedení je pod omítkou? Uvádíme příklad na níže uvedeném listu poptávky.

01E - Elektrická požární signalizace

<i>kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas 1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 1x2x0,8mm²</i>	<i>m</i>	<i>396,000</i>
<i>kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas 1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 10x2x0,8mm²</i>	<i>m</i>	<i>312,000</i>
<i>příchytka kovová jednostranná s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 8mm</i>	<i>kus</i>	<i>100,000</i>

příchytka kovová dvojitá s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 14mm	kus	80,000
--	-----	--------

Odpověď:

Ano, po povrchu je vedena pouze část PO vedení (prostory v 1.PP zámku). Zbývající část je vedena pod omítkou. Příchytky pro PO vedení jsou uvažovány v rozteči 0,3m, tj. 180ks přichytek vystačí pouze pro 54m kabelu.

Dotaz č. 3:

Na základě prohlídky místa plnění žádáme zadavatele o objasnění a případnou úpravu VV ve vztahu k aktuálně zjištěnému stavu.

ve VV je uvedena položka pro malby například v textaci:

Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m	m2
--	----

Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m

, což znamená, že se předpokládá výmalba pouze v bílé barvě.

Jelikož ale na základě prohlídky místa plnění bylo zjištěno, že zadavatel bude požadovat zřejmě v různých místnostech různou (barevnou) výmalbu, žádáme zadavatele o upřesnění této položky.

Zároveň žádáme zadavatele o upřesnění, zda je opravdu požadována výmalba vždy kompletní místnosti nebo jen částí dotčených stavebními pracemi.

Odpověď:

V Technické zprávě v PD je uvedeno tónování maleb, které v soupisu prací chybělo.

Zadavatel doplnil položky č. 92 (SO-01_01), č. 28 (SO-02_01), č. 54 (SO-03_01), č. 68 (SO-04_01) na tónování maleb do aktualizovaného soupisu prací.

Kompletní výmalba místností je požadována.

Dotaz č. 4:

V jednotlivých oddílech objektů položkového rozpočtu/zámek, správní budova, hájovna, prádelna/ se počítá s provedením vnitřních dvojnásobných maleb jednotlivých místností v bílém odstínu. Skutečně nepočítáte s tím, že bude v některých místnostech prováděna malba v barevném odstínu?

Odpověď:

Viz odpověď na dotaz č. 3.

Tímto vysvětlením dochází ke změně zadávací dokumentace, zadavatel proto posoudil ve smyslu § 99 zákona povahu této změny a vzhledem k tomu, že se jedná o marginální úpravu zadávacích podmínek, **lhůtu pro podání nabídek** uvedenou v bodě 9. zadávacích podmínek zadavatel **neprodluhuje**.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je zveřejněno na profilu zadavatele.

Zároveň je do elektronického nástroje EZAK do sekce Zadávací dokumentace vložen Aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb ze dne 4. 10. 2023, který plně nahrazuje soubor původní.

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina