

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 12 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 506936
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Kraj Vysočina
Sídlo:	Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČ:	708 90 749
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Rozváděče pro napojení těžké technologie (RG1, RG2, RG3, RG4, RG5). Jsou to zvláštní rozváděče k napojení technologie lékařské přístrojové techniky zobrazovacích metod, detailně budou řešeny dle podkladů dodavatele technologie (bude teprve stanoven výběrovým řízením).

Očekávané řešení:

Nástěnná skříň s montážním panelem, přepětové ochrany typ T2 3+1, vstupní stykač 3P/xxx a ovládání vnějšími ovládací EAT + AT, vstupní proudový chránič 4/xxx/0,03-A, xxx - jmenovitý proud dle dodavatele technologie (v případě do In=125A se použije modulární chránič, pro proudy vyšší než 125A lze použít i řešení s chráničovou spouští na deionovém jističi, případně se použije speciální chránič firmy Doepke Norden, kde je pak ale extrémně vysoká pořizovací cena přístroje), další obvody budou upřesněny dodavatelem technologie

Cena je stanovena odborným odhadem a bude upřesněna při realizaci

<i>předpokládaná cena RG1</i>	<i>(NMR)</i>	<i>1</i>	<i>ks</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>předpokládaná cena RG2</i>	<i>(CT-1, CT-2)</i>	<i>1</i>	<i>ks</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>předpokládaná cena RG1</i>	<i>(skiaskopie)</i>	<i>1</i>	<i>ks</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>předpokládaná cena RG1</i>	<i>(skiaskopie)</i>	<i>1</i>	<i>ks</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>předpokládaná cena RG1</i>	<i>(skiaskopie)</i>	<i>1</i>	<i>ks</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Jestliže výše uvedené rozváděče budou specifikovány až po upřesnění dodavatele technologie, odborná odhadní cena rozváděčů by mohla být v cenových nabídkách značně rozdílná. Žádáme proto o určení jednotné závazné ceny pro všechny uchazeče ze strany zadavatele, případně o vyjmutí těchto rozváděčů z předmětu plnění veřejné zakázky (ocenit nulou).

ODPOVĚĎ 1

Viz odpověď č. 9 dodatečných informací č. 11. V rámci nabídky uchazeči provedou ocenění rozváděče dle popisu přístrojové náplně v odstavci "očekávané řešení". Při realizaci dojde k dílčí

revizi projektu, která upřesní požadavky vysoutěžené lékařské přístrojové techniky (zejména jmenovitý proud vývodu) na příslušné rozváděče, včetně detailního zapojení.

DOTAZ 2

V některých výkazech výměr není celková součtová cena. Např. v listu rekapitulace výkazu výměr D1.01.4g Silnoproudá elektrotechnika:

R. Celkem základní rozpočtové náklady			0
	40 h		0
S. Revize			0
T. Úřední projednání projektu na TICR dle vyhl. č. 73/2010 Sb.	1 ks		0
součet skupiny			0

Můžeme do výkazu doplnit řádek s textem Cena celkem bez DPH, nebo máme jen do rekapitulace uvést součet obou výše žlutě vyznačených částek?

ODPOVĚĎ 2

Ano, do položky Cena celkem bez DPH pak bude uveden součet žlutě vyznačených položek.

DOTAZ 3

Žádáme zadavatele o upřesnění místa osazení přemísťovaného Baby Boxu, z projektové dokumentace je zřejmé jen stávající místo osazení. Současně žádáme o upřesnění druhu konstrukce, do které bude osazen (znovu do zdiva?), bude zachováno stávající zařízení, nebo osazeno nové?

ODPOVĚĎ 3

Přemístění Baby boxu si bude řešit na své náklady uživatel (Nemocnice Třebíč) v dostatečném předstihu před zahájením stavby.

DOTAZ 4

V jakém množství máme uvažovat následující položky – počty kusů, prosíme o bližší specifikaci

D1_02_1-02 Slepý rozpočet

101	011	953312-R1	Demontáž a zpětná montáž svítidel a VZT výustek	soubor	1,000
-----	-----	-----------	---	--------	-------

D1_04_1-02 Slepý rozpočet

164	011	953312-R1	Demontáž a zpětná montáž svítidel a VZT výustek	soubor	1,000
-----	-----	-----------	---	--------	-------

ODPOVĚĎ 4

V objektu D1 02 Pávilon OS je uvažováno s 52 ks svítidel a 27 ks VZT výustek

V objektu D1 04 Velín - energocentrum je uvažováno s 8 ks svítidel a 5 ks VZT výustek

DOTAZ 5

Co je myšleno následující položkou a v jakém množství uvažovat válcované nosníky?

D1_03_1-02 Slepý rozpočet

208	014	317944-R1	Montáž a demontáž válcovaných nosníků č.30 a jejich vzájemné pro- šroubování, D+M	soubor	1,000
-----	-----	-----------	--	--------	-------

ODPOVĚĎ 5

U položky č. 208 v objektu D1 03 Pavilon G je odkaz na PD statika a množství je popsáno ve výkazu výměr položky, tedy:

Podrobný popis viz PD statika

-včetně navrtání

-včetně zavazových tyčí a matic

2xU300 - dl.1700 mm - zeď tl. 300 mm

2xU300 - dl.4500 mm - zeď tl. 250 mm

DODATEČNÁ INFORMACE Z VLASTNÍHO PODNĚTU

Kontrolou předaných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb (slepých rozpočtů) v profesi Měření a regulace bylo zjištěno, že jsou u této profese uvedeny nesoulady mezi výkresovou dokumentací a předanými soupisy stavebních prací, dodávek a služeb. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nové a pro zpracování nabídky závazné soupisy MaR (D1_01_4d-04 Slepý rozpočet_DI 12, D1_02_4d-04 Slepý rozpočet_DI 12, D1_03_4d-04 Slepý rozpočet_DI 12, D1_04_4d-04 Slepý rozpočet_DI 12), které nahrazují původní předané soupisy (předané v rámci DI 7). Všichni uchazeči do svých nabídek ocení a nabídnou nově předané soupisy MaR. Zadavatel se omlouvá za vzniklé potíže a žádá uchazeče, aby do svých nabídek předložili nové a pro zpracování nabídky závazné soupisy, které tvoří přílohy těchto dodatečných informací.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4)

Lhůta pro doručení nabídek:

Datum **4.9.2015** Čas: **11:00 hodin**

nové znění bodu IV.3.8)

Podmínky pro otevírání nabídek:

Datum **4.9.2015** Čas: **11:01 hodin**

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy těchto dodatečných informací

D1_01_4d-04 Slepý rozpočet_DI 12

D1_02_4d-04 Slepý rozpočet_DI 12

D1_03_4d-04 Slepý rozpočet_DI 12

D1_04_4d-04 Slepý rozpočet_DI 12

V Brně dne 5. 8. 2015