

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 16 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Název veřejné zakázky:

**Nemocnice Jihlava – rekonstrukce
pavilonu interny**

Evidenční číslo veřejné zakázky:
Identifikační údaje o zadavateli

VZ 505704

Název:

Kraj Vysočina

Sídlo:

Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

IČ:

708 90 749

Veřejná zakázka podle předmětu:

Veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení:

Otevřené řízení

Limit veřejné zakázky:

Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Na základě informace dodavatelů a výrobců VZT jednotek upozorňujeme na skutečnost, že VZT jednotky navržené v projektu VZT neodpovídají nařízení EU č. 1253-2014 ze dne 1. 7. 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES s požadavky na ekodesign větracích jednotek, týkajících se mimo jiné účinnosti rekuperačních výměníků, účinnosti ventilátorů a vnitřních tlakových ztrát VZT jednotek. Pokud by měly VZT jednotky splňovat požadované parametry, zároveň by mělo dojít ke snížení rychlosti uvnitř VZT jednotek (cca 1,5-2,0 m/s), ovšem tím dojde ke zvětšení jednotek jak prostorově, tak i hmotnostně, pro vyšší účinnost musí být použity vyšší standardy ventilátorů, rekuperátor a výměníků, čímž také bude výrazně vyšší pořizovací cena VZT jednotek. Další dopad bude i do stavební části, kdy vznikne požadavek na větší prostor pro umístění jednotek a vyšší nárok na velikost rámu pod VZT jednotky z důvodů vyšší hmotnosti. V rámci výše uvedeného nařízení pak budou prováděny kontroly parametrů použitých výrobků a v případě odlišnosti o 7% mohou být vyřazeny z použití. Kontroly bude provádět Státní energetická inspekce s možností pozastavit vydání kolaudačního rozhodnutí. Tato změna se týká veškerých jednotek dodaných a zprovozněných po 1. 1. 2016. Vzhledem k tomu, že je možné, že na předmětné veřejné zakázce budou VZT jednotky dodány a zprovozněny až po tomto datu, žádáme zadavatele o vyjádření, jakým způsobem by v takovém případě postupoval v rámci plnění požadavků výše uvedených podmínek dle nařízení EU č. 1253-2014. Projekt VZT bude nutno přepracovat včetně dopadů na stavební řešení a související profesi Měření a regulace a tím i na výši celkové ceny díla.

ODPOVĚĎ 1

Momentálně je situace ohledně těchto nařízení taková, že se řeší změny a úpravy tohoto nařízení, zatím tedy není k dispozici konečné znění. Od roku 2018 se očekávají další změny, které mohou zasáhnout do konstrukcí VZT jednotek. Centrální VZT jednotky navržené v PD profese VZT odpovídají předpisům platným v roce projektování. Pokud bude vlivem změny legislativy nutná úprava, bude řešena podle konkrétních aktuálně platných předpisů v průběhu realizace stavby.

DOTAZ 2

V oddíle ZTI jsou v počtech zařizovacích předmětů následující nesrovnalosti:

Dle projektové dokumentace

dle předloženého výkazu výměr

umyvadla:	454 kpl	399 kpl
klozety:	214 kpl	208 kpl
sprchové kouty:	182 kpl	185 kpl
dřezy:	96 kpl	115 kpl
pissoáry:	8 kpl	9 kpl

Prosíme o kontrolu a opravu výkazu výměr.

ODPOVĚĎ 2

Zadavatel prověřil situaci popsanou v dotazu uchazeče. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nový a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje soupis původní a ve kterém byly odstraněny výše uvedené nedostatky. Tento nový a pro zpracování nabídky závazný soupis je označen „D1.01.4e Zdravotně technické instalace“ a tvoří přílohu těchto dodatečných informací.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4)	Lhůta pro doručení nabídek: Datum: 27.8.2015 Čas: 11:00 hodin
nové znění bodu IV.3.8)	Podmínky pro otevírání nabídek: Datum: 27.8.2015 Čas: 11:01 hodin

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy:

Nový a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací „D1.01.4e Zdravotně technické instalace“