

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Kraj Vysočina

Žižkova 57/1882

587 33 Jihlava

Vaše žádost ze dne, značka:
01.11.2017

Naše značka:
114170086

Vyřizuje:
Jan Bruna

Jihlava dne:
03.11.2017

Věc: Krajské komunitní a poradenské centrum, třída Legionářů 36, Jihlava

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Jihlava

Stavebník: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Michal Zlatuška, Jaroměřice nad Rokytnou

Č. zakázky:

Datum: 3.11.2017

Předmětem předložené dokumentace je úprava stávající budovy sloužící pro výuku a vzdělávání na budovu speciálního komunitního a psychologického poradenského centra. Dotčená lokalita s budovou bývalé živnostenské školy je situována v centrální části města Jihlavy, severně od historického jádra, na nároží křižovatky třídy Legionářů a ulice Fricova. Objekt bývalé školy je třípodlažní podsklepená budova.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Bezbarierový přístup do budovy bude zajištěn pomocí nového bezbarierového výtahu z prostoru vnitřního dvora. Výtah a instalace schodišťových plošin bude zároveň propojovat jednotlivá podlaží objektu. Výškové rozdíly podlah nebudou větší než 20mm.
2. V budově bude na každém podlaží provedeno bezbarierové WC v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb.
3. Veškeré stavební úpravy budou provedeny v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.