

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. IV

Název veřejné zakázky:	Krajské komunitní a poradenské centrum
Zadavatel	
Název:	Kraj Vysočina
IČO :	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 587 33
Právní forma:	804 – kraj
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán
Kontaktní osoba:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace Ing. Marek Bena, tel. +420 604 119 057, bena@pkvysocina.cz
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Kraj Vysočina, IČO: 70890749, se sídlem Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 587 33, jako zadavatel podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem **Krajské komunitní a poradenské centrum**, jejíž zadávací řízení bylo zahájeno dne 8. 10. 2018, obdržel ve dnech 23. a 24. 10. 2018 žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace a v návaznosti na ně poskytuje v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. 13.1 zadávací dokumentace následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele:

Dotaz č. 1:

Prosíme o upřesnění tvaru kamenných schodišťových stupňů (ideálně doplnit řez venkovním schodištěm + pohledy), aby bylo možné schodiště adekvátně ocenit.

Dotaz č. 2:

VV SOUPIS-PRACI_Stavba list D.1.1 D.1.1.001 Pol obsahuje položku:

392	765322611RT1	Krytina vláknocementová, čtverci nebo šablonami složitá, jednoduché krytí, na laťování	m2	566,00000
-----	--------------	--	----	-----------

V technické zprávě D.1.1.1 je uvedeno: „Nová střešní krytina hlavní hmoty objektu bude realizována z vláknocementových šablon v grafitovém provedení, ukládaných na dřevěné laťování. Střešní kryt pultových stříšek bude proveden střešní folií na bázi PVC-P.“

V technické zprávě PBR 1.3.1 str. 24 je však uvedeno:

Střešní plášť: betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny dle ČSN EN 490 ed. 2 vyhovující klasifikaci alespoň B_{ROOF(t1)}.

Z jakého materiálu tedy má být provedena střešní krytina?

Odpověď zadavatele:

ad Dotaz č. 1: Výpis kamenických prvků s doplněným profilem schodišťových stupňů tvoří přílohu tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace – viz soubor s názvem „1.1.3.e Výpisy prvků - kamenické.pdf“.

ad Dotaz č. 2:

Střešní krytina bude provedena tak, jak je navržena v projektové dokumentaci, tj. dle technické zprávy a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: „Nová střešní krytina hlavní hmoty objektu bude realizována z vláknocementových šablon v grafitovém provedení, ukládaných na dřevěné laťování. Střešní kryt pultových střech bude proveden střešní folií na bázi PVC-P.“

Technická zpráva PBŘ stanovuje obecně provedení střechy, která musí splňovat požadavky klasifikace min. $B_{\text{roof}}(t1)$ – toto splňuje navržený střešní plášť z vláknocementových desek, navržená střešní folie splňuje klasifikaci $B_{\text{roof}}(t3)$ – viz popis střešního pláště na výkrese č. D.1.1.2.17 - střecha.

Toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html, na adrese veřejné zakázky https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_5982.html.

V Jihlavě dne 26. 10. 2018

vz. Ing. Jana Hadravová, MPA

.....

RNDr. Kamil Ubr

vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu