

*Ceja*  
*695/16*

IS engineering s. r. o.  
provozovna č. 000778118  
8. března 4812/2a  
586 01 JIHLAVA

Váš dopis č. j.:  
Číslo jednací: TR/7517-2/2016-Vš  
Vyřizuje: Vašalovská Petra, Ing.  
Tel.: 568899162  
Datum: 15. 11. 2016

**Kontakt na vedoucího příslušného provozního střediska VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.**

Provoz vodovodu a kanalizace Náměšť nad Oslavou  
V Hájku 591, 675 71 Náměšť nad Oslavou  
Ing. Pavel Petrák  
tel.: 568 408 121, e-mail: namest@vastr.cz

**„III/39212 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23“, k. ú. Kralice nad Oslavou**

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 687 33 Jihlava

Předmětem předložené žádosti je přestavba stávající křižovatky silnice III/39212 se silnicí I/23 dle situace.

Navrhovanou stavbou dojde k dotčení sítí ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Třebíč, které jsou chráněny ochranným pásmem dle §23 zákona č. 274/2001 Sb.

**Účel vyjádření: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ**

S výše uvedenou stavbou dle předložené dokumentace SOUHLASÍME za následujících podmínek:

1. Investor (dodavatel) stavby oznámí termín zahájení zemních prací vedoucímu příslušného provozu minimálně s týdenním předstihem.
2. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytyčení vodovodu a kanalizace ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Třebíč. Vytyčení provede na základě objednávky investora naše organizace, p. Radek Veselý - tel. 568 899 167, mobil 737 221 653.
3. Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou našeho zařízení a nutností dbát nejvyšší opatrnosti při provádění prací v místech dotčení našeho zařízení.
4. Veškeré povrchové znaky vodárenských zařízení (poklapy) musí být po dobu vlastní stavby i po jejím dokončení volně přístupné a na svém původním místě a řádně osazeny do nivelety nově upravené komunikace. Poklapy požadujeme osadit mimo obruby tak, aby zůstaly plně funkční.
5. Pokud bude při stavbě manipulováno s poklapy, pod kterými je vyveden vytyčovací vodič, pak požadujeme ke kolaudaci předložit protokol o jeho funkčnosti.
6. Dále požadujeme výměnu všech poškozených částí zařízení v naší správě. Pokud dojde k jejich poškození v průběhu výstavby, pak bude oprava či výměna hrazena z prostředků investora stavby, kterou bylo poškození způsobeno.
7. Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle §23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. Ochranné pásmo činí u potrubí do DN 500 1,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany a nad DN 500 2,5m od vnějšího líce potrubí. V ochranném pásmu se nesmí umísťovat stavby pevně spojené se zemí, vysazovat trvalé porosty nebo provádět jakékoliv činnosti, kterými by byl omezen přístup k vodovodu či kanalizaci v případě jejich opravy.

8. Stavbou nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. V opačném případě bude poškození zařízení v souladu s § 33, odst. g), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pokutováno.
9. Dodavatel je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu a kanalizace vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink provozovatele – tel. 568 899 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady dodavatele stavby po předložení objednávky, případně dodavatelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka příslušného provozního střediska, který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem!
10. K vydání kolaudačního souhlasu stavby požadujeme doložit souhlasné stanovisko příslušného provozního střediska.

**Platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců od data vydání.**

 **VODĚBANSKÁ**  
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
Divize Třebíč  
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč  
-13- 

**Ing. Petra Vašalovská**  
technický útvar divize Třebíč