

TECHNLOGICKÉ PRVKY		
Poz.	Název technologického prvku	Příkon(W)/(V)
1	Chladnička +2+2 8°C (třída)	300 / 230
2	Chladnička +2+2 8°C (vysoká)	600 / 230
3	Chladnička +2+2 8°C (vysoká)	600 / 230
4	Rukávový izolátorový box	600 / 230
4a	Odhňový ventilátor k poz.4	1700 / 230
5a	Laboratorní vňhy přesné	/ 230
5b	Laboratorní vňhy přesné	/ 230
6	Svítidlová	1000 / 230
7	Vozík (1 třída, 1 třídní kus)	

LEGENDA MÍSTNOSTI Nové odd. přípravy cytotatik

m.č.	Název místnosti	Poznámka
0.210	Chodba	(část původ. chodby využita na novou vestrobu ČP)
0.211	Schodiště	
0.214	Laborator analytická	(stávající – bez změny)
0.215	Místnost pro dokumentaci	(část původní vestroby ČP pro CTIO): nyní stoly, skříň, police
0.216	Místnost pro uchování CL	(část původní vestroby ČP pro CTIO): nyní regály, umývadlo
0.217	Předstřň před propustí	(předstřň místo mezi ČP tř.č. D a okolím) VZT=D
0.218	Příprava materiálů	
0.218a	Vstupní prokádovací komora	(VZT AKTIVNÍ)
0.218b	Vstupní prokádovací komora	(VZT AKTIVNÍ)
0.218c	Vstupní prokádovací komora	(VZT AKTIVNÍ)
0.219	Příprava CL s izolací	(2 izolátorové boxy s filtračním odtahem na střechu)
0.220	Personální propust	(přechodná lavice, skříň, umývadlo–neze, dveř) VZT=C
0.221	Úklidová místnost pro ČP	(výleka, hovorčí sprcha, skříň pro úklidové pomůcky)
0.222	Technický koridor	
0.223	Výřeh (dovádělový)	(stávající–změna: jeden vchod zabludován)
0.228	Zásobování léky	
0.229	Stropová výřeh	
0.230	Skid odpad	


Legenda významu značek

Symbol pro vyrovnání potenciálu dvojnásobná, zapuštěná

Symbol pro vyrovnání potenciálu dvojnásobná, zapuštěná

Doplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování (ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-7-110)  
Jedna se o prostory skupiny 0 a není zde určen požadavek ochranného pospojování.  
Navrhují provést ochranné pospojování v místnostech 0.218 - 0.221

- Vnější ulity
- Legenda
- RMD 04 stávající rozvaděč
- vedení ochranné

Zodp.projektant: kontroloval			Přít.MATULA - PROJEKCE Východní 12, 352 01 AS IČO 41631012 mobil +420 606 437 798 matule@csat.cz E-mail matulad@yegmail.com
MATULA P.			
Číslo autorizace 0380583			
Investor	Nemocnice Jihlava, p.o., Vrchlického 59, 586 33 Jihlava		
Přestavba odd. přípravy cytostatik Nemocniční lékárna - 1.PP, areál Nemocnice Jihlava			
D.1.4.3	Simulace elektrotechnika včetně ochrany před bleskem		
D.1.4.3	Elektronická komunikace		
			</