

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Kompaktní regálový systém
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P19V00000418
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2019-014778
Datum zahájení zadávacího řízení:	2. 5. 2019
Zadavatel	
Název:	Krajská knihovna Vysočiny
IČO:	70950164
Adresa sídla:	Havlíčkovo náměstí 87, 580 01 Havlíčkův Brod
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Jitka Hladíková, ředitelka
Kontaktní osoba zadavatele:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace Ing. Marek Bena, tel. +420 604 119 057, benam@pkvysočina.cz
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_188.html

Krajská knihovna Vysočiny, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela dne 30. 5. 2019 žádost dodavatele o vysvětlení a změnu zadávací dokumentace, a v souladu se zákonem a čl. 13.1 zadávací dokumentace uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele:

Ve vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.3 Na základě požadavku jednoho z uchazečů o veřejnou zakázku zveřejnil zadavatel dispozici kompaktních regálů ve formátu DWG. Při kontrole optimálního rozmístění pevných a pojízdných regálů zjišťujeme že:

1. Ve vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.3 zadavatel **požaduje** zajištění prostorové tuhosti regálů výhradně pomocí **rozpěr** procházejících po celé délce regálů. **S tímto řešením nesouhlasíme**, protože navržené **rozpěry** (v daném případě se jedná o táhla protože pásovina přenáší pouze tahové síly) prostorovou tuhost celého regálu nemohou zajistit-- jejich použitím se zajistí pouze stabilita regálů v jejich podélné ose. Standartně se stabilita regálů v podélné ose zajišťuje pomocí táhel umístěných v jednom nebo více regálových sloupcích. Toto řešení je mnohem jednodušší na realizaci, přičemž toto zajištění stability splňuje všechny požadavky na jeho spolehlivost a funkčnost.
2. Ve vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.3 zadavatel v bodě ad.10 tvrdí, že v zadávací dokumentaci délky polic nestanovil, pouze celkovou délku regálů. Znovu opakujeme, že celkové úložné délky polic jsou uvedené jak na výkrese INTERIER 1.PP, tak ve výkazu výměr. Přitom uváděné hodnoty není možné dosáhnout vzhledem k tomu,

že jsou do nich započtené rozměry stojin, pohonů a rovněž velikost mezery mezi regály a obvodovou stěnou místností.

3. Ve vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.4 zadavatel upřesňuje na základě našeho upozornění na možnost navýšení celkové úložné kapacity pojízdných regálů, že předmětem veřejné zakázky je dodávka regálů v rozsahu a za podmínek stanovaných zadávací dokumentací. V této souvislosti si dovoluujeme upozornit zadavatele, že kromě nedostatečné kapacity způsobí rozmístění pojízdných regálů v levé polovině depotního sálu neumožňuje bezpečný a bezproblémový provoz. Pojízdné regály v této části depozitáře jsou umístěné zrcadlově proti sobě, přičemž k jedné polovině z celkového počtu pojízdných regálů není umožněn přístup z hlavní komunikační cesty. **Toto řešení tudíž není možné realizovat a tudíž ani soutěžit.**

Současně s touto žádostí o vysvětlení proto zasíláme zadavateli dvě varianty rozmístění pojízdných regálů v levé části depozitáře, přičemž obě **umožňují přístup obsluhy k jednotlivým regálům s tím**, že v obou případech jsme pevné regály umístili mezi sloupy a doplnili chybějící pojízdné regály. Tím je rovněž docílená oproti původnímu řešení vyšší kapacita depozitáře i přes to, že u varianty A, která vychází z původního řešení, jsme část pojízdných regálů vypustili z důvodu nutnosti vytvoření průchozí uličky k pojízdným regálům umístěným v zadním traktu obou místností na jejich levé straně. Ve druhé variantě (B) jsou pojízdné regály na levé straně obou místností ovládány pouze ze strany centrální uličky a proto zde není nutné řešit samostatný přístup k zadnímu traktu.

4. V technické zprávě projektu vnitřního vybavení (I.1.1) se v části pojednávající o *vzorkování a odsouhlasení výrobku před jejich dodáním* deklaruje požadavek, aby vybraný zhotovitel zpracoval na základě předané dokumentace výrobní dokumentaci a tu aby zaslal projektantovi k odsouhlasení. **K tomuto požadavku uvádíme, že zadavatel nemůže požadovat po dodavateli předání výrobní dokumentace dodané technologie.** V daném případě se totiž nejedná o atypické výrobky, které by musel zadavatel kontrolovat s využitím výrobní dokumentace. **Žádáme proto o zrušení tohoto požadavku.** Dále je zvláštní, že dodávka má být realizována na základě **blíže nespecifikované dokumentace**, která má být zhotoviteli předána, s čímž rovněž nesouhlasíme.

Odpověď zadavatele:

ad 1.

Žadatel nežadá o vysvětlení zadávací dokumentace, neboť nevznese žádnou žádost ani dotaz. Účelem požadavku zadavatele zajištění stability konstrukce regálů. Systém táhel přes celý regálový modul je minimálním funkčním požadavkem ze strany zadavatele. Pokud dodavatel navrhne a použije jiný systém táhel či rozpěr, např. s použitím většího množství takových prvků na více jednotlivých regálových sloupcích daného regálového modulu, jehož výsledkem bude doložitelná větší stabilita daného regálu, zadavatel takové řešení připouští. Dodavatel jím navržený způsob konstrukce uvede v rámci podrobného popisu nabízeného plnění ve své nabídce.

ad 2.

Meritem dotazu i odpovědi uvedené ve Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 3 byla „čistá délka polic“. Údaje uvedené v obou žadatelem zmíněných dokumentech (soubor „Soupis dodávek a prací.xlsx“ a soubor „1332 – Interier 1.PP.pdf“) vyjadřují délky vč. stojin, mezer, regálových pohonů a ovládacích prvků. V tomto smyslu se proto nejedná o (čisté) délky polic, ale o „délky regálů“.

ad 3.

V případě regálů délky 5150mm se nejedná se o dva samostatné vždy zrcadlově umístěné regály, ale o jeden regál o délce 10300 mm (viz kótu rovněž uvedenou ve výkrese). Vzhledem k této celkové délce těchto regálů dlouhých 10300 mm je ve výkrese „1332 – Interier 1.PP.pdf“ naznačeno, že regál by se mohl sestávat např. ze dvou dílčích celků, které (jejichž podvozky) budou „spřaženy“ v jeden. Výsledkem tedy bude vždy 1 regál o délce 10300 mm. Jak je z uvedeného výkresu zřejmé, je uvažováno s ovládáním těchto regálů pouze z hlavní přístupové cesty (centrální uličky).

ad 4.

V Technické zprávě, v části „Atypické prvky, regály“ zadavatel požadoval: „Na základě předané dokumentace zpracuje dodavatel výrobní dokumentaci s přesnou specifikací materiálů, barev, kování atd. ...“.

Předanou dokumentací se rozumí zadávací dokumentace shora uvedené veřejné zakázky.

Výrobní dokumentaci vybraný dodavatel předloží v rozsahu minimálně:

- montážní výkres
- statický výpočet potvrzující nosnost polic stanovenou zadavatelem
- kusovník obsahující počet kusů polic, stojin, pohonů, ...

Toto vysvětlení zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_188.html a na adrese veřejné zakázky https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_6727.html.

V Havlíčkově Brodě 4. 6. 2019

.....
Ing. Marek Bena

**Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace,
zastupující zadavatele v zadávacím řízení
elektronicky podepsáno**