

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/15, 586 01 Jihlava	
Datum: 12. 06. 2018	Počet listů: 1
Č.j.: 41/107809/2018	PŘÍLOHA: 1

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Hrotovická 1102
674 82 TŘEBÍČ

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: TR/3033/2018-On
Vyřizuje: Ondráček Michal, Ing.
Tel.: 568899162
Datum: 8. 6. 2018

Kontakt na vedoucího příslušného provozního střediska VAS.

Provoz vodovodu a kanalizace Jemnice
Želetavská 1126, 675 31 Jemnice
Jaroslav Krejčí
tel.: 568 450 405, e-mail: jemnice@vastr.cz

„II/408 Jemnice křiž. II/410 - křiž. II/152“, k. ú. Jemnice

Investor: Město Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci komunikace v ul. Na Podolí v Jemnici. Jedná se o výměnu konstrukčních vrstev pozemní komunikace v následující skladbě: ACO 50 mm, spojovací postřík, ACL 70 mm, spojovací postřík, ŠCM, reprofilace. Celková tloušťka konstrukce vozovky je 420 mm.

Navrhovanou stavbou dojde k dotčení sítí ve správě Vodárenské akciové společnosti, a. s. divize Třebíč, které jsou chráněny ochranným pásmem dle §23 zákona č. 274/2001 Sb.

Účel vyjádření: STAVEBNÍ POVOLENÍ

S výše uvedenou stavbou dle předložené dokumentace SOUHLASÍME za následujících podmínek:

1. V zájmovém území v současné době probíhá rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Požadujeme, aby investor resp. zhotovitel stavby umožnil provedení rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Očekávaný termín dokončení prací je 31. 7. 2018.
2. Výše uvedenou stavbou dojde k dotčení vodovodu a kanalizace značného stáří. Provozovatel prověří technický stav vodovodu a kanalizace a bude jednat s jejich vlastníkem o případné rekonstrukci vodovodu a kanalizace. V případě, že bude rozhodnuto o jejich výměně, tak je třeba zajistit věcnou i časovou koordinaci těchto investic.
3. Investor (dodavatel) stavby oznámí termín zahájení zemních prací vedoucímu příslušného provozu minimálně s týdenním předstihem.
4. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytýčení vodovodu a kanalizace ve správě Vodárenské akciové společnosti, a. s. divize Třebíč. Vytýčení provede na základě objednávky investora naše organizace, p. Radek Veselý - tel. 568 899 167, mobil 737 221 653.
5. Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou našeho zařízení a nutností dbát nejvyšší opatrnosti při provádění prací v místech dotčení našeho zařízení.
6. Veškeré povrchové znaky vodárenských zařízení (poklapy) musí být po dobu vlastní stavby i po jejím dokončení volně přístupné a na svém původním místě a řádně osazeny do nivelety nově upravené komunikace. Poklapy požadujeme osadit mimo obruby tak, aby zůstaly plně funkční.
7. Pokud bude při stavbě manipulováno s poklapy, pod kterými je vyveden vytyčovací vodič, pak požadujeme ke kolaudaci předložit protokol o jeho funkčnosti.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Divize Třebíč
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
Bankovní spojení: 1401711/0100
telefon: +420 568 899 111, e-mail: sekretariat@vastr.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

8. Dále požadujeme výměnu všech poškozených částí zařízení v naší správě. Pokud dojde k jejich poškození v průběhu výstavby, pak bude oprava či výměna hrazena z prostředků investora stavby, kterou bylo poškození způsobeno.
9. Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle §23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. Ochranné pásmo činí u potrubí do DN 500 1,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany a nad DN 500 2,5m od vnějšího líce potrubí. V ochranném pásmu se nesmí umisťovat stavby pevně spojené se zemí, vysazovat trvalé porosty nebo provádět jakékoliv činnosti, kterými by byl omezen přístup k vodovodu či kanalizaci v případě jejich opravy.
10. Stavbou nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. V opačném případě bude poškození zařízení v souladu s § 33, odst. g), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pokutováno.
11. Dodavatel je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu a kanalizace vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink VAS a.s. Třebíč – tel. 568 899 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady dodavatele stavby po předložení objednávky, případně dodavatelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka provozu VAS a.s., který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem!
12. K vydání kolaudačního souhlasu stavby požadujeme doložit souhlasné stanovisko příslušného provozního střediska.



 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Třebíč
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
-13-

Ing. Jarmila Kašková

vedoucí technického útvaru divize Třebíč