



Tabulka místností			
Číslo	Jméno	Plocha	KÓD FAMA
002	STŘELOVNÁ VZT	283,35	1.01.04.S2.002

LEGENDA VZT

- VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ
- VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ STAVAJÍCÍ – REPAŠE
- VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ STAVAJÍCÍ BEZ ZÁSAHU
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – ODPADNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – PŘÍVODNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – ODVODNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – ČISTÝ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – STAVAJÍCÍ

- TEPELNÁ IZOLACE TL15MM ALS – PĚNOVÝ POLYETYLEN LAMINOVANÝ
- HUNKOVOU FÓLIÍ SAMOLEPIČÍ
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY, TL60MM, OCHRANA AL. FÓLIE
- PREDIZOLOVANÉ VZT POTRUBÍ
- PANELE Z TVRDE POLYURETANOVÉ PĚNY (PUR/PIR) OBOUSTRANNE POTÁŽENÉ
- HUNKOVOU FÓLIÍ O TL 200MM
- HUNKOVÁ VRSTVA JE Z VNĚJŠÍ STANY OPATŘENA OCHRANNÝM LAKEM (3 G/M2 +/- 0,5).
- TLOUŠŤKA JE 30 MM


POZNÁMKY

Před objednáním potrubí a započítáním montáží vzduchotechniky je nutné provést přeměření stávající vzduchotechniky a jejího naplnění. Pro potrubí je třeba provést měření a přeměření potrubí do střední konstrukce, průstupu stávajícím obvodovým stěnem a průběh stávajících potrubí a tras vzduchotechniky.

LEGENDA UT,CHL

- TOPNÁ VODA VZT – PŘÍVOD
- TOPNÁ VODA VZT – ZPĚTNÉ
- TOPNÁ VODA STAVAJÍCÍ – PŘÍVOD
- TOPNÁ VODA STAVAJÍCÍ – ZPĚTNÉ
- CHLADNÁ VODA VZT – PŘÍVOD
- CHLADNÁ VODA VZT – ZPĚTNÉ
- POTRUBÍ PRO PROPOLNĚNÍ ZVHLHŘOVAČE A VZT JEDNOTKY

PŮDORYSNÉ SCHÉMA M 1 : 1000



K.J. KAMENCE NAD LIPOU (662577)

0	04/2019	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING.RYBÁŘ JAKUB	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: Nemocnice Havlíčkův Brod příspěvková organizace Husova 2624 580 22 Havlíčkův Brod	PROJEKTANT ČÁSTI: PC PROJEKT CENTRUM NOVÁ S.R.O.	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PC PROJEKT CENTRUM NOVÁ S.R.O.
MÍSTO STAVBY: HAVLČKŮV BROD	VYPRACOVAL: ING.RYBÁŘ JAKUB	AUTOR: ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD: HAVLČKŮV BROD	ZODP.PROJEKTANT: ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH: –
NÁZEV AKCE: NHB - BUDOVAČ 4 DIAGNOSTICKÉ CENTRUM - OPRAVA VZT (JEDNOTKY)		
OBJEKT: D.14 Technika prostředí staveb a) zařízení vzduchotechniky	ČÁST: –	FORMÁT: 10/A4
SOUPIS: BUDOVAČ 4	SOUBOR: –	DATUM: 04/2019
OPSAH: PŮDORYS 2.PP--VZT - NAVRHOVANÝ STAV	Č. ZAKÁZKY: 18--082	STUPEŇ PD: TP
	MĚŘÍTKO: 1:50	Č. PŘEŠK: –
	Č. VÝKRESU: D1.4.ab.3	Č. PŘEŠK: –

DO KONTAKTU JE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MOŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.