Rozvaděč RSD.A + RSD.B



ROZVADĚČ SÁLOVÉ DISTRIBUCE RSD.x



Skříně – volně stojící

velikost skříní:
šířka 2x600 mm
hloubka 400 mm
výška 2000 mm
sokl 100mm

Přívody a vývody budou spodem; do každé skříně bude připojen jeden z přívodních kabelů. Každá část (A i B) bude osazena v samostatné skříni.

Pojistkové odpínače FU11, 12, 21, 22 jsou použity jako mechanické odpojovače v případě poruchy jedné z částí a redundanci napájení IT technologií.

Pojistkové odpínače FU13 a FU23 jsou s měřícím modulem a s výstupem integrovaným do monitorovacího systému.

ROZVADĚČ BUDE OSAZEN OSVĚTLENÍM A MĚŘENÍM VSTUPŮ VČETNĚ PŘEVODNÍKŮ MODBUS A DÁLE MĚŘENÍM VŠECH JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ PRO KAŽDÝ RACK 1F ELEKTROMĚRY S MODBUS VÝSTUPEM – INPRO–PRO1–MOD KTERÉ SE ZAINTEGRUJÍ DO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU OBJEKTU.

Přístrojové vybavení (jističe) bude od některého z renomovaných výrobců: Schneider Electric, Eaton, OEZ Použité přístroje, skříně, vč. jejich příslušenství a detaily řešení viz podrobný položkový rozpočet.

± 0.0 = 428,500

ČÍSLO PARE

D1.04 ENERGOCENTRUM, VELÍN
D1.04.4g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ZDENĚK MRKVICA	LUKÁŠ BADIN	ZDENĚK MRKVICA

CATEGORY a.s.
Vídeňská 125
619 00 Brno
http://www.category.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. JINDŘICH BERAN

Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451–4, fax: +420 567 3124 55

INVESTOR: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

NÁZEV AKCE:
NEMOCNICE TŘEBÍČ
PAVILON CHIRURGICKÝCH OBORŮ
ZMĚNA Z5 – TECHNOLOGIE DATOVÉHO CENTRA

FORMÁT	6x A4
DATUM	02 / 2019
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 23-14-P/Z5
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
1 : 50	D1.04.4g-05

VÝKRES
ROZVADĚČ RSD.A + RSD.B