







	1	2	3	4																																
A					A																															
B					B																															
C					C																															
D	<div>± 0.0 = 428,500</div>			ČÍSLO PARÉ	D																															
E	<p>D1.04 ENERGOCENTRUM, VELÍN D1.04.4g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</p> <p>TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="3">ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava</td> <td rowspan="3"> CATEGORY a.s. Václavská 125 619 00 Brno http://www.category.cz </td> <td rowspan="3">  </td> </tr> <tr> <td>VEDOUČÍ PROJEKTANT</td> <td>VYPRACOVAL</td> <td>KONTROLOVAL</td> </tr> <tr> <td>ZDENĚK MRKVICA</td> <td>ZDENĚK MRKVICA</td> <td>ZDENĚK MRKVICA</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava</td> <td rowspan="3">  Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55 </td> </tr> <tr> <td>VEDOUČÍ PROJEKTANT</td> <td>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU</td> </tr> <tr> <td>ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.</td> <td>ING. JINDŘICH BERAN</td> </tr> </table> <p>INVESTOR: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="5"> NÁZEV AKCE: NEMOCNICE TŘEBÍČ PAVILON CHIRURGICKÝCH OBORŮ ZMĚNA Z5 – TECHNOLOGIE DATOVÉHO CENTRA </td> <td>FORMÁT</td> <td>A4</td> </tr> <tr> <td>DATUM</td> <td>10 / 2018</td> </tr> <tr> <td>STUPEŇ</td> <td>DPS</td> </tr> <tr> <td>ZAK. ČÍSLO</td> <td>A 23-14-P/Z5</td> </tr> <tr> <td>MĚŘÍTKO</td> <td>Č. VÝKRESU</td> </tr> <tr> <td>VÝKRES</td> <td>---</td> <td>D1.04.4g-06</td> </tr> </table>			ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			CATEGORY a.s. Václavská 125 619 00 Brno http://www.category.cz		VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZDENĚK MRKVICA	ZDENĚK MRKVICA	ZDENĚK MRKVICA	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. JINDŘICH BERAN	NÁZEV AKCE: NEMOCNICE TŘEBÍČ PAVILON CHIRURGICKÝCH OBORŮ ZMĚNA Z5 – TECHNOLOGIE DATOVÉHO CENTRA	FORMÁT	A4	DATUM	10 / 2018	STUPEŇ	DPS	ZAK. ČÍSLO	A 23-14-P/Z5	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	VÝKRES	---	D1.04.4g-06	E
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			CATEGORY a.s. Václavská 125 619 00 Brno http://www.category.cz																																	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL																																		
ZDENĚK MRKVICA	ZDENĚK MRKVICA	ZDENĚK MRKVICA																																		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55																																		
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU																																			
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. JINDŘICH BERAN																																			
NÁZEV AKCE: NEMOCNICE TŘEBÍČ PAVILON CHIRURGICKÝCH OBORŮ ZMĚNA Z5 – TECHNOLOGIE DATOVÉHO CENTRA	FORMÁT	A4																																		
	DATUM	10 / 2018																																		
	STUPEŇ	DPS																																		
	ZAK. ČÍSLO	A 23-14-P/Z5																																		
	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU																																		
VÝKRES	---	D1.04.4g-06																																		
	1	2	3	4																																

CATEGORY a.s. | www.category.cz

Společnost s obchodní firmou CATEGORY a.s., IČ 25571192, se sídlem v Brně, Vídeňská 125, 61900, je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5878.

infrastruktury
datacentra
telefonie
stavby



Brno
Vídeňská 125, CZ-619 00
T: +420-547 125 625
F: +420-547 125 626

Praha
Jalovdovská 831, CZ-142 00
T: +420-241 091 444
F: +420-241 091 445

CATEGORY a.s.

Vídeňská 125
619 00, Brno
<http://www.category.cz>

Investor

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57
587 33 Jihlava

Akce

NEMOCNICE TŘEBÍČ- PAVILON CHIRURGICKÝCH OBORŮ ZMĚNA
Z5 - TECHNOLOGIE DATOVÉHO CENTRA

Část

D1.04.4g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Stupeň

DPS

Zakázkové číslo

A 23-14-P/Z5

Název rozvaděče

R-VZT

Kreslil

Lukáš Badin

Kontroloval

Zdeněk Mrkvica

Zpracováno dne

18. 10. 2018

Počet stran

7






Obsah

Přiřazení	List	Popis stránek	Stránka	Datum
=Rozvaděč_R-VZT				
	1	Titulní list	1	29. 8. 2018
	2	Obsah	2	14. 10. 2018
	3	Technické parametry	3	22. 8. 2018
=Rozvaděč_R-VZT +Silová_část				
	1	Schéma rozvaděče	4	14. 10. 2018
	2	Schéma rozvaděče	5	14. 10. 2018
	3	Schéma rozvaděče	6	14. 10. 2018
=Rozvaděč_R-VZT +Vyhodnocení				
	1	Seznam kabelů	7	14. 10. 2018


TECHNICKÉ PARAMETRY ROZVADĚČE


TECHNICKÉ PARAMETRY ROZVADĚČE	
TYP ROZVADĚČE:	OCELOPLECHOVÝ NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ
ROZMĚR:	900 x 600 x 250 mm (V x Š x H)
KRYTÍ:	IP 40/20
ROZVODNÁ SÍŤ:	TN-S
JMENOVITÉ NAPĚTÍ:	3x 230/400V ~50Hz
JMENOVITÝ PROUD:	63A
ZKRATOVÁ ODOLNOST:	10kA
PŘÍVOD / PŘÍVODY:	VRCHEM
VÝVOD / VÝVODY:	VRCHEM





-WL5
BLOKACE OD SHZ ZA NORMÁLNÍHO STAVU SEPNUTO
1-CXKHV-O 3x1,5
OVLÁDANÍ
VZT-GHZ
-





Číslo kabelu	-WS1	-WS2
Popis	TLAČÍTKO ODTAH PO SHZ	VĚTRÁNÍ NN
Kabel	1-CXKHV-O 3x1,5	JYSTY 2x2x0,8
Typ vývodu	TLAČÍTKO	TLAČÍTKO NA DVEŘÍCH
Č. přívodu/vývodu	VZT- TL.01	TL.02
Umístění	-	-

