DATACENTRUM NEMOCNICE TŘEBÍČ



POZNÁMKA:

- Optické propoje jsou navrženy 1x 12-vláknovými (12vl+6portů) SM optickými předkonektorovanými kabely, ukončit konektory SC v barvě modré.
- Kabely budou vedeny vrchem ve žlabech nad datovými rozvaděči.
- Součástí dodávky jsou propojovací optické patchcordy (viz rozpočet).

± 0.0 = 428,500

ČÍSLO PARÉ

D1.04 ENERGOCENTRUM, VELÍN
D1.04.4h1 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ZDENĚK MRKVICA	ZDENĚK MRKVICA	ZDENĚK MRKVICA

CATEGORY a.s.
Vídeňská 125
619 00 Brno
http://www.category.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. JINDŘICH BERAN	
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava		

Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

NÁZEV AKCE:

NEMOCNICE TŘEBÍČ
PAVILON CHIRURGICKÝCH OBORŮ
ZMĚNA Z5 – TECHNOLOGIE DATOVÉHO CENTRA

VÝKRES

BLOKOVÉ SCHÉMA METALIKA + OPTIKA

FORMÁT	2x A4
DATUM	02 / 2019
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 23-14-P/Z5
MĚŘÍTKO	1 : 50
Č. VÝKRESU	D1.04.4h1-04

A3/2A4 - 420x297 P