

LEGENDA: PZTS – POPLACH. ZABEZ. A TISŇOVÉ SYS.
PZTS – ÚSTŘEDNA
PZTS – SÍŘENA VNITŘNÍ (SYKFY 5x2x0,5)
PZTS – MG KONTAKT – (SYKFY 3x2x0,5)
PZTS – DUAL DETEKTOR – (SYKFY 3x2x0,5)
KABELOVÁ TRASA PZTS+KV (SYKFY)

LEGENDA– IP KAMERY:
IP KAMERA VNITŘNÍ
KABELOVÁ TRASA viz. TOPOLOGIE

LEGENDA MONITORING:
ČIDLO TEPLOTY+VLHKOSTI (1X FTP KAT. 5E)
ČIDLO TEPLOTY (1X FTP KAT. 5E)
ČIDLO NETĚSNOSTI DÉLKA 15M, UMÍSTI NA PODLAHU POD Z.P.

LEGENDA EKV – ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU
KV – ŘÍDÍCÍ MODUL PRO PŘIPOJENÍ BEZKONTAKTNÍCH ČTEČEK
KV – BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA (SYKFY 5x2x0,5)
KV – ELEKTROMECHANICKÝ DVEŘNÍ ZÁMEK ASSA ABLOY EL560/EL460 (5x2)

LEGENDA– HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA:
HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA VE ŽLABU



LEGENDA– POŽADAVKY NA ELEKTRO:
1X ZÁSUVKA DOMOVNÍ 250V/16A, VČETNĚ RÁMEČKU
1X VOLNÝ VÝVOD 250V/10A/C
1X VOLNÝ VÝVOD ZŽ CYA

POZNÁMKA:
PŘED INSTALACÍ SERVEROVÝCH ROZVADĚČŮ JE NUTNÉ DO ZDVOJENÉ PODLAHY PŘIPRAVIT PRŮCHODKY
POD KAŽDÝ SERVEROVÝ ROZVADĚČ

± 0.0 = 428,500

D1.04 ENERGOCENTRUM, VELÍN D1.04.4h1 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ
ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			CATEGORY a.s. Videňská 125 619 00 Brno http://www.category.cz	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ZDENĚK MRKVICA	ZDENĚK MRKVICA	ZDENĚK MRKVICA		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava				Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. JINDŘICH BERAN			
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava				
NÁZEV AKCE: NEMOCNICE TŘEBÍČ PAVILON CHIRURGICKÝCH OBORŮ ZMĚNA Z5 – TECHNOLOGIE DATOVÉHO CENTRA			FORMÁT	4x A4
VÝKRES PŮDORYS 2.NP			DATUM	02 / 2019
			STUPEŇ	DPS
			ZAK. ČÍSLO	A 23-14-P/Z5
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			1 : 50	D1.04.4h1-02