


ULOŽENÍ POTRUBÍ NA STŘEŠE



U POTRUBÍ DN 150 A DN 200, UVEDENÉM VE VENKOVNÍM PROSTORU, BUDE INSTALOVÁN TOPLÝ KABEL-OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ - DOD. PROJEKT ELEKTRO. POVRCH TEPELNÉ IZOLACE VE VE VENK. PROSTŘEDÍ BUDE OPATŘEN OFLECHOVÁNÍM Z POZINK. PLECHU.

AZ Klima s.r.o.
Montáž vzduchotechniky
Antonieho 2, 602 00 Brno
tel./fax 541 21 34 32

3. září 1998 PARÉ SKUTEČNEHO PROVEDENÍ

Ved. proj.	Zodp. proj.	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	PROFat - EKIS JHLAVA	
ING. ARCH. HOMOLKA	KREJČÍ	SEDLICKÁ	ING. JÁNSKÝ	SEDLICKÁ	spotřeba TR. LEGIONÁŘE 6 699 01 JHLAVA	
Investor ON NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ					Formát	3,5 A 4
OKRESNÍ NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MOR. REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA CHIR. OBORŮ PS 223 - CENTRÁLNÍ CHLAZENÍ					Datum	4. 1997
					Stupeň	RP
					Číslo	158-96-RP
4. PODL. - DISPOZICE CHLAD. ZAŘ.					Meritko	C. výkres
					1:50	871