

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka	
Název:	Knihovnický úložný systém
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P20V00000011
Datum zahájení výběrového řízení:	15. 1. 2020
Zadavatel	
Název:	Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
IČO:	00091766
Adresa sídla:	Zámek 1, 674 01 Třebíč
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Jaroslav Martínek, ředitel
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_193.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace Ing. Marek Bena, tel. +420 604 119 057, bena@pkvysocina.cz

Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdrželo ve dnech 21. a 22. 1. 2020 žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace a v souladu s čl. 12 Výzvy k podání nabídek uvádí níže jejich přesné znění a v návaznosti na ně vysvětlení a změny zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele č. 1:

Dobrý den,

navržení regálového systému v rámci místností neodpovídá bezpečnostním předpisům. Uličky mezi regály a v místnosti 307 i před regály jsou příliš malé. Navíc rozevřením uličky mezi posuvnými vozy v místnosti 306 zabráním přístupu, resp. úniku z místnosti 307. Dle mého názoru není místnost 307 na takto dlouhé regály 2070mm vhodná. Je možné navrhnout jiné řešení?


Děkuji

Žádost dodavatele č. 2:

Prosím o definování přesného počtu polic v regálovém sloupci. V místnosti 306 a raději i 307. Jedná se o to, že po přepočtu nesedí počet bm s požadavkem cca 300 mm světlá výška mezi policemi.

V místnosti 306, kde jsou vyšší rámy 2500 mm, reálně se dostáváme na světlou výšku cca 260 mm což nesplňuje požadavek 300 mm, ale splníme tak bm. Máme proto obavy, aby účastníci nenavrhli různé počty polic.

Na prvním obrázku je výškové členění, kde se splní počet bm, ale nesplní se světlá výška mezi policemi. Na druhém obrázku se splní světlá výška, ale nesplní se kapacita.



Odpověď zadavatele na žádost dodavatele č. 1:

Na základě upozornění dodavatele ve shora uvedené žádosti zadavatel přepracoval požadované technické řešení tak, že došlo k:

- ke snížení počtu regálů v místnosti 306,
- změnám prostorové dispozice regálů tak, aby šíře uliček odpovídala bezpečnostním předpisům,
- doplnění požadavků na zajištění bezpečného přístupu a práce v místnosti 307.

Odpověď zadavatele na žádost dodavatele č. 2:

Na základě upozornění dodavatele ve shora uvedené žádosti a v návaznosti na změny požadovaného technického řešení provedené v rámci odpovědi na žádost dodavatele č. 1 zadavatel změnil požadavek na celkový počet polic, který nově činí min. 448 ks polic a současně min. 425 bm.

V jednom sloupci polic regálového systému v místnosti 306 to je vždy:

- pevná police dna regálu,
- min. 6 stavitelných polic,
- pevná stropní deska (není uvažována jako police).

V jednom sloupci polic regálového systému v místnosti č. 307 to je vždy:

- pevná police dna regálu,
- min. 5 stavitelných polic,
- pevná stropní deska (není uvažována jako police).

Nové znění Přílohy č. 1 Výzvy k podání nabídek (Technická specifikace)

Shora uvedené změny a také odpovědi poskytnuté v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 zadavatel zapracoval do revize Přílohy č. 1 – Technická specifikace.

Zadavatel v rámci této revidované Přílohy č. 1 také změnil požadavek na nosnost police tak, že nově činí min. 130 kg/bm.

Tato revidovaná Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek tvoří přílohu tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace a nahrazuje předchozí znění Přílohy č. 1 poskytnuté a uveřejněné spolu s Výzvou k podání nabídek.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** tak, že nově tato lhůta skončí dne **5. 2. 2020 v 9.00 hod.**

Toto vysvětlení a změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_193.html a konkrétní internetové adrese veřejné zakázky https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_7544.html.

V Třebíči

.....
Ing. Jaroslav Martínek
ředitel
podepsáno elektronicky