

## ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

konaného dne 15.12.2016 v zasedací místnosti KSÚS Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Přítomni: viz prezenční listina v příloze

### VĚC : II/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52.230-52.380

#### **Předmětem jednání bylo seznámení s návrhem stavební úpravy a provedení opěrné zdi**

Stavební úprava spočívá v odstranění stávající kamenné zídky a provedení nové opěrné zdi. S provedením nové opěrné zdi souvisí úprava zemního silničního tělesa, úprava krajnic a krytu vozovky komunikace II/354 a III/35425.

Stávající rozpadající kamenná zídka bude odstraněna. Bude provedeno částečné odtěžení zemního tělesa a krajnice vozovky II/354 a III/35425, bude provedeno odstranění stávajících pařezů a vymýcení stávající zeleně. Bude provedena nová opěrná zídka z gabionů. Založení zídky bude provedeno na podkladní beton. Za opěrnou zídkou bude proveden zásyp. Odvodnění rubu opěrné zdi bude provedenou podélnou drenáží s prostupy skrz zeď. Při horním povrchu opěrné stěny bude proveden podélný žlab a silniční zábradlí. U vozovky II/354 bude obnoven kryt v délce úpravy, šířka vozovky 1.00 m a krajnice a bude doplněna v celé tloušťce. V krajnici bude osazeno nové silniční svodidlo. U vozovky III/35425 bude opět obnoven kryt v délce úpravy, krajnice u opěrné zídky bude zpevněna a doplněna žlábkem z drobné kamenné kostky.

Stavební úprava bude prováděna při celkové uzavírcce komunikace II/354 a současně uzavírcce minimálně jednoho jízdního pruhu komunikace III/35425. Omezení dopravy bude řešeno v samostatném DIO.

Pozemky pro stavební úpravu jsou v majetku Kraje Vysočina a obce Radostín nad Oslavou. Trvalé zábory budou provedeny v rozsahu délky zemního tělesa s opěrnou stěnou.

Stavbou budou dotčena ochranná pásma nadzemních a podzemních IS. Stavba vyvolá přeložku kanalizačního potrubí.

Na jednání dohodnuto, projednáno:

1/ Zástupce obce Radostín nad Oslavou se zástupci SVK Žďársko a VAS upozorňují na „revitalizaci náměstíčka obce“, která řeší mimo jiné i křížení komunikací II/354 a III/35425, včetně doplnění úpravy chodníků. Součástí revitalizace je i přeložka vodovodu a kanalizace. Pro projekt opěrné zdi je nutná zajistit návaznost.

Projektantovi byly předány informace na projektanta k zajištění podkladů /Ing. Pohanka, Nové Veselí, 602663 045/.

2/ Stavba opěrné zdi se nachází v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace. Vzhledem ke stavu a stáří podzemních vedení IS, zástupci požadují provést rekonstrukci těchto sítí v součinnosti se stavbou opěrné zídky. U komunikace II/354 se jedná o kanalizaci, u komunikace II/35425 se jedná o vodovod a kanalizaci. Předpokládané délka úpravy u obou větví do 200 m. Bude upřesněno samostatnou PD rekonstrukce IS. V rámci této stavby budou tyto rekonstrukce uvedeny jako související akce (v TZ i situacích). Jejich rozsah bude upřesněn na dalším jednání.

3/ S úpravou a rekonstrukcí IS /vodovod a kanalizace/ bylo dohodnuto, že bude provedena diagnostika konstrukce vozovky. Zajistí investor /KSÚS Vysočina/.

4/ Vozovka na komunikaci II/354 bude ve směrovém oblouku rozšířena.

5/ Pod komunikací II/354 je proveden propustek. Dle informací zástupce obce Radostín nad Oslavou je propustek nefunkční. Pro odstranění resp. zasypání bylo dohodnuto, že bude provedena diagnostika funkčnosti kamerovou sondou. Zajistí investor /KSÚS Vysočina/.

6/ Silniční svodidlo komunikace II/354 bude zataženo na nezpevněnou komunikaci vpravo, zakončeno bude krátkým náběhem. Dle navrženého tvaru.

V Brně, 15.12.2016

zaznamenal: Ing. Jaroslav Babáček

# PREZENČNÍ LISTINA

**Z jednání konaného dne: 15.12.2016**

**Ve věci:**

II/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52.230-52.380

**v:**

zasedací místnosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,  
Kosovská 16, 586 01 Jihlava

[illegible]