

IS engineering s.r.o.  
Dvorek č.p. 401  
582 22 Přibyslav

Váš dopis ze dne  
5. 12. 2019

číslo jednací  
MMJ/OŽP/211832/2019-DvO  
jihlvp20v000sx

vyřizuje / telefon  
Dvořáková/565 593 340

Jihlava  
6. 1. 2020

**Vyjádření k záměru: „Odvedení povrchových vod na stavbě II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 6. stavba“**

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 76 a § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), obdržel dne 5.12.2019 žádost o vydání vyjádření ke stavbě „Odvedení povrchových vod na stavbě II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 6. stavba“ dle PD pro stavební povolení zpracované společností PROfi Jihlava, spol. s r.o. (11/2019, zak. č. 2018-000066). Investorem stavby je Kraj Vysočina.

Jedná se částečně o novostavbu a částečně o rekonstrukci. V případě propustku na pozemku 1002/2 se jedná o rekonstrukci stávajícího nekapacitního propustku v havarijním stavu. Navržen je proto propustek nový z železobetonového potrubí DN600. V případě výstavby poldru se jedná o novostavbu. Jedná se o malý suchý poldr o maximálním objemu 520m<sup>3</sup>. Při maximální výšce hladiny bude hloubka vzdutí 85cm. Hráz bude zpevněna kamennou dlažbou do betonu. Hrana přelivu hráze bude zpevněna betonovými prahy. Potrubí umístěné na pozemku 1002/3 bude novostavbou a bude nahrazovat dříve zde umístěné koryto bezejmenného potůčku. Trasa bude tvořena ze třech plastových korugovaných trub DN300. V půlce trasy bude na potrubí umístěna monolitická betonová šachta s ocelovým poklopem. V prostoru stavby bude provedeno kácení stávajících stromů, které jsou podrobně specifikovány a klasifikovány v rámci žádosti o kácení a je za ně navržena odpovídající náhradní výsadba.

**Orgán ochrany přírody souhlasí s realizací stavby dle výše uvedené dokumentace za těchto podmínek:**

1. Stromy s obvodem nad 80 cm, případně zapojené porosty dřevin nad 40 m<sup>2</sup>, je možné kácet až na základě pravomocného povolení příslušného orgánu ochrany přírody, v době vegetačního klidu (listopad – březen).
2. Všechny dřeviny, které nebudou káceny, budou před poškozením chráněny v souladu s ustanovením ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Ochrana kořenového prostoru při hloubení výkopů bude zajištěna ve smyslu bodu 4.10.1 – výkopy se nesmějí provádět v kořenovém prostoru. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop v kořenovém prostoru prováděn ručně a nesmí se přitom vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Pokud dojde k poškození, musí být kořen ostře přetnut a místo řezu zahlazeno. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu.
3. Budou respektována ustanovení § 5 odst. 3 zákona – obecná ochrana rostlin a živočichů.

**Mgr. Olga Dvořáková v.r.**  
**vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny, ZPF**

Na vědomí: Magistrát města Jihlavy – stavební úřad