

## **Příloha VZT - 1 Tabulka větraných místností**

# TABULKA MÍSTNOSTÍ

AKCE : Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě													
číslo		Plocha	Výška	Objem	Intenzita	Přívod	Odvod	Přetl.	Podtl.	Teplota přívodn. vzduchu	č.zař.	č.zař.	
místn.	Název místnosti	místn.	místn.	místn.	výměny						přívod	odvod	Poznámka
		m2	m	m3	x.1/hod	m3 / h	m3 / h	%	%				
<b>Zařízení VZT č.1 pobytové místnosti</b>													
0.02	ŠATNA	16,35	2,60	43	2,35		100		100	20		1.1	
0.03	VESTIBUL, SCHODIŠTĚ	40,67	2,60	106	0,95	100		100			1.1		
0.04	CHODBA	42,54	2,60	111	0,00								
0.05	PC UČEBNA	58,54	2,60	152	4,27	650	650			20	1.1	1.1	
0.06	PŘÍPRAVA ODBORNÉ UČEBNY "MATIMAN"	25,61	2,60	67	6,01	400	400			20	1.1	1.1	
0.07	ODBORNÁ UČEBNA "MATIMAN"	68,24	2,60	177	2,25	400	400			20	1.1	1.1	
1.13	MODULOVÁ UČEBNA	23,63	2,60	61	3,26	200	200			20	1.1	1.1	
1.14	MODULOVÁ UČEBNA	14,97	2,60	39	3,85	150	150			20	1.1	1.1	
1.15	MODULOVÁ UČEBNA	45,47	2,60	118	2,96	350	350			20	1.1	1.1	
1.21	PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL	93,15	3,50	326	4,60	1 500	1 500			20	1.1	1.1	
					<b>Součet</b>	<b>3 750</b>	<b>3 750</b>						
<b>Zařízení VZT č.2 – technické provozy, hygienické zázemí</b>													
0.09	ODBORNÁ UČEBNA DEKONTAMINACE	78,98	2,60	205	5,36	1 100	1 100						
0.10	ŠATNA ŽENY	13,61	2,60	35	8,48	300							
0.11	UMÝVÁRNA ŽENY	5,64	2,60	15	23,87		350						
0.12	SPRCHA ŽENY	0,85	2,60	2	0,00								
0.13	SPRCHA ŽENY	0,85	2,60	2	0,00								
0.14	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	3,75	2,60	10	0,00								
0.15	WC ŽENY	1,39	2,60	4	13,84		50						
0.16	WC ŽENY	1,39	2,60	4	13,84		50						
0.17	ŠATNA MUŽI	12,45	2,60	32	9,27	300							
0.18	UMÝVÁRNA MUŽI	5,64	2,60	15	23,87		350						
0.19	SPRCHA MUŽI	0,85	2,60	2	0,00								
0.20	SPRCHA MUŽI	0,85	2,60	2	0,00								
0.21	PŘEDSÍŇ WC MUŽI, PISOÁR	5,16	2,60	13	3,73		50						
0.22	WC MUŽI	1,39	2,60	4	13,84		50						
0.23	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,86	2,60	5	6,20		30						
0.24	CHODBA	7,58	2,60	20	21,82	430							
0.25	TECHNICKÁ MÍSTNOST	18,53	2,60	48	1,04	50	50						

## TABULKA MÍSTNOSTÍ

AKCE : Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě													
číslo	Název místnosti	Plocha	Výška	Objem	Intenzita	Přívod	Odvod	Přetl.	Podtl.	Teplota přívodn. vzduchu	č.zař.	č.zař.	Poznámka
místn.		místn.	místn.	místn.	výměny	m3 / h	m3 / h	%	%		přívod	odvod	
		m2	m	m3	x.1/hod								
0.26	UMÝVÁRNA VÝCVIK	21,20	2,60	55	1,81		100						
0.27	VÝCVIK - PRÁCE V PODVĚSU + LEZECKÁ STĚNA	143,94	11,00	1583	1,01	1 600	1 600						
1.02	ŠATNA	22,76	2,60	59	1,69	100							
1.03	ÚKLID	3,85	2,60	10	9,99		100						
1.04	KUCHYŇKA	4,32	2,60	11	4,45	50	50						
1.05	CHODBA	30,47	2,60	79	0,00								
1.06	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	2,66	2,60	7	15,91	110							
1.07	PISOÁŘ WC MUŽI	3,39	2,60	9	6,81		60						
1.08	WC MUŽI	1,66	2,60	4	11,58		50						
1.09	UMÝVÁRNA WC ŽENY	4,51	2,60	12	8,53	100							
1.10	WC ŽENY	1,35	2,60	4	14,25		50						
1.11	WC ŽENY	1,35	2,60	4	14,25		50						
					<b>Součet</b>	<b>4 140</b>	<b>4 140</b>						

Zařízení VZT č.3 – automobily výcvik													
1.17	MOBILNÍ ELEKTROCENTRÁLA	30,21	3,50	106	2,13		225						
1.18	ZÁSAHOVÉ VOZIDLO (HROM. NEŠTĚSTÍ)	30,21	3,50	106	2,13		225						
1.19	VOZIDLO "BIO HAZARD"	38,16	3,50	134	2,25		300						
1.20	VÝCVIK "TORZO AUTA"	50,04	3,50	175	2,28		400						
					<b>Součet</b>	<b>0</b>	<b>1 150</b>						

Zařízení VZT č.4 – automobily výcvik– výfukový odsávací systém													
1.17	MOBILNÍ ELEKTROCENTRÁLA	30,21	3,50	106	3,78		400						
1.18	ZÁSAHOVÉ VOZIDLO (HROM. NEŠTĚSTÍ)	30,21	3,50	106	3,78		400						
1.19	VOZIDLO "BIO HAZARD"	38,16	3,50	134	2,99		400						
1.20	VÝCVIK "TORZO AUTA"	50,04	3,50	175	2,28		400						
					<b>Součet</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>						

Zařízení VZT č.5 – sklady													
0.08	SKLAD, PŘÍSLUŠENSTVÍ DEKONTAMINACE	26,26	2,60	68	2,93		200						
					<b>Součet</b>	<b>0</b>	<b>200</b>						

Zařízení VZT č.5 – sklady													
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TABULKA MÍSTNOSTÍ													
	AKCE : Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě												
číslo		Plocha	Výška	Objem	Intenzita	Přívod	Odvod	Přetl.	Podtl.	Teplota přívodn. vzduchu	č.zař.	č.zař.	
místn.	Název místnosti	místn.	místn.	místn.	výměny	m3 / h	m3 / h	%	%		přívod	odvod	Poznámka
		m2	m	m3	x.1/hod	m3 / h	m3 / h	%	%				
1.16	SKLAD "HAZARD TÝM"	14,08	3,50	49	4,06		200						
					<b>Součet</b>	<b>0</b>	<b>200</b>						