



CYKY-J5x6 VE VÝKOPU V CHRÁNIČE  
DO POJIŠTKOVÉ SKŘIŇE RIS 4

3 REFLEKTORY LED 50 W  
VE VÝŠCE 7,2 m

- Uložení jednoho (dvou) kabelu NN v rostlém terénu (výkop 30x80 a 50x80)
- Uložení jednoho (dvou) kabelu NN v chodníku (vjezdu) 30x30 (výkop 35x50 – 30x80 – 50x80)
- Uložení jednoho (dvou) kabelu NN v betonovém chodníku (vjezdu) (výkop 30x80 a 50x80)
- Uložení jednoho (dvou) kabelu NN v asfaltové vjezdu (výkop 30x80 a 50x80)
- Uložení jednoho (dvou) kabelu NN v komunikaci z asfaltu (výkop 50x120)
- Uložení jednoho (dvou) kabelu NN v chodníku (vjezdu) ze ZD (výkop 30x80 a 50x80)

### LEGENDA:



ODBOČNÁ KRABICE IP 54



ZÁSUVKOVÁ SKŘIŇ - V310-ZSEF20101000.1/3959

- 1 CEE zásuvka 32A 400V 5p
- 1 CEE zásuvka 16A 400V 5p
- 2 zásuvky 16A 230V
- Jističi přístroje Eaton 10kA
- 1 proud. chránič PF7-40/4/003 na vstupu
- 1 jistič PL7 - B 32/3
- 1 jistič PL7 - B 16/3
- 1 jistič PL7 - B 16A/1
- 1 jistič PL7 - B 10/1 pro osvětlení



REFLEKTOR LED 50W - LM 34300004  
- PANLUX

CYKY-J3x1,5  
V TRUBCE

REFLEKTOR LED 50 W  
VE VÝŠCE 6,7 m



KABEL CYKY-J3x1,5



KABEL CYKY-J5x1,5



KABEL CYKY-J5x6 DO ROZVÁDĚČE PR



VYPÍNAČ ŘÁZENÍ 5 V KRYTÍ IP 44

PROJEKTANT :	ING. PAVEL ŠEDIVÝ, ANTIDVOŘÁKA 675 71 NAMĚŠŤ NAD OSLAVOU 89	ING. PAVEL ŠEDIVÝ PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE STAVEB A.DVOŘÁKA 89, NAMĚŠŤ n. OSLAVOU e-mail : sedivy.pavel@seznam.cz
INVESTOR :	KSUS VYSOČINÝ, KOSOVSÁ 1122/16 586 01 JIHlava	ICO : 65 78 83 11
MÍSTO STAVBY K.Ú. HROTOVICE P.Č. 671/1	PARE :	TEL.: 568 623428 MOB.: 608 706 390
NAZEV AKCE :	PŘÍSTŘEŠEK NA POSYPOVÝ INERTNÍ MATERIÁL V AREÁLU KSÚSV HROTOVICE	
MĚŘITKO :	1 : 200	FORMÁT : A4
DATUM :	6/2019	Č. ZAK.: 836-19
STUPEŇ :	PSP	Č. VÝKRESU :
ELEKTRICKÁ INSTALACE		02

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, stř.50Hz, 400/230V , TN-C-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE čl. 411.4.  
DOPLNKOVÁ : PROUDOVÝM CHRÁNIČEM čl. 415.1.